



161613050889
有效期2022年9月11日

报告编号: W202206025

许昌瑞科 水质检测有限公司

检 测 报 告



样品名称 周庄地表水源水（丹江水）

委托单位 许昌市供排水监管中心

报告日期 2022年06月28日

样品编号 W20220622001

委托日期 2022-06-22

样品类别 地表水

执行标准

GB3838-2002 《地表水环境质量标准》

检验结果

见报告附页

制
校
签

表
核
发

吴丹
张航
朱峰



许昌瑞科水质检测有限公司



许昌瑞科水质检测有限公司

检测报告

第 3 页, 共 3 页

报告编号: W202206025

样品名称: 周庄地表水(丹江水)	委托单位: 许昌市给排水监管中心
样品编号: W20220622001	电话/地址: 0374-6061215
样品性状: 淡黄色	收样日期: 2022.06.22
样品来源: 现场采样	检测日期: 2022.06.22~2022.06.27
采样地点: 源水水质控制点	执行标准: 《地表水环境质量标准》GB3838-2002 III类值

检测项目	计量单位	检测结果	标准限值	检测方法
粪大肠菌群	个/L	100	10000	HJ347.1-2018
砷	mg/L	0.001	≤0.05	GB/T5750.6-2006-6.1
镉	mg/L	<0.0001	≤0.005	GB/T7475-1987
铬(六价)	mg/L	<0.004	≤0.05	GB7467-1987
铅	mg/L	0.008	≤0.05	GB/T7475-1987
汞	mg/L	<0.00005	≤0.0001	GB/T5750.6-2006-8.1
硒	mg/L	<0.001	≤0.01	GB/T5750.6-2006-7.1
氰化物	mg/L	<0.002	≤0.2	HJ484-2009
氟化物	mg/L	0.34	≤1.0	HJ/T84-2016
硫化物	mg/L	0.0139	≤0.2	GB/T16489-1996
石油类	mg/L	<0.01	≤0.05	HJ637-2018
硝酸盐氮(以N计)	mg/L	1.28	≤10	GB/T5750.5-2006-5.3
三氯甲烷	mg/L	<0.01	≤0.06	GB/T5750.8-2006-1.2
四氯化碳	mg/L	<0.001	≤0.002	GB/T5750.8-2006-1.2
色度	铂钴色度单位	10.2		GB/T5750.4-2006-1.1
浑浊度	NTU	1.94		GB/T5750.4-2006-2.1
臭和味		无		GB/T5750.4-2006-3.1
肉眼可见物		少量杂质沉淀物		GB/T5750.4-2006-4.1
pH		8.44	6.0-9.0	GB6920-1986
铝	mg/L	0.170		GB/T5750.6-2006-1.3
铁	mg/L	0.06	≤0.3	GB/T5750.6-2006-2.1
锰	mg/L	<0.05	≤0.1	GB/T5750.6-2006-3.1
铜	mg/L	<0.05	≤1.0	GB/T7475-1987
锌	mg/L	<0.05	≤1.0	GB/T7475-1987
氯化物	mg/L	7.8	≤250	GB/T5750.5-2006-2.2
硫酸盐	mg/L	24.8	≤250	GB/T5750.5-2006-1.2
溶解性总固体	mg/L	230		GB/T5750.4-2006-8.1
总硬度(以CaCO3计)	mg/L	142.7		GB/T5750.4-2006-7.1
高锰酸盐指数	mg/L	1.88	≤6	GB11892-1989
挥发酚类	mg/L	<0.002	≤0.005	HJ503-2009
阴离子表面活性剂	mg/L	<0.1	≤0.2	GB/T7494-1987
氨氮	mg/L	0.12	≤1.0	HJ535-2009
总磷(以P计)	mg/L	0.02	≤0.2	GB11893-1989
总氮(以N计)	mg/L	1.52	≤1.0	HJ636-2012
溶解氧	mg/L	7.96	≥5	HJ506-2009
化学需氧量(COD)	mg/L	2.4	≤20	HJ828-2017

- 说明: 1、本报告不允许用铅笔、圆珠笔填写, 不得涂改、增删。
 2、本报告经签字盖章后生效(附页加盖骑缝章)。
 3、本报告只对送检样品检测结果负责。
 4、本报告未经同意不得复印, 不得作为商品广告使用。
 5、委托方若对本检测报告有异议, 可以提出复核申请(样品超过保存期除外)。



161613050889
有效期2022年9月11日

报告编号: W202206026

许昌瑞科 水质检测有限公司

检 测 报 告



样品名称 地下水源水（麦岭）
委托单位 许昌市供排水监管中心
报告日期 2022年06月28日

样品编号 W20220622002

委托日期 2022-06-22

样品类别 地下水

执行标准

GB/T14848-2017 《地下水质量标准》

检验结果

见报告附页

制表
校核
签发

吴丹
张航
张航

检验单位章



许昌瑞科水质检测有限公司

第2页 共3页

许昌瑞科水质检测有限公司

检测报告

报告编号: W202206026

第 3 页, 共 3 页

样品名称: 地下水源水(麦岭)		委托单位: 许昌市供排水监管中心		
样品编号: W20220622002		电话/地址: 0374-6061215		
样品性状: 无色透明		收样日期: 2022.06.22		
样品来源: 现场采样		检测日期: 2022.06.22~2022.06.27		
采样地点: 榆林加压站		执行标准: 《地下水质量标准》GB/T14848-2017 III类值		
检测项目	计量单位	检测结果	标准限值	检测方法
菌落总数	CFU/mL	6	100	GB/T5750.12-2006-1.1
总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	3.0	GB/T5750.12-2006-2.2
砷	mg/L	<0.001	0.01	GB/T5750.6-2006-6.1
镉	mg/L	<0.0001	0.005	GB/T5750.6-2006-9.1
铬(六价)	mg/L	<0.004	0.05	GB/T5750.6-2006-10.1
铅	mg/L	0.003	0.01	GB/T5750.6-2006-11.1
汞	mg/L	<0.0001	0.001	GB/T5750.6-2006-8.1
硒	mg/L	<0.001	0.01	GB/T5750.6-2006-7.1
氰化物	mg/L	<0.002	0.05	GB/T5750.5-2006-4.2
氟化物	mg/L	0.74	1.0	GB/T5750.5-2006-3.2
硫化物	mg/L	<0.005	0.02	GB/T16489-1996
硝酸盐氮(以N计)	mg/L	4.08	20.0	GB/T5750.5-2006-5.3
三氯甲烷	mg/L	<0.01	0.06	GB/T5750.9-2006-1.2
四氯化碳	mg/L	<0.001	0.002	GB/T5750.9-2006-1.2
色度	铂钴色度单位	1.8	15	GB/T5750.4-2006-1.1
浑浊度	NTU	0.12	3	GB/T5750.4-2006-2.1
臭和味		无	无	GB/T5750.4-2006-3.1
肉眼可见物		无	无	GB/T5750.4-2006-4.1
pH		7.55	6.5—8.5	GB/T5750.4-2006-5.1
铝	mg/L	0.169	0.20	GB/T5750.6-2006-1.3
铁	mg/L	<0.05	0.3	GB/T5750.6-2006-2.1
锰	mg/L	<0.05	0.10	GB/T5750.6-2006-3.1
铜	mg/L	<0.05	1.00	GB/T5750.6-2006-4.2
锌	mg/L	<0.05	1.00	GB/T5750.6-2006-5.1
氯化物	mg/L	24.4	250	GB/T5750.5-2006-2.2
硫酸盐	mg/L	26.1	250	GB/T5750.5-2006-1.2
溶解性总固体	mg/L	390	1000	GB/T5750.4-2006-8.1
总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	300.1	450	GB/T5750.4-2006-7.1
耗氧量	mg/L	0.54	3.0	GB/T5750.7-2006-1.1
挥发酚类	mg/L	<0.002	0.002	GB/T5750.4-2006-9.2
阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.1	0.3	GB/T5750.4-2006-10.1
氨氮	mg/L	0.04	0.50	GB/T5750.5-2006-9.1
亚硝酸盐氮	mg/L	<0.001	1.00	GB/T5750.5-2006-10.1
碘化物	mg/L	<0.001	0.08	GB/T5750.5-2006-11.4
苯	mg/L	<0.005	0.01	GB/T5750.8-2006-18.2
甲苯	mg/L	<0.005	0.7	GB/T5750.8-2006-18.2
钠	mg/L	33.2	200	GB/T5750.6-2006-22.2
总α放射性	Bq/L	0.212	0.5	GB/T5750.13-2006-1.1
总β放射性	Bq/L	0.034	1.0	GB/T5750.13-2006-2.1

说明:1、本报告不允许用铅笔、圆珠笔填写,不得涂改、增删。

2、本报告经签字盖章后生效(附页加盖骑缝章)。

3、本报告只对送检样品检测结果负责。

4、本报告未经同意不得复印,不得作为商品广告使用。

5、委托方若对本检测报告有异议,可以提出复核申请(样品超过保存期除外)。



221613060008
有效期2028年1月9日

报告编号: 20220236

漯河市质耀恒水质检测



检测报告

样品名称: 许昌瑞贝卡水业有限公司第二水厂出厂水

委托单位: 许昌供排水监管中心

报告发送日期: 2022年06月27日

样品编号	20220614027	样品来源	送样
样品状态	透明液体		
采(抽)样地点	第二水厂	采(抽)样日期	2022年6月14日
采(抽)样/委托人	龚鑫	检验类别	生活饮用水
委托单位	许昌供排水监管中心		
收检日期	2022年6月14日	报告日期	2022年6月27日
判定标准依据	GB 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》		

检验结果



详见附件

制表人: 刘国栋

审核人: 李蕊


签发: 孙龙辉

漯河市质耀恒水质检测有限公司

检测报告

样品编号: 20220614027

项目	单位	检测方法标准	标准限值	检验结果
菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2006 中 1.1	100	1
总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 中 2.2	不得检出	未检出
耐热大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 中 3.2	不得检出	未检出
大肠埃希氏菌	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 中 4.2	不得检出	未检出
砷	mg/L	GB/T5750.6-2006 中 6.1	0.01	<0.001
镉	mg/L	GB/T5750.6-2006 中 9.1	0.005	<0.0005
铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2006 中 10.1	0.05	<0.004
铅	mg/L	GB/T5750.6-2006 中 11.1	0.01	<0.0025
汞	mg/L	GB/T5750.6-2006 中 8.1	0.001	<0.0001
硒	mg/L	GB/T5750.6-2006 中 7.1	0.01	<0.0004
氰化物	mg/L	CJ/T141-2018 中 5.2.2	0.05	<0.002
氟化物	mg/L	GB/T5750.5-2006 中 3.2	1.0	0.34
硝酸盐(以N计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 中 5.3	10; 地下水源限制时为 20	1.88
三氯甲烷	mg/L	HJ 620-2011	0.06	0.00195
四氯化碳	mg/L	HJ 620-2011	0.002	0.00003
氯酸盐	mg/L	GB/T5750.10-2006 中 13.2	0.7	0.287
色度	度	GB/T5750.4-2006 中 1.1	15	5
浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2006 中 2.1	1; 水源与净水技术限制时为 3	0.24
臭和味	—	GB/T5750.4-2006 中 3.1	无异臭, 异味	无
肉眼可见物	—	GB/T5750.4-2006 中 4.1	无	无
pH	—	GB/T5750.4-2006 中 5.1	6.5-8.5	7.83
铝	mg/L	GB/T5750.6-2006 中 1.1	0.2	0.014
铁	mg/L	GB/T5750.6-2006 中 2.1	0.3	<0.025
锰	mg/L	GB/T5750.6-2006 中 3.1	0.1	<0.0025



漯河市质耀恒水质检测有限公司

检测报告

样品编号: 20220614027

项目	单位	检测方法标准	标准限值	检验结果
铜	mg/L	GB/T5750.6-2006 中 4.2	1.0	<0.011
锌	mg/L	GB/T5750.6-2006 中 5.1	1.0	0.026
氯化物	mg/L	GB/T5750.5-2006 中 2.2	250	8.99
硫酸盐	mg/L	GB/T5750.5-2006 中 1.2	250	23.48
溶解性总固体	mg/L	GB/T5750.4-2006 中 8.1	1000	200
总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	GB/T5750.4-2006 中 7.1	450	172.8
耗氧量 (COD _{Mn} 以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.7-2006 中 1.1	3: 源水耗氧量>6 mg/L 时为 5	1.82
挥发酚类 (以苯酚计)	mg/L	GB/T5750.4-2006 中 9.1	0.002	<0.002
阴离子合成洗涤剂	mg/L	CJ/T141-2018 中 5.5.2	0.3	<0.050
总α放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2006 中 1.1	0.5	0.031
总β放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2006 中 2.1	1	0.168
二氧化氯 (ClO ₂)	mg/L	GB/T5750.11-2006 中 4.4	出厂水 0.1-0.8 管网水 ≥0.02	0.15
氨氮	mg/L	GB/T5750.5-2006 中 9.1	0.5	0.10
亚硝酸盐	mg/L	GB/T5750.10-2006 中 13.2	0.7	0.1609

说明:

- 1、本检测报告不得涂改、增删, 经签字盖章后生效 (加盖骑缝章)。
- 2、本检测报告的检验检测数据仅证明送检样品所检项目的符合性情况。
- 3、本检测报告未经书面允许, 不得部分复制。复制检测报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
- 4、本检测报告未经同意不得用于产品标签、广告及商品宣传。
- 5、委托方若对本检测报告有异议, 应于收到报告之日起五日内提出申请, 逾期不予受理。

地址: 漯河市源汇区太行山路澧河大桥西南角

邮编: 462000

电话: 0395-2173059



221613060008
有效期2028年1月9日

报告编号: 20220230

漯河市质耀恒水质检测



有限公司

检测 报 告

样品名称: 许昌瑞贝卡水业有限公司周庄水厂出厂水

委托单位: 许昌供排水监管中心

报告发送日期: 2022年06月27日

样品编号	20220614020	样品来源	送样
样品状态	透明液体		
采(抽)样地点	周庄水厂	采(抽)样日期	2022年6月14日
采(抽)样/委托人	龚鑫	检验类别	生活饮用水
委托单位	许昌供排水监管中心		
收检日期	2022年6月14日	报告日期	2022年6月27日
判定标准依据	GB 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》		

检验结果:

见附页。



制表人: 刘苗培

审核人: 李茜

签发: 孙龙辉

漯河市质耀恒水质检测有限公司

检 测 报 告

样品编号: 20220614020

项目	单位	检测方法标准	标准限值	检验结果
菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2006 中 1.1	100	4
总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 中 2.2	不得检出	未检出
耐热大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 中 3.2	不得检出	未检出
大肠埃希氏菌	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 中 4.2	不得检出	未检出
砷	mg/L	GB/T5750.6-2006 中 6.1	0.01	<0.001
镉	mg/L	GB/T5750.6-2006 中 9.1	0.005	<0.0005
铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2006 中 10.1	0.05	<0.004
铅	mg/L	GB/T5750.6-2006 中 11.1	0.01	<0.0025
汞	mg/L	GB/T5750.6-2006 中 8.1	0.001	<0.0001
硒	mg/L	GB/T5750.6-2006 中 7.1	0.01	<0.0004
氰化物	mg/L	CJ/T141-2018 中 5.2.2	0.05	<0.002
氟化物	mg/L	GB/T5750.5-2006 中 3.2	1.0	0.23
硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 中 5.3	10; 地下水源限制时为 20	1.47
三氯甲烷	mg/L	HJ 620-2011	0.06	0.00700
四氯化碳	mg/L	HJ 620-2011	0.002	0.00004
色度	度	GB/T5750.4-2006 中 1.1	15	5
浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2006 中 2.1	1; 水源与净水技术限制时为 3	0.15
臭和味	—	GB/T5750.4-2006 中 3.1	无异臭, 异味	无
肉眼可见物	—	GB/T5750.4-2006 中 4.1	无	无
pH	—	GB/T5750.4-2006 中 5.1	6.5-8.5	8.11
铝	mg/L	GB/T5750.6-2006 中 1.1	0.2	0.020
铁	mg/L	GB/T5750.6-2006 中 2.1	0.3	<0.025
锰	mg/L	GB/T5750.6-2006 中 3.1	0.1	<0.0025



漯河市质耀恒水质检测有限公司

检 测 报 告

样品编号: 20220614020

项目	单位	检测方法标准	标准限值	检验结果
铜	mg/L	GB/T5750.6-2006 中 4.2	1.0	<0.011
锌	mg/L	GB/T5750.6-2006 中 5.1	1.0	<0.025
氯化物	mg/L	GB/T5750.5-2006 中 2.2	250	8.15
硫酸盐	mg/L	GB/T5750.5-2006 中 1.2	250	27.02
溶解性总固体	mg/L	GB/T5750.4-2006 中 8.1	1000	153
总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	GB/T5750.4-2006 中 7.1	450	141.0
耗氧量 (COD _{Mn} 以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.7-2006 中 1.1	3: 源水耗氧量>6 mg/L 时为 5	1.76
挥发酚类 (以苯酚计)	mg/L	GB/T5750.4-2006 中 9.1	0.002	<0.002
阴离子合成洗涤剂	mg/L	CJ/T141-2018 中 5.5.2	0.3	<0.050
总α放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2006 中 1.1	0.5	0.035
总β放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2006 中 2.1	1	0.221
氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	GB/T5750.11-2006 中 1.2	出厂水 0.3-4 管网水 ≥0.05	0.36
氨氮	mg/L	GB/T5750.5-2006 中 9.1	0.5	0.14

说明:

- 1、本检测报告不得涂改、增删, 经签字盖章后生效 (加盖骑缝章)。
- 2、本检测报告的检验检测数据仅证明送检样品所检项目的符合性情况。
- 3、本检测报告未经书面允许, 不得部分复制。复制检测报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
- 4、本检测报告未经同意不得用于产品标签、广告及商品宣传。
- 5、委托方若对本检测报告有异议, 应于收到报告之日起五日内提出申请, 逾期不予受理。

地址: 漯河市源汇区太行山路澧河大桥西南角

邮编: 462000

电话: 0395-2173059



161613050889
有效期2022年9月11日

报告编号: W202206027

许昌瑞科 水质检测有限公司

检 测 报 告



样品名称 许昌县万里家属院管网水

委托单位 许昌市供排水监管中心

报告日期 2022年06月28日

样品编号 W20220622003

委托日期 2022-06-22

样品类别 管网水

执行标准

GB5749-2006 《生活饮用水卫生标准》

检验结果

见报告附页

制表
校核
签发

吴
张
朱

丹
航
帆



许昌瑞科水质检测有限公司

第2页 共3页



许昌瑞科水质检测有限公司

检测报告

报告编号: W202206027

第 3 页, 共 3 页

样品名称: 许昌县万里家属院管网水		委托单位: 许昌市供排水监管中心		
样品编号: W20220622003		电话/地址: 0374-6061215		
样品性状: 无色透明		收样日期: 2022.06.22		
样品来源: 现场采样		检测日期: 2022.06.22~2022.06.27		
采样地点: 18院30号楼1单元2楼西户厨房		执行标准: 《生活饮用水卫生标准》 GB5749—2006		
检测项目	计量单位	检测结果	标准限值	检测方法
菌落总数	CFU/mL	未检出	100	GB/T5750.12-2006-1.1
总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不得检出	GB/T5750.12-2006-2.2
耐热大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不得检出	GB/T5750.12-2006-3.2
大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	不得检出	GB/T5750.12-2006-4.2
砷	mg/L	0.001	0.01	GB/T5750.6-2006-6.1
镉	mg/L	<0.0001	0.005	GB/T5750.6-2006-9.1
铬(六价)	mg/L	<0.004	0.05	GB/T5750.6-2006-10.1
铅	mg/L	0.001	0.01	GB/T5750.6-2006-11.1
汞	mg/L	<0.0001	0.001	GB/T5750.6-2006-8.1
硒	mg/L	<0.001	0.01	GB/T5750.6-2006-7.1
氰化物	mg/L	<0.002	0.05	GB/T5750.5-2006-4.2
氟化物	mg/L	0.30	1.0	GB/T5750.5-2006-3.2
硝酸盐氮(以N计)	mg/L	1.32	10	GB/T5750.5-2006-5.3
氯酸盐	mg/L	<0.02	0.7	GB/T5750.10-2006-13.2
亚氯酸盐	mg/L	<0.02	0.7	GB/T5750.10-2006-13.2
色度	铂钴色度单位	2.3	15	GB/T5750.4-2006-1.1
浑浊度	NTU	0.21	1.0	GB/T5750.4-2006-2.1
臭和味		无	无异臭, 无异味	GB/T5750.4-2006-3.1
肉眼可见物		无	无	GB/T5750.4-2006-4.1
pH		8.04	6.5—8.5	GB/T5750.4-2006-5.1
铝	mg/L	0.078	0.2	GB/T5750.6-2006-1.3
铁	mg/L	<0.05	0.3	GB/T5750.6-2006-2.1
锰	mg/L	<0.05	0.1	GB/T5750.6-2006-3.1
铜	mg/L	<0.05	1.0	GB/T5750.6-2006-4.2
锌	mg/L	<0.05	1.0	GB/T5750.6-2006-5.1
氯化物	mg/L	9.6	250	GB/T5750.5-2006-2.2
硫酸盐	mg/L	24.7	250	GB/T5750.5-2006-1.2
溶解性总固体	mg/L	212	1000	GB/T5750.4-2006-8.1
总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	146.3	450	GB/T5750.4-2006-7.1
耗氧量	mg/L	1.80	3.0	GB/T5750.7-2006-1.1
挥发酚类	mg/L	<0.002	0.002	GB/T5750.4-2006-9.2
阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.1	0.3	GB/T5750.4-2006-10.1
氨氮	mg/L	0.03	0.5	GB/T5750.5-2006-9.1
总α放射性	Bq/L	0.061	0.5	GB/T5750.13-2006-1.1
总β放射性	Bq/L	0.085	1.0	GB/T5750.13-2006-2.1
二氧化氯	mg/L	0.27	≥0.02	GB/T5750.11-2006-4.4

说明:1、本报告不允许用铅笔、圆珠笔填写,不得涂改、增删。

2、本报告经签字盖章后生效(附页加盖骑缝章)。

3、本报告只对送检样品检测结果负责。

4、本报告未经同意不得复印,不得作为商品广告使用。

5、委托方若对本检测报告有异议,可以提出复核申请(样品超过保存期除外)。



161613050889
有效期2022年9月11日

报告编号: W202206028

许昌瑞科 水质检测有限公司

检 测 报 告



样品名称 三八路 14 号医药站家属院管网水

委托单位 许昌市供排水监管中心

报告日期 2022 年 06 月 28 日

样品编号 W20220622004

委托日期 2022-06-22

样品类别 管网水

执行标准

GB5749-2006 《生活饮用水卫生标准》

检验结果

见报告附页

制表
校核
签发

吴丹
张航
峰航

吴丹
张航
峰航



许昌瑞科水质检测有限公司

许昌瑞科水质检测有限公司

检测报告

报告编号: W202206028

第 3 页, 共 3 页

样品名称: 三八路14号医药站家属院管网水		委托单位: 许昌市供排水监管中心		
样品编号: W20220622004		电话/地址: 0374-6061215		
样品性状: 无色透明		收样日期: 2022.06.22		
样品来源: 现场采样		检测日期: 2022.06.22~2022.06.27		
采样地点: 2022年9月11日		执行标准: 《生活饮用水卫生标准》 GB5749—2006		
检测项目	计量单位	检测结果	标准限值	检测方法
菌落总数	CFU/mL	未检出	100	GB/T5750.12-2006-1.1
总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不得检出	GB/T5750.12-2006-2.2
耐热大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不得检出	GB/T5750.12-2006-3.2
大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	不得检出	GB/T5750.12-2006-4.2
砷	mg/L	0.001	0.01	GB/T5750.6-2006-6.1
镉	mg/L	<0.0001	0.005	GB/T5750.6-2006-9.1
铬(六价)	mg/L	<0.004	0.05	GB/T5750.6-2006-10.1
铅	mg/L	0.002	0.01	GB/T5750.6-2006-11.1
汞	mg/L	<0.0001	0.001	GB/T5750.6-2006-8.1
硒	mg/L	<0.001	0.01	GB/T5750.6-2006-7.1
氰化物	mg/L	<0.002	0.05	GB/T5750.5-2006-4.2
氟化物	mg/L	0.36	1.0	GB/T5750.5-2006-3.2
硝酸盐氮(以N计)	mg/L	1.32	10	GB/T5750.5-2006-5.3
氯酸盐	mg/L	<0.02	0.7	GB/T5750.10-2006-13.2
亚氯酸盐	mg/L	<0.02	0.7	GB/T5750.10-2006-13.2
色度	铂钴色度单位	2.5	15	GB/T5750.4-2006-1.1
浑浊度	NTU	0.25	1.0	GB/T5750.4-2006-2.1
臭和味		无	无异臭, 无异味	GB/T5750.4-2006-3.1
肉眼可见物		无	无	GB/T5750.4-2006-4.1
pH		8.20	6.5—8.5	GB/T5750.4-2006-5.1
铝	mg/L	0.180	0.2	GB/T5750.6-2006-1.3
铁	mg/L	<0.05	0.3	GB/T5750.6-2006-2.1
锰	mg/L	<0.05	0.1	GB/T5750.6-2006-3.1
铜	mg/L	<0.05	1.0	GB/T5750.6-2006-4.2
锌	mg/L	<0.05	1.0	GB/T5750.6-2006-5.1
氯化物	mg/L	9.7	250	GB/T5750.5-2006-2.2
硫酸盐	mg/L	25.3	250	GB/T5750.5-2006-1.2
溶解性总固体	mg/L	192	1000	GB/T5750.4-2006-8.1
总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	143.1	450	GB/T5750.4-2006-7.1
耗氧量	mg/L	1.61	3.0	GB/T5750.7-2006-1.1
挥发酚类	mg/L	<0.002	0.002	GB/T5750.4-2006-9.2
阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.1	0.3	GB/T5750.4-2006-10.1
氨氮	mg/L	0.04	0.5	GB/T5750.5-2006-9.1
总α放射性	Bq/L	0.038	0.5	GB/T5750.13-2006-1.1
总β放射性	Bq/L	0.060	1.0	GB/T5750.13-2006-2.1
二氧化氯	mg/L	0.10	≥0.02	GB/T5750.11-2006-4.4

说明: 1、本报告不允许用铅笔、圆珠笔填写, 不得涂改、增删。

2、本报告经签字盖章后生效(附页加盖骑缝章)。

3、本报告只对送检样品检测结果负责。

4、本报告未经同意不得复印, 不得作为商品广告使用。

5、委托方若对本检测报告有异议, 可以提出复核申请(样品超过保存期除外)。



161613050889
有效期2022年9月11日

报告编号: W202206029

许昌瑞科 水质检测有限公司

检 测 报 告



样品名称 八一路 89 号四通公司家属院管网水

委托单位 许昌市供排水监管中心

报告日期 2022 年 06 月 28 日

样品编号 W20220622005

委托日期 2022-06-22

样品类别 管网水

执行标准

GB5749-2006 《生活饮用水卫生标准》

检验结果

见报告附页

制表 吴丹
校核 张航
签发 朱峰



许昌瑞科水质检测有限公司

第 2 页 共 3 页



许昌瑞科水质检测有限公司

检测报告

报告编号: W202206029

第 3 页, 共 3 页

样品名称: 八一路89号四通公司家属院管网水		委托单位: 许昌市供排水监管中心		
样品编号: W20220622005		电话/地址: 0374-6061215		
样品性状: 无色透明		收样日期: 2022.06.22		
样品来源: 现场采样		检测日期: 2022.06.22~2022.06.27		
采样地点: 2单元2楼东厨房		执行标准: 《生活饮用水卫生标准》 GB5749—2006		
检测项目	计量单位	检测结果	标准限值	检测方法
菌落总数	CFU/mL	未检出	100	GB/T5750.12-2006-1.1
总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不得检出	GB/T5750.12-2006-2.2
耐热大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不得检出	GB/T5750.12-2006-3.2
大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	不得检出	GB/T5750.12-2006-4.2
砷	mg/L	0.001	0.01	GB/T5750.6-2006-6.1
镉	mg/L	<0.0001	0.005	GB/T5750.6-2006-9.1
铬(六价)	mg/L	<0.004	0.05	GB/T5750.6-2006-10.1
铅	mg/L	0.004	0.01	GB/T5750.6-2006-11.1
汞	mg/L	<0.0001	0.001	GB/T5750.6-2006-8.1
硒	mg/L	<0.001	0.01	GB/T5750.6-2006-7.1
氰化物	mg/L	<0.002	0.05	GB/T5750.5-2006-4.2
氟化物	mg/L	0.26	1.0	GB/T5750.5-2006-3.2
硝酸盐氮(以N计)	mg/L	1.25	10	GB/T5750.5-2006-5.3
三氯甲烷	mg/L	0.025	0.06	GB/T5750.9-2006-1.2
四氯化碳	mg/L	<0.001	0.002	GB/T5750.9-2006-1.2
色度	铂钴色度单位	1.2	15	GB/T5750.4-2006-1.1
浑浊度	NTU	0.23	1.0	GB/T5750.4-2006-2.1
臭和味		无	无异臭, 无异味	GB/T5750.4-2006-3.1
肉眼可见物		无	无	GB/T5750.4-2006-4.1
pH		8.22	6.5—8.5	GB/T5750.4-2006-5.1
铝	mg/L	0.197	0.2	GB/T5750.6-2006-1.3
铁	mg/L	<0.05	0.3	GB/T5750.6-2006-2.1
锰	mg/L	<0.05	0.1	GB/T5750.6-2006-3.1
铜	mg/L	<0.05	1.0	GB/T5750.6-2006-4.2
锌	mg/L	<0.05	1.0	GB/T5750.6-2006-5.1
氯化物	mg/L	9.3	250	GB/T5750.5-2006-2.2
硫酸盐	mg/L	24.6	250	GB/T5750.5-2006-1.2
溶解性总固体	mg/L	196	1000	GB/T5750.4-2006-8.1
总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	146.3	450	GB/T5750.4-2006-7.1
耗氧量	mg/L	1.64	3.0	GB/T5750.7-2006-1.1
挥发酚类	mg/L	<0.002	0.002	GB/T5750.4-2006-9.2
阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.1	0.3	GB/T5750.4-2006-10.1
氨氮	mg/L	0.06	0.5	GB/T5750.5-2006-9.1
总α放射性	Bq/L	0.068	0.5	GB/T5750.13-2006-1.1
总β放射性	Bq/L	0.045	1.0	GB/T5750.13-2006-2.1
余氯	mg/L	0.09	≥0.05	GB/T5750.11-2006-1.1

说明: 1、本报告不允许用铅笔、圆珠笔填写, 不得涂改、增删。

2、本报告经签字盖章后生效(附页加盖骑缝章)。

3、本报告只对送检样品检测结果负责。

4、本报告未经同意不得复印, 不得作为商品广告使用。

5、委托方若对本检测报告有异议, 可以提出复核申请(样品超过保存期除外)。



161613050889
有效期2022年9月11日

报告编号: W202206030

许昌瑞科 水质检测有限公司

检测报 告



样品名称 碧桂园芙蓉台二次供水
委托单位 许昌市供排水监管中心
报告日期 2022年06月28日

样品编号 W20220622006

委托日期 2022-06-22

样品类别 二次供水

执行标准

GB5749-2006 《生活饮用水卫生标准》

检验结果

见报告附页

制表
校核
签发

吴丹
张航
朱峰



许昌瑞科水质检测有限公司

第2页 共3页



161613050889
有效期2022年9月11日

报告编号: W202206031

许昌瑞科 水质检测有限公司

检 测 报 告



样品名称 广杰御翠花园二次供水

委托单位 许昌市供排水监管中心

报告日期 2022年06月28日

样品编号 W20220622007

委托日期 2022-06-22

样品类别 二次供水

执行标准

GB5749-2006 《生活饮用水卫生标准》

检验结果

见报告附页

制表 吴丹
校核 张航
签发 朱峰



许昌瑞科水质检测有限公司

第2页 共3页





161613050889
有效期2022年9月11日

报告编号: W202206032

许昌瑞科 水质检测有限公司

检测报告



样品名称 欧陆阳光二次供水
委托单位 许昌市供排水监管中心
报告日期 2022年06月28日

样品编号 W20220622008

委托日期 2022-06-22

样品类别 二次供水

执行标准

GB5749-2006 《生活饮用水卫生标准》

检验结果

见报告附页

制
校
签

表
核
发

吴丹
张航
朱峰

检验单位章



许昌瑞科水质检测有限公司

第2页 共3页



许昌瑞科水质检测有限公司 检测报告

报告编号: W202206032

第 3 页, 共 3 页

样品名称: 欧陆阳光二次供水		委托单位: 许昌市供排水监管中心		
样品编号: W20220622008		电话/地址: 0374-6061215		
样品性状: 无色透明		收样日期: 2022.06.22		
样品来源: 现场采样		检测日期: 2022.06.22~2022.06.27		
采样地点: 8号楼1单元1101厨房		执行标准: 《生活饮用水卫生标准》 GB5749—2006		
检测项目	计量单位	检测结果	标准限值	检测方法
菌落总数	CFU/mL	未检出	100	GB/T5750.12-2006-1.1
总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不得检出	GB/T5750.12-2006-2.2
铬(六价)	mg/L	<0.004	0.05	GB/T5750.6-2006-10.1
氟化物	mg/L	0.46	1.0	GB/T5750.5-2006-3.2
硝酸盐氮(以N计)	mg/L	2.05	10	GB/T5750.5-2006-5.3
色度	铂钴色度单位	1.0	15	GB/T5750.4-2006-1.1
浑浊度	NTU	0.18	1.0	GB/T5750.4-2006-2.1
臭和味		无	无异臭, 无异味	GB/T5750.4-2006-3.1
肉眼可见物		无	无	GB/T5750.4-2006-4.1
pH		7.80	6.5—8.5	GB/T5750.4-2006-5.1
铁	mg/L	<0.05	0.3	GB/T5750.6-2006-2.1
锰	mg/L	<0.05	0.1	GB/T5750.6-2006-3.1
氯化物	mg/L	12.1	250	GB/T5750.5-2006-2.2
硫酸盐	mg/L	23.9	250	GB/T5750.5-2006-1.2
总硬度(以CaCO3计)	mg/L	182.0	450	GB/T5750.4-2006-7.1
耗氧量	mg/L	1.11	3.0	GB/T5750.7-2006-1.1
氨氮	mg/L	0.05	0.5	GB/T5750.5-2006-9.1
亚硝酸盐氮	mg/L	<0.001	1.00	GB/T5750.5-2006-10.1
二氧化氯	mg/L	0.07	≥0.02	GB/T5750.11-2006-4.4
(以下空白)				

- 说明:
- 1、本报告不允许用铅笔、圆珠笔填写, 不得涂改、增删。
 - 2、本报告经签字盖章后生效(附页加盖骑缝章)。
 - 3、本报告只对送检样品检测结果负责。
 - 4、本报告未经同意不得复印, 不得作为商品广告使用。
 - 5、委托方若对本检测报告有异议, 可以提出复核申请(样品超过保存期除外)。





161613050889
有效期2022年9月11日

报告编号: W202206033

许昌瑞科 水质检测有限公司

检测报 告



样品名称 河畔家园二次供水
委托单位 许昌市供排水监管中心
报告日期 2022年06月28日

样品编号 W20220622009

委托日期 2022-06-22

样品类别 二次供水

执行标准

GB5749-2006 《生活饮用水卫生标准》

检验结果

见报告附页

制表 吴丹
校核 张航
签发 朱峰



许昌瑞科水质检测有限公司

许昌瑞科水质检测有限公司
检测报告

报告编号: W202206033

第 3 页, 共 3 页

样品名称: 河畔家园二次供水		委托单位: 许昌市供排水监管中心		
样品编号: W20220622009		电话/地址: 0374-6061215		
样品性状: 无色透明		收样日期: 2022. 06. 22		
样品来源: 现场采样		检测日期: 2022. 06. 22~2022. 06. 27		
采样地点: 1号楼2单元7楼西户卫生间		执行标准: 《生活饮用水卫生标准》 GB5749—2006		
检测项目	计量单位	检测结果	标准限值	检测方法
菌落总数	CFU/mL	未检出	100	GB/T5750.12-2006-1.1
总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不得检出	GB/T5750.12-2006-2.2
铬(六价)	mg/L	<0.004	0.05	GB/T5750.6-2006-10.1
氟化物	mg/L	0.28	1.0	GB/T5750.5-2006-3.2
硝酸盐氮(以N计)	mg/L	1.31	10	GB/T5750.5-2006-5.3
色度	铂钴色度单位	1.7	15	GB/T5750.4-2006-1.1
浑浊度	NTU	0.25	1.0	GB/T5750.4-2006-2.1
臭和味		无	无异臭, 无异味	GB/T5750.4-2006-3.1
肉眼可见物		无	无	GB/T5750.4-2006-4.1
pH		8.17	6.5—8.5	GB/T5750.4-2006-5.1
铁	mg/L	<0.05	0.3	GB/T5750.6-2006-2.1
锰	mg/L	<0.05	0.1	GB/T5750.6-2006-3.1
氯化物	mg/L	9.6	250	GB/T5750.5-2006-2.2
硫酸盐	mg/L	25.8	250	GB/T5750.5-2006-1.2
总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	141.1	450	GB/T5750.4-2006-7.1
耗氧量	mg/L	1.57	3.0	GB/T5750.7-2006-1.1
氨氮	mg/L	0.07	0.5	GB/T5750.5-2006-9.1
亚硝酸盐氮	mg/L	<0.001	1.00	GB/T5750.5-2006-10.1
余氯	mg/L	0.15	≥0.05	GB/T5750.11-2006-1.1
(以下空白)				

说明:1、本报告不允许用铅笔、圆珠笔填写,不得涂改、增删。
2、本报告经签字盖章后生效(附页加盖骑缝章)。
3、本报告只对送检样品检测结果负责。
4、本报告未经同意不得复印,不得作为商品广告使用。
5、委托方若对本检测报告有异议,可以提出复核申请(样品超过保存期除外)。