

许昌市水利局

2024 年第二季度城市供水水质抽检公报

2024 年 6 月,我局对市区 2 个水源水水样、2 个出厂水水样、3 个管网末梢水水样、4 个二次供水水样进行了常规项指标抽检。现将水质抽检结果向社会公布(见水质检测表)。



221613060477
(有效期2028年10月10日)



报告编号: W202406006

许昌瑞科 水质检测有限公司

检测报告

样品名称 曹寨地表水源水（丹江水）

委托单位 许昌市供排水监管中心

报告日期 2024年06月19日

样品编号 W20240605001

委托日期 2024-06-05

样品类别 地表水

检验检测结果

见报告附页

制表人 吴丹

审核人 张航

签发人 朱峰凯

签发日期 2024年6月20日

许昌瑞科水质检测有限公司

第2页 共4页



许昌瑞科水质检测有限公司

报告附页

报告编号: W202406006

第 3 页 共 4 页

样品名称: 曹寨地表水水源水 (丹江水)			委托单位: 许昌市供排水监管中心		
样品编号: W20240605001			电话/地址: 0374-6061215		
样品性状: 淡黄色			收样日期: 2024.06.05		
样品来源: 现场采样			检测日期: 2024.06.05~2024.06.19		
抽样地点: 曹寨水源地			执行标准: 《地表水环境质量标准》GB 3838-2002 III类值		
序号	检测项目	计量单位	检测结果	标准限值	检测方法
1	水温	℃	21.8	/	GB 13195-1991
2	粪大肠菌群	个/L	未检出	10000	HJ 347.1-2018
3	砷	mg/L	0.001	≤0.05	GB/T 5750.6-2023 9.1
4	镉	mg/L	<0.0001	≤0.005	GB/T 5750.6-2023 12.1
5	铬 (六价)	mg/L	0.004	≤0.05	GB/T 5750.6-2023 13.1
6	铅	mg/L	<0.001	≤0.05	GB/T 5750.6-2023 14.1
7	汞	mg/L	<0.0001	≤0.0001	GB/T 5750.6-2023 11.1
8	硒	mg/L	<0.001	≤0.01	GB/T 5750.6-2023 10.1
9	氰化物	mg/L	<0.002	≤0.2	GB/T 5750.5-2023 7.2
10	氟化物	mg/L	0.21	≤1.0	GB/T 5750.5-2023 6.2
11	硫化物	mg/L	<0.02	≤0.2	GB/T 5750.5-2023 9.1
12	石油类	mg/L	<0.01	≤0.05	HJ 970-2018
13	硝酸盐 (以N计)	mg/L	0.88	≤10	GB/T 5750.5-2023 8.3
14	三氯甲烷	mg/L	<0.001	≤0.06	HJ 620-2011
15	四氯化碳	mg/L	<0.001	≤0.002	HJ 620-2011
16	色度	度	7	/	GB/T 5750.4-2023 4.1
17	浑浊度	NTU	1.07	/	GB/T 5750.4-2023 5.1
18	臭和味	/	无异臭、异味	/	GB/T 5750.4-2023 6.1
19	肉眼可见物	/	少量杂质沉淀物	/	GB/T 5750.4-2023 7.1
20	pH	/	8.22	6.0-9.0	GB/T 5750.4-2023 8.1
21	铝	mg/L	<0.008	/	GB/T 5750.6-2023 4.1
22	铁	mg/L	<0.05	≤0.3	GB/T 5750.6-2023 5.1
23	锰	mg/L	<0.05	≤0.1	GB/T 5750.6-2023 6.1
24	铜	mg/L	<0.05	≤1.0	GB/T 5750.6-2023 7.2
25	锌	mg/L	<0.05	≤1.0	GB/T 5750.6-2023 8.1
26	氯化物	mg/L	6.4	≤250	GB/T 5750.5-2023 5.2
27	硫酸盐	mg/L	24.6	≤250	GB/T 5750.5-2023 4.2
28	溶解性总固体	mg/L	151	/	GB/T 5750.4-2023 11.1
29	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	130.5	/	GB/T 5750.4-2023 10.1
30	高锰酸盐指数	mg/L	1.86	≤6	GB/T 5750.7-2023 4.1
31	挥发酚	mg/L	<0.002	≤0.005	GB/T 5750.4-2023 12.1
32	阴离子表面活性剂	mg/L	<0.1	≤0.2	GB/T 5750.4-2023 13.1
33	氨氮	mg/L	0.07	≤1.0	GB/T 5750.5-2023 11.1
34	总磷 (以P计)	mg/L	0.01	≤0.2	GB 11893-1989
35	总氮 (以N计)	mg/L	1.09	≤1.0	HJ 636-2012
36	溶解氧	mg/L	8.1	≥5	HJ 506-2009
37	化学需氧量 (COD)	mg/L	9	≤20	HJ 828-2017
38	五日生化需氧量	mg/L	<0.5	≤4	HJ 505-2009
39	总α放射性	Bq/L	0.02	/	GB/T 5750.13-2023 4.1
40	总β放射性	Bq/L	0.06	/	GB/T 5750.13-2023 5.1
	(以下空白)				

声明：

1、本检测报告的检验检测数据仅证明本次样品所检项目的符合性情况。

2、本检测报告不得涂改、增删，未经签字盖章(加盖骑缝章)无效。

3、本检测报告未经书面允许，不得部分复制，复制检测报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。

4、本检测报告未经公司批准，不得用于产品标签、广告、商品宣传及评优等。

5、委托方如对本检测报告有异议，请于收到报告之日起七日内向公司提出复核申请，逾期不予受理。

许昌瑞科水质检测有限公司

电话：0374-5130239

邮编：461100

地址：许昌市瑞贝卡大道 669 号

许昌瑞科水质检测有限公司

第 4 页 共 4 页





221613060477
有效期2028年10月10日



报告编号: W202406007

水质检测有限公司
许昌瑞科



检测报告

样品名称 地下水源水（麦岭）

委托单位 许昌市供排水监管中心

报告日期 2024年06月19日

样品编号 W20240605002

收样日期 2024-06-05

样品类别 地下水

检验检测结果

见报告附页

制表人 吴丹

审核人 张航

签发人 朱峰

签发日期 2024年6月20日

许昌瑞科水质检测有限公司

第2页 共4页



许昌瑞科水质检测有限公司

报告附页

报告编号: W202406007

第 3 页 共 4 页

样品名称: 地下水水源(麦岭)			委托单位: 许昌市供排水监管中心		
样品编号: W20240605002			电话/地址: 0374-6061215		
样品性状: 无色透明			收样日期: 2024.06.05		
样品来源: 现场采样			检测日期: 2024.06.05~2024.06.19		
抽样地点: 榆林加压站			执行标准: 《地下水质量标准》GB/T 14848-2017 III类值		
序号	检测项目	计量单位	检测结果	标准限值	检测方法
1	菌落总数	CFU/mL	未检出	100	GB/T 5750.12-2023 4.1
2	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	3.0	GB/T 5750.12-2023 5.2
3	砷	mg/L	<0.001	0.01	GB/T 5750.6-2023 9.1
4	镉	mg/L	<0.0001	0.005	GB/T 5750.6-2023 12.1
5	铬(六价)	mg/L	<0.004	0.05	GB/T 5750.6-2023 13.1
6	铅	mg/L	0.001	0.01	GB/T 5750.6-2023 14.1
7	汞	mg/L	<0.0001	0.001	GB/T 5750.6-2023 11.1
8	硒	mg/L	<0.001	0.01	GB/T 5750.6-2023 10.1
9	氰化物	mg/L	<0.002	0.05	GB/T 5750.5-2023 7.2
10	氟化物	mg/L	0.65	1.0	GB/T 5750.5-2023 6.2
11	硫化物	mg/L	<0.02	0.02	GB/T 5750.5-2023 9.1
12	硝酸盐(以N计)	mg/L	4.75	20.0	GB/T 5750.5-2023 8.3
13	三氯甲烷	mg/L	<0.001	0.06	HJ 620-2011
14	四氯化碳	mg/L	<0.001	0.002	HJ 620-2011
15	色度	度	<5	15	GB/T 5750.4-2023 4.1
16	浑浊度	NTU	0.11	3	GB/T 5750.4-2023 5.1
17	嗅和味	/	无异臭、异味	无	GB/T 5750.4-2023 6.1
18	肉眼可见物	/	无	无	GB/T 5750.4-2023 7.1
19	pH	/	7.43	6.5-8.5	GB/T 5750.4-2023 8.1
20	铝	mg/L	<0.008	0.20	GB/T 5750.6-2023 4.1
21	铁	mg/L	<0.05	0.3	GB/T 5750.6-2023 5.1
22	锰	mg/L	<0.05	0.10	GB/T 5750.6-2023 6.1
23	铜	mg/L	<0.05	1.00	GB/T 5750.6-2023 7.2
24	锌	mg/L	<0.05	1.00	GB/T 5750.6-2023 8.1
25	氯化物	mg/L	24.0	250	GB/T 5750.5-2023 5.2
26	硫酸盐	mg/L	25.6	250	GB/T 5750.5-2023 4.2
27	溶解性总固体	mg/L	480	1000	GB/T 5750.4-2023 11.1
28	总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	313.9	450	GB/T 5750.4-2023 10.1
29	耗氧量(以O ₂ 计)	mg/L	0.22	3.0	GB/T 5750.7-2023 4.1
30	挥发性酚类	mg/L	<0.002	0.002	GB/T 5750.4-2023 12.1
31	阴离子表面活性剂	mg/L	<0.1	0.3	GB/T 5750.4-2023 13.1
32	氨氮	mg/L	<0.02	0.50	GB/T 5750.5-2023 11.1
33	亚硝酸盐	mg/L	0.001	1.00	GB/T 5750.5-2023 12.1
34	碘化物	mg/L	<0.005	0.08	HJ 778-2015
35	苯	mg/L	<0.005	0.01	HJ 1067-2019
36	甲苯	mg/L	<0.005	0.7	HJ 1067-2019
37	钠	mg/L	21.9	200	GB/T 5750.6-2023 25.1
38	总α放射性	Bq/L	0.12	0.5	GB/T 5750.13-2023 4.1
39	总β放射性	Bq/L	0.03	1.0	GB/T 5750.13-2023 5.1
	(以下空白)				

声明：

1、本检测报告的检验检测数据仅证明本次样品所检项目的符合性情况。

2、本检测报告不得涂改、增删，未经签字盖章(加盖骑缝章)无效。

3、本检测报告未经书面允许，不得部分复制，复制检测报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。

4、本检测报告未经公司批准，不得用于产品标签、广告、商品宣传及评优等。

5、委托方如对本检测报告有异议，请于收到报告之日起七日内向公司提出复核申请，逾期不予受理。

许昌瑞科水质检测有限公司

电话：0374-5130239

邮编：461100

地址：许昌市瑞贝卡大道 669 号

许昌瑞科水质检测有限公司

第 4 页 共 4 页



正本

报告编号：20240278



221613060008
有效期2028年1月9日

漯河市质耀恒水质检测
有限公司



检测报告

样品名称：许昌瑞贝卡水业有限公司第二水厂出厂水

委托单位：许昌市供排水监管中心

报告打印日期：2024年06月25日

漯河市质耀恒水质检测有限公司
检测报告

报告编号: 20240278

样品名称: 许昌瑞贝卡水业有限公司第二水厂出厂水

委托单位: 许昌市供排水监管中心

样品类别: 生活饮用水

样品来源: 自采

收样日期: 2024年6月11日

抽(采)样地点: 第二水厂送水泵房

电话/地址: /

样品编号: 20240611004

样品性状: 无色透明液体

检测日期: 2024年6月11日~6月15日

执行标准: 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022

序号	检测项目	计量单位	检测方法	标准限值	检测结果
1	菌落总数	CFU/mL	GB/T 5750.12-2023 中 4.1	100	2
2	总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T 5750.12-2023 中 5.2	不应检出	未检出
3	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	GB/T 5750.12-2023 中 7.2	不应检出	未检出
4	砷	mg/L	GB/T 5750.6-2023 中 9.1	0.01	<0.001
5	镉	mg/L	GB/T 5750.6-2023 中 12.1	0.005	<0.0005
6	铬(六价)	mg/L	GB/T 5750.6-2023 中 13.1	0.05	<0.004
7	铅	mg/L	GB/T 5750.6-2023 中 14.1	0.01	<0.0025
8	汞	mg/L	GB/T 5750.6-2023 中 11.1	0.001	<0.0001
9	氰化物	mg/L	CJ/T 141-2018 中 5.2.2	0.05	<0.002
10	氟化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 中 6.2	1.0	0.30
11	硝酸盐(以N计)	mg/L	GB/T 5750.5-2023 中 6.2	10	1.33
12	三氯甲烷	mg/L	HJ 620-2011	0.06	0.00236
13	二氯一溴甲烷	mg/L	HJ 620-2011	0.06	0.00155
14	一氯二溴甲烷	mg/L	HJ 620-2011	0.1	0.00078
15	三溴甲烷	mg/L	HJ 620-2011	0.1	<0.0001
16	三卤甲烷	—	HJ 620-2011	1	0.07355
17	氯酸盐	mg/L	GB/T 5750.10-2023 中 20.2	0.7	0.247
18	色度	度	GB/T 5750.4-2023 中 4.1	15	5
19	浑浊度	NTU	GB/T 5750.4-2023 中 5.1	1	0.25
20	臭和味	—	GB/T 5750.4-2023 中 6.1	无异臭, 异味	无
21	肉眼可见物	—	GB/T 5750.4-2023 中 7.1	无	无
22	pH	—	GB/T 5750.4-2023 中 8.1	不小于6.5且不大于8.5	7.51
23	铝	mg/L	GB/T 5750.6-2023 中 4.1	0.2	0.016
24	铁	mg/L	GB/T 5750.6-2023 中 5.1	0.3	<0.025
25	锰	mg/L	GB/T 5750.6-2023 中 6.1	0.1	<0.0025

漯河市质耀恒水质检测有限公司
检测报告

报告编号: 20240278

样品名称: 许昌瑞贝卡水业有限公司第二水厂出厂水

委托单位: 许昌市供排水监管中心

样品类别: 生活饮用水

样品来源: 自采

收样日期: 2024年6月11日

抽(采)样地点: 第二水厂送水泵房

电话/地址: /

样品编号: 20240611004

样品性状: 无色透明液体

检测日期: 2024年6月11日~6月15日

执行标准: 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022

序号	检测项目	计量单位	检测方法	标准限值	检测结果
26	铜	mg/L	GB/T 5750.6-2023 中 7.2	1.0	<0.011
27	锌	mg/L	GB/T 5750.6-2023 中 8.1	1.0	<0.025
28	氯化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 中 6.2	250	9.46
29	硫酸盐	mg/L	GB/T 5750.5-2023 中 6.2	250	22.54
30	溶解性总固体	mg/L	GB/T 5750.4-2023 中 11.1	1000	190
31	总硬度(以 CaCO ₃ 计)	mg/L	GB/T 5750.4-2023 中 10.1	450	154.0
32	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T 5750.7-2023 中 4.1	3	1.23
33	氨(以 N 计)	mg/L	GB/T 5750.5-2023 中 11.1	0.5	0.13
34	总α放射性	Bq/L	GB/T 5750.13-2023 中 4.1	0.5 (指导值)	<0.02
35	总β放射性	Bq/L	GB/T 5750.13-2023 中 5.1	1 (指导值)	0.11
36	二氯乙酸	mg/L	CJ/T 141-2018 中 9.8.1	0.05	0.01
37	三氯乙酸	mg/L	CJ/T 141-2018 中 9.8.1	0.1	<0.01
38	亚硝酸盐	mg/L	GB/T 5750.10-2023 中 20.2	0.7	0.0933
39	二氧化氯	mg/L	GB/T 5750.11-2023 中 8.4	0.8≥出厂水≥0.1 末梢水≥0.02	0.11
40	游离氯	mg/L	GB/T 5750.11-2023 中 4.3	2≥出厂水≥0.3 末梢水≥0.05	0.21
以下空白					
备注: /					

制表人: 刘茜

审核人: 李茜

签发人: 孙龙辉

签发日期: 2024.06.26

盖



报告结束



正本

报告编号: 20240277

漯河市质耀恒水质检测
有限公司



检测报告

样品名称: 许昌瑞贝卡水业有限公司周庄水厂出厂水

委托单位: 许昌市供排水监管中心

报告打印日期: 2024年06月25日

漯河市质耀恒水质检测有限公司
检测报告

报告编号: 20240277

样品名称: 许昌瑞贝卡水业有限公司周庄水厂出厂水

委托单位: 许昌市供排水监管中心

样品类别: 生活饮用水

样品来源: 自采

收样日期: 2024年6月11日

抽(采)样地点: 周庄水厂送水泵房

电话/地址: /

样品编号: 20240611003

样品性状: 无色透明液体

检测日期: 2024年6月11日~6月15日

执行标准: 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022

序号	检测项目	计量单位	检测方法	标准限值	检测结果
1	菌落总数	CFU/mL	GB/T 5750.12-2023 中 4.1	100	未检出
2	总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T 5750.12-2023 中 5.2	不应检出	未检出
3	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	GB/T 5750.12-2023 中 7.2	不应检出	未检出
4	砷	mg/L	GB/T 5750.6-2023 中 9.1	0.01	0.001
5	镉	mg/L	GB/T 5750.6-2023 中 12.1	0.005	<0.0005
6	铬(六价)	mg/L	GB/T 5750.6-2023 中 13.1	0.05	<0.004
7	铅	mg/L	GB/T 5750.6-2023 中 14.1	0.01	<0.0025
8	汞	mg/L	GB/T 5750.6-2023 中 11.1	0.001	<0.0001
9	氰化物	mg/L	CJ/T 141-2018 中 5.2.2	0.05	<0.002
10	氟化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 中 6.2	1.0	0.23
11	硝酸盐(以N计)	mg/L	GB/T 5750.5-2023 中 6.2	10	0.83
12	三氯甲烷	mg/L	HJ 620-2011	0.06	0.02796
13	二氯一溴甲烷	mg/L	HJ 620-2011	0.06	0.00553
14	一氯二溴甲烷	mg/L	HJ 620-2011	0.1	0.00064
15	三溴甲烷	mg/L	HJ 620-2011	0.1	<0.0001
16	三卤甲烷	—	HJ 620-2011	1	0.56523
17	色度	度	GB/T 5750.4-2023 中 4.1	15	5
18	浑浊度	NTU	GB/T 5750.4-2023 中 5.1	1	0.13
19	臭和味	—	GB/T 5750.4-2023 中 6.1	无异臭, 异味	无
20	肉眼可见物	—	GB/T 5750.4-2023 中 7.1	无	无
21	pH	—	GB/T 5750.4-2023 中 8.1	不小于6.5且不大于8.5	7.48
22	铝	mg/L	GB/T 5750.6-2023 中 4.1	0.2	0.016
23	铁	mg/L	GB/T 5750.6-2023 中 5.1	0.3	<0.025
24	锰	mg/L	GB/T 5750.6-2023 中 6.1	0.1	<0.0025
25	铜	mg/L	GB/T 5750.6-2023 中 7.2	1.0	<0.011

漯河市质耀恒水质检测有限公司
检测报告

报告编号: 20240277

样品名称: 许昌瑞贝卡水业有限公司周庄水厂出厂水

委托单位: 许昌市供排水监管中心

样品类别: 生活饮用水

样品来源: 自采

收样日期: 2024年6月11日

抽(采)样地点: 周庄水厂送水泵房

电话/地址: /

样品编号: 20240611003

样品性状: 无色透明液体

检测日期: 2024年6月11日~6月15日

执行标准: 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022

序号	检测项目	计量单位	检测方法	标准限值	检测结果
26	锌	mg/L	GB/T 5750.6-2023 中 8.1	1.0	<0.025
27	氯化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 中 6.2	250	8.85
28	硫酸盐	mg/L	GB/T 5750.5-2023 中 6.2	250	25.46
29	溶解性总固体	mg/L	GB/T 5750.4-2023 中 11.1	1000	158
30	总硬度(以 CaCO ₃ 计)	mg/L	GB/T 5750.4-2023 中 10.1	450	125.6
31	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T 5750.7-2023 中 4.1	3	1.57
32	氨(以 N 计)	mg/L	GB/T 5750.5-2023 中 11.1	0.5	0.21
33	总α放射性	Bq/L	GB/T 5750.13-2023 中 4.1	0.5(指导值)	0.04
34	总β放射性	Bq/L	GB/T 5750.13-2023 中 5.1	1(指导值)	0.09
35	二氯乙酸	mg/L	CJ/T 141-2018 中 9.8.1	0.05	0.02
36	三氯乙酸	mg/L	CJ/T 141-2018 中 9.8.1	0.1	<0.01
37	游离氯	mg/L	GB/T 5750.11-2023 中 4.3	2≥出厂水≥0.3 末梢水≥0.05	0.85
以下空白					

备注: /

制表人: 刘苗坤

审核人: 李杰

签发人: 孙龙辉

签发日期: 2024.06.26

盖



****报告结束****



221613060477
有效期2028年10月10日



报告编号: W202406008

许 昌 瑞 科
水 质 检 测 有 限 公 司

检 测 报 告

样品名称 北海 62 郡管网（末梢）水

委托单位 许昌市供排水监管中心

报告日期 2024 年 06 月 19 日

样品编号 W20240605003

收样日期 2024-06-05

样品类别 生活饮用水

检验检测结果

见报告附页

制表人 吴丹

审核人 朱航

签发人 朱峰凯

签发日期 2024年6月20日

许昌瑞科水质检测有限公司

第2页 共4页

许昌瑞科水质检测有限公司

报告附页

报告编号: W202406008

第 3 页 共 4 页

样品名称: 北海62郡管网(末梢)水			委托单位: 许昌市供排水监管中心		
样品编号: W20240605003			电话/地址: 0374-6061215		
样品性状: 无色透明			收样日期: 2024.06.04		
样品来源: 现场采样			检测日期: 2024.06.04~2024.06.19		
抽样地点: 37号楼一单元202厨房			执行标准: 《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022		
序号	检测项目	计量单位	检测结果	标准限值	检测方法
1	菌落总数	CFU/mL	未检出	100	GB/T 5750.12-2023 4.1
2	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750.12-2023 5.2
3	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750.12-2023 7.2
4	砷	mg/L	0.001	0.01	GB/T 5750.6-2023 9.1
5	镉	mg/L	<0.0001	0.005	GB/T 5750.6-2023 12.1
6	铬(六价)	mg/L	<0.004	0.05	GB/T 5750.6-2023 13.1
7	铅	mg/L	<0.001	0.01	GB/T 5750.6-2023 14.1
8	汞	mg/L	<0.0001	0.001	GB/T 5750.6-2023 11.1
9	氰化物	mg/L	<0.002	0.05	GB/T 5750.5-2023 7.2
10	氟化物	mg/L	0.21	1.0	GB/T 5750.5-2023 6.2
11	硝酸盐(以N计)	mg/L	0.86	10	GB/T 5750.5-2023 8.3
12	三氯甲烷	mg/L	0.022	0.06	HJ 620-2011
13	一氯二溴甲烷	mg/L	0.0003	0.1	HJ 620-2011
14	二氯一溴甲烷	mg/L	0.0034	0.06	HJ 620-2011
15	三溴甲烷	mg/L	<0.0001	0.1	HJ 620-2011
16	三卤甲烷	/	0.436	1	HJ 620-2011
17	二氯乙酸	mg/L	<0.02	0.05	CJ/T 141-2018 9.8.1
18	三氯乙酸	mg/L	<0.02	0.1	CJ/T 141-2018 9.8.1
19	色度	度	<5	15	GB/T 5750.4-2023 4.1
20	浑浊度	NTU	0.15	1.0	GB/T 5750.4-2023 5.1
21	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味	GB/T 5750.4-2023 6.1
22	肉眼可见物	/	无	无	GB/T 5750.4-2023 7.1
23	pH	/	7.97	6.5-8.5	GB/T 5750.4-2023 8.1
24	铝	mg/L	0.120	0.2	GB/T 5750.6-2023 4.1
25	铁	mg/L	<0.05	0.3	GB/T 5750.6-2023 5.1
26	锰	mg/L	<0.05	0.1	GB/T 5750.6-2023 6.1
27	铜	mg/L	<0.05	1.0	GB/T 5750.6-2023 7.2
28	锌	mg/L	<0.05	1.0	GB/T 5750.6-2023 8.1
29	氯化物	mg/L	8.2	250	GB/T 5750.5-2023 5.2
30	硫酸盐	mg/L	24.4	250	GB/T 5750.5-2023 4.2
31	溶解性总固体	mg/L	167	1000	GB/T 5750.4-2023 11.1
32	总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	129.3	450	GB/T 5750.4-2023 10.1
33	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	1.08	3.0	GB/T 5750.7-2023 4.1
34	氨(以N计)	mg/L	<0.02	0.5	GB/T 5750.5-2023 11.1
35	总α放射性	Bq/L	0.02	0.5	GB/T 5750.13-2023 4.1
36	总β放射性	Bq/L	0.06	1.0	GB/T 5750.13-2023 5.1
37	游离氯	mg/L	0.28	0.05-2.0	GB/T 5750.11-2023 4.3
	(以下空白)				

声明：

1、本检测报告的检验检测数据仅证明本次样品所检项目的符合性情况。

2、本检测报告不得涂改、增删，未经签字盖章(加盖骑缝章)无效。

3、本检测报告未经书面允许，不得部分复制，复制检测报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。

4、本检测报告未经公司批准，不得用于产品标签、广告、商品宣传及评优等。

5、委托方如对本检测报告有异议，请于收到报告之日起七日内向公司提出复核申请，逾期不予受理。

许昌瑞科水质检测有限公司

电话：0374-5130239

邮编：461100

地址：许昌市瑞贝卡大道 669 号

许昌瑞科水质检测有限公司

第 4 页 共 4 页



221613060477
有效期2028年10月10日



报告编号: W202406009

水质检测有限公司
许昌瑞科

检测报告

样品名称 金域湾管网（末梢）水

委托单位 许昌市供排水监管中心

报告日期 2024年06月19日

样品编号 W20240605004

收样日期 2024-06-05

样品类别 生活饮用水

检验检测结果

见报告附页

制表人 吴丹

审核人 张航

签发人 朱峰凯

签发日期 2024年6月20日

许昌瑞科水质检测有限公司

第2页 共4页

许昌瑞科水质检测有限公司

报告附页

报告编号: W202406009

第 3 页 共 4 页

样品名称: 金域湾管网(末梢)水			委托单位: 许昌市供排水监管中心		
样品编号: W20240605004			电话/地址: 0374-6061215		
样品性状: 无色透明			收样日期: 2024.06.05		
样品来源: 现场采样			检测日期: 2024.06.05~2024.06.19		
抽样地点: 门卫水龙头			执行标准: 《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022		
序号	检测项目	计量单位	检测结果	标准限值	检测方法
1	菌落总数	CFU/mL	未检出	100	GB/T 5750.12-2023 4.1
2	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750.12-2023 5.2
3	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750.12-2023 7.2
4	砷	mg/L	0.001	0.01	GB/T 5750.6-2023 9.1
5	镉	mg/L	<0.0001	0.005	GB/T 5750.6-2023 12.1
6	铬(六价)	mg/L	<0.004	0.05	GB/T 5750.6-2023 13.1
7	铅	mg/L	0.001	0.01	GB/T 5750.6-2023 14.1
8	汞	mg/L	<0.0001	0.001	GB/T 5750.6-2023 11.1
9	氰化物	mg/L	<0.002	0.05	GB/T 5750.5-2023 7.2
10	氟化物	mg/L	0.35	1.0	GB/T 5750.5-2023 6.2
11	硝酸盐(以N计)	mg/L	1.88	10	GB/T 5750.5-2023 8.3
12	氯酸盐	mg/L	<0.02	0.7	GB/T 5750.10-2023 21.2
13	亚氯酸盐	mg/L	0.10	0.7	GB/T 5750.10-2023 20.2
14	三氯甲烷	mg/L	0.011	0.06	HJ 620-2011
15	一氯二溴甲烷	mg/L	0.0016	0.1	HJ 620-2011
16	二氯一溴甲烷	mg/L	0.0030	0.06	HJ 620-2011
17	三溴甲烷	mg/L	0.0002	0.1	HJ 620-2011
18	三卤甲烷	/	0.251	1	HJ 620-2011
19	二氯乙酸	mg/L	<0.02	0.05	CJ/T 141-2018 9.8.1
20	三氯乙酸	mg/L	<0.02	0.1	CJ/T 141-2018 9.8.1
21	色度	度	<5	15	GB/T 5750.4-2023 4.1
22	浑浊度	NTU	0.29	1.0	GB/T 5750.4-2023 5.1
23	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味	GB/T 5750.4-2023 6.1
24	肉眼可见物	/	无	无	GB/T 5750.4-2023 7.1
25	pH	/	7.79	6.5-8.5	GB/T 5750.4-2023 8.1
26	铝	mg/L	0.066	0.2	GB/T 5750.6-2023 4.1
27	铁	mg/L	<0.05	0.3	GB/T 5750.6-2023 5.1
28	锰	mg/L	<0.05	0.1	GB/T 5750.6-2023 6.1
29	铜	mg/L	<0.05	1.0	GB/T 5750.6-2023 7.2
30	锌	mg/L	0.55	1.0	GB/T 5750.6-2023 8.1
31	氯化物	mg/L	11.1	250	GB/T 5750.5-2023 5.2
32	硫酸盐	mg/L	23.5	250	GB/T 5750.5-2023 4.2
33	溶解性总固体	mg/L	240	1000	GB/T 5750.4-2023 11.1
34	总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	171.4	450	GB/T 5750.4-2023 10.1
35	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	0.92	3.0	GB/T 5750.7-2023 4.1
36	氨(以N计)	mg/L	<0.02	0.5	GB/T 5750.5-2023 11.1
37	总α放射性	Bq/L	0.06	0.5	GB/T 5750.13-2023 4.1
38	总β放射性	Bq/L	0.05	1.0	GB/T 5750.13-2023 5.1
39	二氧化氯	mg/L	0.09	0.02-0.8	GB/T 5750.11-2023 8.4
	(以下空白)				

声明：

1、本检测报告的检验检测数据仅证明本次样品所检项目的符合性情况。

2、本检测报告不得涂改、增删，未经签字盖章(加盖骑缝章)无效。

3、本检测报告未经书面允许，不得部分复制，复制检测报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。

4、本检测报告未经公司批准，不得用于产品标签、广告、商品宣传及评优等。

5、委托方如对本检测报告有异议，请于收到报告之日起七日内向公司提出复核申请，逾期不予受理。

许昌瑞科水质检测有限公司

电话：0374-5130239

邮编：461100

地址：许昌市瑞贝卡大道 669 号

许昌瑞科水质检测有限公司

第 4 页 共 4 页



221613060477
有效期2028年10月10日



报告编号: W202406010

许昌瑞科
水质检测有限公司

检测报告

样品名称 孙庄小区管网（末梢）水

委托单位 许昌市供排水监管中心

报告日期 2024年06月19日

样品编号 W20240605005

收样日期 2024-06-05

样品类别 生活饮用水

检验检测结果

见报告附页

制表人 吴丹

审核人 张航

签发人 朱峰凯

签发日期 2024年6月20日

许昌瑞科水质检测有限公司

第2页 共4页



许昌瑞科水质检测有限公司

报告附页

报告编号: W202406010

第 3 页 共 4 页

样品名称: 孙庄小区管网(末梢)水			委托单位: 许昌市供排水监管中心		
样品编号: W20240605005			电话/地址: 0374-6061215		
样品性状: 无色透明			收样日期: 2024.06.05		
样品来源: 现场采样			检测日期: 2024.06.05~2024.06.19		
抽样地点: 一组19号厨房			执行标准: 《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022		
序号	检测项目	计量单位	检测结果	标准限值	检测方法
1	菌落总数	CFU/mL	未检出	100	GB/T 5750.12-2023 4.1
2	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750.12-2023 5.2
3	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750.12-2023 7.2
4	砷	mg/L	0.001	0.01	GB/T 5750.6-2023 9.1
5	镉	mg/L	<0.0001	0.005	GB/T 5750.6-2023 12.1
6	铬(六价)	mg/L	<0.004	0.05	GB/T 5750.6-2023 13.1
7	铅	mg/L	<0.001	0.01	GB/T 5750.6-2023 14.1
8	汞	mg/L	<0.0001	0.001	GB/T 5750.6-2023 11.1
9	氰化物	mg/L	<0.002	0.05	GB/T 5750.5-2023 7.2
10	氟化物	mg/L	0.21	1.0	GB/T 5750.5-2023 6.2
11	硝酸盐(以N计)	mg/L	0.84	10	GB/T 5750.5-2023 8.3
12	三氯甲烷	mg/L	0.021	0.06	HJ 620-2011
13	一氯二溴甲烷	mg/L	0.0003	0.1	HJ 620-2011
14	二氯一溴甲烷	mg/L	0.0031	0.06	HJ 620-2011
15	三溴甲烷	mg/L	<0.0001	0.1	HJ 620-2011
16	三卤甲烷	/	0.405	1	HJ 620-2011
17	二氯乙酸	mg/L	<0.02	0.05	CJ/T 141-2018 9.8.1
18	三氯乙酸	mg/L	<0.02	0.1	CJ/T 141-2018 9.8.1
19	色度	度	<5	15	GB/T 5750.4-2023 4.1
20	浑浊度	NTU	0.17	1.0	GB/T 5750.4-2023 5.1
21	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味	GB/T 5750.4-2023 6.1
22	肉眼可见物	/	无	无	GB/T 5750.4-2023 7.1
23	pH	/	8.05	6.5-8.5	GB/T 5750.4-2023 8.1
24	铝	mg/L	0.129	0.2	GB/T 5750.6-2023 4.1
25	铁	mg/L	<0.05	0.3	GB/T 5750.6-2023 5.1
26	锰	mg/L	<0.05	0.1	GB/T 5750.6-2023 6.1
27	铜	mg/L	<0.05	1.0	GB/T 5750.6-2023 7.2
28	锌	mg/L	<0.05	1.0	GB/T 5750.6-2023 8.1
29	氯化物	mg/L	8.0	250	GB/T 5750.5-2023 5.2
30	硫酸盐	mg/L	24.4	250	GB/T 5750.5-2023 4.2
31	溶解性总固体	mg/L	159	1000	GB/T 5750.4-2023 11.1
32	总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	125.3	450	GB/T 5750.4-2023 10.1
33	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	1.39	3.0	GB/T 5750.7-2023 4.1
34	氨(以N计)	mg/L	0.03	0.5	GB/T 5750.5-2023 11.1
35	总α放射性	Bq/L	0.03	0.5	GB/T 5750.13-2023 4.1
36	总β放射性	Bq/L	0.06	1.0	GB/T 5750.13-2023 5.1
37	游离氯	mg/L	0.19	0.05-2.0	GB/T 5750.11-2023 4.3
	(以下空白)				

声明：

1、本检测报告的检验检测数据仅证明本次样品所检项目的符合性情况。

2、本检测报告不得涂改、增删，未经签字盖章(加盖骑缝章)无效。

3、本检测报告未经书面允许，不得部分复制，复制检测报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。

4、本检测报告未经公司批准，不得用于产品标签、广告、商品宣传及评优等。

5、委托方如对本检测报告有异议，请于收到报告之日起七日内向公司提出复核申请，逾期不予受理。

许昌瑞科水质检测有限公司

电话：0374-5130239

邮编：461100

地址：许昌市瑞贝卡大道 669 号

许昌瑞科水质检测有限公司

第 4 页 共 4 页



221613060477
有效期2028年10月10日



报告编号: W202406011

许昌瑞科
水质检测有限公司

检测报告

样品名称 金信苑二次供水

委托单位 许昌市供排水监管中心

报告日期 2024年06月19日

样品编号 W20240605006

收样日期 2024-06-05

样品类别 生活饮用水

检验检测结果

见报告附页

制表人 吴丹

审核人 张航

签发人 朱培凯

签发日期 2024年6月20日

许昌瑞科水质检测有限公司

第2页 共4页



许昌瑞科水质检测有限公司

报告附页

报告编号: W202406011

第 3 页 共 4 页

样品名称: 金信苑二次供水			委托单位: 许昌市供排水监管中心		
样品编号: W20240605006			电话/地址: 0374-6061215		
样品性状: 无色透明			收样日期: 2024.06.05		
样品来源: 现场采样			检测日期: 2024.06.05~2024.06.19		
抽样地点: 5号楼1301厨房			执行标准: 《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022		
序号	检测项目	计量单位	检测结果	标准限值	检测方法
1	菌落总数	CFU/mL	未检出	100	GB/T 5750.12-2023 4.1
2	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750.12-2023 5.2
3	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750.12-2023 7.2
4	砷	mg/L	0.001	0.01	GB/T 5750.6-2023 9.1
5	镉	mg/L	<0.0001	0.005	GB/T 5750.6-2023 12.1
6	铬(六价)	mg/L	<0.004	0.05	GB/T 5750.6-2023 13.1
7	铅	mg/L	<0.001	0.01	GB/T 5750.6-2023 14.1
8	汞	mg/L	<0.0001	0.001	GB/T 5750.6-2023 11.1
9	氰化物	mg/L	<0.002	0.05	GB/T 5750.5-2023 7.2
10	氟化物	mg/L	0.28	1.0	GB/T 5750.5-2023 6.2
11	硝酸盐(以N计)	mg/L	1.41	10	GB/T 5750.5-2023 8.3
12	氯酸盐	mg/L	0.25	0.7	GB/T 5750.10-2023 21.2
13	亚氯酸盐	mg/L	0.16	0.7	GB/T 5750.10-2023 20.2
14	三氯甲烷	mg/L	0.004	0.06	HJ 620-2011
15	一氯二溴甲烷	mg/L	0.0006	0.1	HJ 620-2011
16	二氯一溴甲烷	mg/L	0.0015	0.06	HJ 620-2011
17	三溴甲烷	mg/L	<0.0001	0.1	HJ 620-2011
18	三卤甲烷	/	0.098	1	HJ 620-2011
19	二氯乙酸	mg/L	<0.02	0.05	CJ/T 141-2018 9.8.1
20	三氯乙酸	mg/L	<0.02	0.1	CJ/T 141-2018 9.8.1
21	色度	度	<5	15	GB/T 5750.4-2023 4.1
22	浑浊度	NTU	0.22	1.0	GB/T 5750.4-2023 5.1
23	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味	GB/T 5750.4-2023 6.1
24	肉眼可见物	/	无	无	GB/T 5750.4-2023 7.1
25	pH	/	7.83	6.5-8.5	GB/T 5750.4-2023 8.1
26	铝	mg/L	0.110	0.2	GB/T 5750.6-2023 4.1
27	铁	mg/L	<0.05	0.3	GB/T 5750.6-2023 5.1
28	锰	mg/L	<0.05	0.1	GB/T 5750.6-2023 6.1
29	铜	mg/L	<0.05	1.0	GB/T 5750.6-2023 7.2
30	锌	mg/L	<0.05	1.0	GB/T 5750.6-2023 8.1
31	氯化物	mg/L	8.2	250	GB/T 5750.5-2023 5.2
32	硫酸盐	mg/L	21.4	250	GB/T 5750.5-2023 4.2
33	溶解性总固体	mg/L	213	1000	GB/T 5750.4-2023 11.1
34	总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	162.1	450	GB/T 5750.4-2023 10.1
35	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	1.07	3.0	GB/T 5750.7-2023 4.1
36	氨(以N计)	mg/L	0.10	0.5	GB/T 5750.5-2023 11.1
37	总α放射性	Bq/L	<0.02	0.5	GB/T 5750.13-2023 4.1
38	总β放射性	Bq/L	0.04	1.0	GB/T 5750.13-2023 5.1
39	二氧化氯	mg/L	0.11	0.02-0.8	GB/T 5750.11-2023 8.4
	(以下空白)				

声明：

1、本检测报告的检验检测数据仅证明本次样品所检项目的符合性情况。

2、本检测报告不得涂改、增删，未经签字盖章(加盖骑缝章)无效。

3、本检测报告未经书面允许，不得部分复制，复制检测报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。

4、本检测报告未经公司批准，不得用于产品标签、广告、商品宣传及评优等。

5、委托方如对本检测报告有异议，请于收到报告之日起七日内向公司提出复核申请，逾期不予受理。

许昌瑞科水质检测有限公司

电话：0374-5130239

邮编：461100

地址：许昌市瑞贝卡大道 669 号

许昌瑞科水质检测有限公司

第 4 页 共 4 页





221613060477
有效期2028年10月10日



报告编号: W202406012

许昌瑞科 水质检测有限公司

检测报告

样品名称 中建观湖珑府二次供水

委托单位 许昌市供排水监管中心

报告日期 2024年06月19日

样品编号 W20240605007

收样日期 2024-06-05

样品类别 生活饮用水

检验检测结果

见报告附页

制表人 吴丹

审核人 孙航

签发人 朱峰凯

签发日期 2024年6月20日

许昌瑞科水质检测有限公司

第2页 共4页



许昌瑞科水质检测有限公司

报告附页

报告编号: W202406012

第 3 页 共 4 页

样品名称: 中建观湖珑府二次供水			委托单位: 许昌市供排水监管中心		
样品编号: W20240605007			电话/地址: 0374-6061215		
样品性状: 无色透明			收样日期: 2024.06.05		
样品来源: 现场采样			检测日期: 2024.06.05~2024.06.19		
抽样地点: 30号楼2202厨房			执行标准: 《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022		
序号	检测项目	计量单位	检测结果	标准限值	检测方法
1	菌落总数	CFU/mL	未检出	100	GB/T 5750.12-2023 4.1
2	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750.12-2023 5.2
3	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750.12-2023 7.2
4	砷	mg/L	0.001	0.01	GB/T 5750.6-2023 9.1
5	镉	mg/L	<0.0001	0.005	GB/T 5750.6-2023 12.1
6	铬(六价)	mg/L	<0.004	0.05	GB/T 5750.6-2023 13.1
7	铅	mg/L	<0.001	0.01	GB/T 5750.6-2023 14.1
8	汞	mg/L	<0.0001	0.001	GB/T 5750.6-2023 11.1
9	氰化物	mg/L	<0.002	0.05	GB/T 5750.5-2023 7.2
10	氟化物	mg/L	0.21	1.0	GB/T 5750.5-2023 6.2
11	硝酸盐(以N计)	mg/L	0.87	10	GB/T 5750.5-2023 8.3
12	氯酸盐	mg/L	<0.02	0.7	GB/T 5750.10-2023 21.2
13	亚氯酸盐	mg/L	<0.02	0.7	GB/T 5750.10-2023 20.2
14	三氯甲烷	mg/L	0.021	0.06	HJ 620-2011
15	一氯二溴甲烷	mg/L	0.0002	0.1	HJ 620-2011
16	二氯一溴甲烷	mg/L	0.0029	0.06	HJ 620-2011
17	三溴甲烷	mg/L	<0.0001	0.1	HJ 620-2011
18	三卤甲烷	/	0.401	1	HJ 620-2011
19	二氯乙酸	mg/L	<0.02	0.05	CJ/T 141-2018 9.8.1
20	三氯乙酸	mg/L	<0.02	0.1	CJ/T 141-2018 9.8.1
21	色度	度	<5	15	GB/T 5750.4-2023 4.1
22	浑浊度	NTU	0.25	1.0	GB/T 5750.4-2023 5.1
23	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味	GB/T 5750.4-2023 6.1
24	肉眼可见物	/	无	无	GB/T 5750.4-2023 7.1
25	pH	/	8.05	6.5-8.5	GB/T 5750.4-2023 8.1
26	铝	mg/L	0.123	0.2	GB/T 5750.6-2023 4.1
27	铁	mg/L	<0.05	0.3	GB/T 5750.6-2023 5.1
28	锰	mg/L	<0.05	0.1	GB/T 5750.6-2023 6.1
29	铜	mg/L	<0.05	1.0	GB/T 5750.6-2023 7.2
30	锌	mg/L	<0.05	1.0	GB/T 5750.6-2023 8.1
31	氯化物	mg/L	8.1	250	GB/T 5750.5-2023 5.2
32	硫酸盐	mg/L	24.5	250	GB/T 5750.5-2023 4.2
33	溶解性总固体	mg/L	166	1000	GB/T 5750.4-2023 11.1
34	总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	129.7	450	GB/T 5750.4-2023 10.1
35	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	1.13	3.0	GB/T 5750.7-2023 4.1
36	氨(以N计)	mg/L	0.03	0.5	GB/T 5750.5-2023 11.1
37	总α放射性	Bq/L	0.04	0.5	GB/T 5750.13-2023 4.1
38	总β放射性	Bq/L	0.05	1.0	GB/T 5750.13-2023 5.1
39	二氧化氯	mg/L	0.10	0.02-0.8	GB/T 5750.11-2023 8.4
	(以下空白)				

声明：

1、本检测报告的检验检测数据仅证明本次样品所检项目的符合性情况。

2、本检测报告不得涂改、增删，未经签字盖章(加盖骑缝章)无效。

3、本检测报告未经书面允许，不得部分复制，复制检测报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。

4、本检测报告未经公司批准，不得用于产品标签、广告、商品宣传及评优等。

5、委托方如对本检测报告有异议，请于收到报告之日起七日内向公司提出复核申请，逾期不予受理。

许昌瑞科水质检测有限公司

电话：0374-5130239

邮编：461100

地址：许昌市瑞贝卡大道 669 号

许昌瑞科水质检测有限公司

第 4 页 共 4 页





221613060477
有效期2028年10月10日



报告编号: W202406013

许昌瑞科 水质检测有限公司

检测报告

样品名称 鼎泰壹号院二次供水
委托单位 许昌市供排水监管中心
报告日期 2024年06月19日

样品编号 W20240605008

收样日期 2024-06-05

样品类别 生活饮用水

检验检测结果

见报告附页

制表人 吴丹

审核人 张航

签发人 朱峰

签发日期 2024年6月20日

许昌瑞科水质检测有限公司

第2页 共4页



许昌瑞科水质检测有限公司

报告附页

报告编号: W202406013

第 3 页 共 4 页

样品名称: 鼎泰壹号院二次供水			委托单位: 许昌市给排水监管中心		
样品编号: W20240605008			电话/地址: 0374-6061215		
样品性状: 无色透明			收样日期: 2024.06.05		
样品来源: 现场采样			检测日期: 2024.06.05~2024.06.19		
抽样地点: 12号楼1单元803厨房			执行标准: 《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022		
序号	检测项目	计量单位	检测结果	标准限值	检测方法
1	菌落总数	CFU/mL	未检出	100	GB/T 5750.12-2023 4.1
2	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750.12-2023 5.2
3	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750.12-2023 7.2
4	砷	mg/L	0.001	0.01	GB/T 5750.6-2023 9.1
5	镉	mg/L	<0.0001	0.005	GB/T 5750.6-2023 12.1
6	铬(六价)	mg/L	<0.004	0.05	GB/T 5750.6-2023 13.1
7	铅	mg/L	<0.001	0.01	GB/T 5750.6-2023 14.1
8	汞	mg/L	<0.0001	0.001	GB/T 5750.6-2023 11.1
9	氰化物	mg/L	<0.002	0.05	GB/T 5750.5-2023 7.2
10	氟化物	mg/L	0.20	1.0	GB/T 5750.5-2023 6.2
11	硝酸盐(以N计)	mg/L	0.83	10	GB/T 5750.5-2023 8.3
12	三氯甲烷	mg/L	0.021	0.06	HJ 620-2011
13	一氯二溴甲烷	mg/L	0.0003	0.1	HJ 620-2011
14	二氯一溴甲烷	mg/L	0.0031	0.06	HJ 620-2011
15	三溴甲烷	mg/L	<0.0001	0.1	HJ 620-2011
16	三卤甲烷	/	0.405	1	HJ 620-2011
17	二氯乙酸	mg/L	<0.02	0.05	CJ/T 141-2018 9.8.1
18	三氯乙酸	mg/L	<0.02	0.1	CJ/T 141-2018 9.8.1
19	色度	度	<5	15	GB/T 5750.4-2023 4.1
20	浑浊度	NTU	0.18	1.0	GB/T 5750.4-2023 5.1
21	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味	GB/T 5750.4-2023 6.1
22	肉眼可见物	/	无	无	GB/T 5750.4-2023 7.1
23	pH	/	8.03	6.5-8.5	GB/T 5750.4-2023 8.1
24	铝	mg/L	0.133	0.2	GB/T 5750.6-2023 4.1
25	铁	mg/L	<0.05	0.3	GB/T 5750.6-2023 5.1
26	锰	mg/L	<0.05	0.1	GB/T 5750.6-2023 6.1
27	铜	mg/L	<0.05	1.0	GB/T 5750.6-2023 7.2
28	锌	mg/L	<0.05	1.0	GB/T 5750.6-2023 8.1
29	氯化物	mg/L	7.8	250	GB/T 5750.5-2023 5.2
30	硫酸盐	mg/L	24.4	250	GB/T 5750.5-2023 4.2
31	溶解性总固体	mg/L	165	1000	GB/T 5750.4-2023 11.1
32	总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	131.3	450	GB/T 5750.4-2023 10.1
33	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	1.34	3.0	GB/T 5750.7-2023 4.1
34	氨(以N计)	mg/L	0.04	0.5	GB/T 5750.5-2023 11.1
35	总α放射性	Bq/L	<0.02	0.5	GB/T 5750.13-2023 4.1
36	总β放射性	Bq/L	0.04	1.0	GB/T 5750.13-2023 5.1
37	游离氯	mg/L	0.08	0.05-2.0	GB/T 5750.11-2023 4.3
	(以下空白)				

声明：

1、本检测报告的检验检测数据仅证明本次样品所检项目的符合性情况。

2、本检测报告不得涂改、增删，未经签字盖章(加盖骑缝章)无效。

3、本检测报告未经书面允许，不得部分复制，复制检测报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。

4、本检测报告未经公司批准，不得用于产品标签、广告、商品宣传及评优等。

5、委托方如对本检测报告有异议，请于收到报告之日起七日内向公司提出复核申请，逾期不予受理。

许昌瑞科水质检测有限公司

电话：0374-5130239

邮编：461100

地址：许昌市瑞贝卡大道 669 号

许昌瑞科水质检测有限公司

第 4 页 共 4 页

许昌瑞科水质检测有限公司



221613060477
有效期2028年10月10日



报告编号: W202406014

水质检测有限公司
许昌瑞科

检测报告

样品名称 文峰现代公寓二次供水

委托单位 许昌市供排水监管中心

报告日期 2024年06月19日

样品编号 W20240605009

收样日期 2024-06-05

样品类别 生活饮用水

检验检测结果

见报告附页

制表人 吴丹

审核人 孙航

签发人 朱培凯

签发日期 2024年6月20日

许昌瑞科水质检测有限公司

第2页 共4页



许昌瑞科水质检测有限公司

报告附页

报告编号: W202406014

第 3 页 共 4 页

样品名称: 文峰现代公寓二次供水			委托单位: 许昌市给排水监管中心		
样品编号: W20240605009			电话/地址: 0374-6061215		
样品性状: 无色透明			收样日期: 2024.06.05		
样品来源: 现场采样			检测日期: 2024.06.05~2024.06.19		
抽样地点: A栋1202洗手间			执行标准: 《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022		
序号	检测项目	计量单位	检测结果	标准限值	检测方法
1	菌落总数	CFU/mL	未检出	100	GB/T 5750.12-2023 4.1
2	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750.12-2023 5.2
3	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750.12-2023 7.2
4	砷	mg/L	0.001	0.01	GB/T 5750.6-2023 9.1
5	镉	mg/L	<0.0001	0.005	GB/T 5750.6-2023 12.1
6	铬(六价)	mg/L	<0.004	0.05	GB/T 5750.6-2023 13.1
7	铅	mg/L	0.003	0.01	GB/T 5750.6-2023 14.1
8	汞	mg/L	<0.0001	0.001	GB/T 5750.6-2023 11.1
9	氰化物	mg/L	<0.002	0.05	GB/T 5750.5-2023 7.2
10	氟化物	mg/L	0.27	1.0	GB/T 5750.5-2023 6.2
11	硝酸盐(以N计)	mg/L	1.29	10	GB/T 5750.5-2023 8.3
12	氯酸盐	mg/L	0.20	0.7	GB/T 5750.10-2023 21.2
13	亚氯酸盐	mg/L	0.13	0.7	GB/T 5750.10-2023 20.2
14	三氯甲烷	mg/L	0.008	0.06	HJ 620-2011
15	一氯二溴甲烷	mg/L	0.0007	0.1	HJ 620-2011
16	二氯一溴甲烷	mg/L	0.0021	0.06	HJ 620-2011
17	三溴甲烷	mg/L	<0.0001	0.1	HJ 620-2011
18	三卤甲烷	/	0.176	1	HJ 620-2011
19	二氯乙酸	mg/L	<0.02	0.05	CJ/T 141-2018 9.8.1
20	三氯乙酸	mg/L	<0.02	0.1	CJ/T 141-2018 9.8.1
21	色度	度	<5	15	GB/T 5750.4-2023 4.1
22	浑浊度	NTU	0.24	1.0	GB/T 5750.4-2023 5.1
23	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味	GB/T 5750.4-2023 6.1
24	肉眼可见物	/	无	无	GB/T 5750.4-2023 7.1
25	pH	/	7.95	6.5-8.5	GB/T 5750.4-2023 8.1
26	铝	mg/L	0.124	0.2	GB/T 5750.6-2023 4.1
27	铁	mg/L	<0.05	0.3	GB/T 5750.6-2023 5.1
28	锰	mg/L	<0.05	0.1	GB/T 5750.6-2023 6.1
29	铜	mg/L	<0.05	1.0	GB/T 5750.6-2023 7.2
30	锌	mg/L	<0.05	1.0	GB/T 5750.6-2023 8.1
31	氯化物	mg/L	8.6	250	GB/T 5750.5-2023 5.2
32	硫酸盐	mg/L	23.1	250	GB/T 5750.5-2023 4.2
33	溶解性总固体	mg/L	217	1000	GB/T 5750.4-2023 11.1
34	总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	149.3	450	GB/T 5750.4-2023 10.1
35	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	1.18	3.0	GB/T 5750.7-2023 4.1
36	氨(以N计)	mg/L	<0.02	0.5	GB/T 5750.5-2023 11.1
37	总α放射性	Bq/L	0.03	0.5	GB/T 5750.13-2023 4.1
38	总β放射性	Bq/L	0.05	1.0	GB/T 5750.13-2023 5.1
39	二氧化氯	mg/L	0.07	0.02-0.8	GB/T 5750.11-2023 8.4
	(以下空白)				

声明：

1、本检测报告的检验检测数据仅证明本次样品所检项目的符合性情况。

2、本检测报告不得涂改、增删，未经签字盖章(加盖骑缝章)无效。

3、本检测报告未经书面允许，不得部分复制，复制检测报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。

4、本检测报告未经公司批准，不得用于产品标签、广告、商品宣传及评优等。

5、委托方如对本检测报告有异议，请于收到报告之日起七日内向公司提出复核申请，逾期不予受理。

许昌瑞科水质检测有限公司

电话：0374-5130239

邮编：461100

地址：许昌市瑞贝卡大道 669 号

许昌瑞科水质检测有限公司

第 4 页 共 4 页