

许昌市水利局

2024 年第四季度城市供水水质抽检公报

2024 年 12 月，我局对市区 2 个水源水水样、2 个出厂水水样、3 个管网末梢水水样、4 个二次供水水样进行了常规项指标抽检。现将水质抽检结果向社会公布（见水质检测表）。



221613060477
有效期2028年10月10日



报告编号: W202412005

许昌瑞科 水质检测有限公司

检测报告

样品名称 曹寨地表水源水 (丹江水)

委托单位 许昌市供排水监管中心

报告日期 2024年12月19日

样品编号 W20241211001

委托日期 2024-12-11

样品类别 地表水源水

检验检测结果

见报告附页

制表人 吴丹

审核人 孙航

签发人 朱崇凯

签发日期 2024年12月19日

许昌瑞科水质检测有限公司

第2页 共4页



许昌瑞科水质检测有限公司

报告附页

报告编号: W202412005

第 3 页 共 4 页

样品名称: 曹寨地表水水源水 (丹江水)			委托单位: 许昌市供排水监管中心		
样品编号: W20241211001			电话/地址: 0374-6061215		
样品性状: 淡黄色			收样日期: 2024.12.11		
样品来源: 现场采样			检测日期: 2024.12.11~2024.12.19		
抽样地点: 曹寨水源地			执行标准: 《地表水环境质量标准》GB 3838-2002 III类值		
序号	检测项目	计量单位	检测结果	标准限值	检测方法
1	水温	℃	13.0	/	GB 13195-1991
2	粪大肠菌群	个/L	未检出	10000	HJ 347.1-2018
3	砷	mg/L	0.001	≤0.05	GB/T 5750.6-2023 9.1
4	镉	mg/L	<0.0001	≤0.005	GB/T 5750.6-2023 12.1
5	铬(六价)	mg/L	0.007	≤0.05	GB/T 5750.6-2023 13.1
6	铅	mg/L	0.002	≤0.05	GB/T 5750.6-2023 14.1
7	汞	mg/L	<0.0001	≤0.0001	GB/T 5750.6-2023 11.1
8	硒	mg/L	<0.001	≤0.01	GB/T 5750.6-2023 10.1
9	氰化物	mg/L	<0.002	≤0.2	GB/T 5750.5-2023 7.2
10	氟化物	mg/L	0.22	≤1.0	GB/T 5750.5-2023 6.2
11	硫化物	mg/L	<0.02	≤0.2	GB/T 5750.5-2023 9.1
12	石油类	mg/L	<0.01	≤0.05	HJ 970-2018
13	硝酸盐(以N计)	mg/L	0.93	≤10	GB/T 5750.5-2023 8.3
14	三氯甲烷	mg/L	<0.001	≤0.06	HJ 620-2011
15	四氯化碳	mg/L	<0.001	≤0.002	HJ 620-2011
16	色度	度	10	/	GB/T 5750.4-2023 4.1
17	浑浊度	NTU	2.55	/	GB/T 5750.4-2023 5.1
18	臭和味	/	无异臭、异味	/	GB/T 5750.4-2023 6.1
19	肉眼可见物	/	少量杂质沉淀物	/	GB/T 5750.4-2023 7.1
20	pH	/	8.28	6.0-9.0	GB/T 5750.4-2023 8.1
21	铝	mg/L	<0.008	/	GB/T 5750.6-2023 4.1
22	铁	mg/L	<0.05	≤0.3	GB/T 5750.6-2023 5.1
23	锰	mg/L	<0.05	≤0.1	GB/T 5750.6-2023 6.1
24	铜	mg/L	<0.05	≤1.0	GB/T 5750.6-2023 7.2
25	锌	mg/L	<0.05	≤1.0	GB/T 5750.6-2023 8.1
26	氯化物	mg/L	8.3	≤250	GB/T 5750.5-2023 5.2
27	硫酸盐	mg/L	25.3	≤250	GB/T 5750.5-2023 4.2
28	溶解性总固体	mg/L	178	/	GB/T 5750.4-2023 11.1
29	总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	142.9	/	GB/T 5750.4-2023 10.1
30	高锰酸盐指数	mg/L	1.90	≤6	GB/T 5750.7-2023 4.1
31	挥发酚	mg/L	<0.002	≤0.005	GB/T 5750.4-2023 12.1
32	阴离子表面活性剂	mg/L	<0.1	≤0.2	GB/T 5750.4-2023 13.1
33	氨氮	mg/L	0.03	≤1.0	GB/T 5750.5-2023 11.1
34	总磷(以P计)	mg/L	0.01	≤0.2	GB 11893-1989
35	总氮(以N计)	mg/L	1.31	≤1.0	HJ 636-2012
36	溶解氧	mg/L	9.7	≥5	HJ 506-2009
37	化学需氧量(COD)	mg/L	5	≤20	HJ 828-2017
38	五日生化需氧量	mg/L	<0.5	≤4	HJ 505-2009
39	总α放射性	Bq/L	<0.02	/	GB/T 5750.13-2023 4.1
40	总β放射性	Bq/L	0.06	/	GB/T 5750.13-2023 5.1
	(以下空白)				

声明:

- 1、本检测报告的检验检测数据仅证明本次样品所检项目的符合性情况。
- 2、本检测报告不得涂改、增删, 未经签字盖章(加盖骑缝章)无效。
- 3、本检测报告未经书面允许, 不得部分复制, 复制检测报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
- 4、本检测报告未经公司批准, 不得用于产品标签、广告、商品宣传及评优等。
- 5、委托方如对本检测报告有异议, 请于收到报告之日起七日内向公司提出复核申请, 逾期不予受理。

许昌瑞科水质检测有限公司

电话: 0374-5130239

邮编: 461100

地址: 许昌市瑞贝卡大道 669 号

许昌瑞科水质检测有限公司

第 4 页 共 4 页





221613060477
有效期2028年10月10日



报告编号: W202412006

许昌瑞科
水质检测有限公司

检测报告

样品名称 地下水源水（麦岭）

委托单位 许昌市供排水监管中心

报告日期 2024年12月19日

样品编号 W20241211002

委托日期 2024-12-11

样品类别 地下水源水

检验检测结果

见报告附页

制表人 吴丹

审核人 朱峰凯

签发人

朱峰凯

签发日期 2024年12月19日

许昌瑞科水质检测有限公司

第2页 共4页



许昌瑞科水质检测有限公司
报告附页

报告编号: W202412006

第 3 页 共 4 页

样品名称: 地下水源水(麦岭)			委托单位: 许昌市供排水监管中心		
样品编号: W20241211002			电话/地址: 0374-6061215		
样品性状: 无色透明			收样日期: 2024.12.11		
样品来源: 现场采样			检测日期: 2024.12.11~2024.12.19		
抽样地点: 榆林加压站			执行标准: 《地下水质量标准》GB/T 14848-2017 III类值		
序号	检测项目	计量单位	检测结果	标准限值	检测方法
1	菌落总数	CFU/mL	未检出	100	GB/T 5750.12-2023 4.1
2	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	3.0	GB/T 5750.12-2023 5.2
3	砷	mg/L	<0.001	0.01	GB/T 5750.6-2023 9.1
4	镉	mg/L	<0.0001	0.005	GB/T 5750.6-2023 12.1
5	铬(六价)	mg/L	<0.004	0.05	GB/T 5750.6-2023 13.1
6	铅	mg/L	0.004	0.01	GB/T 5750.6-2023 14.1
7	汞	mg/L	<0.0001	0.001	GB/T 5750.6-2023 11.1
8	硒	mg/L	<0.001	0.01	GB/T 5750.6-2023 10.1
9	氰化物	mg/L	<0.002	0.05	GB/T 5750.5-2023 7.2
10	氟化物	mg/L	0.73	1.0	GB/T 5750.5-2023 6.2
11	硫化物	mg/L	<0.02	0.02	GB/T 5750.5-2023 9.1
12	硝酸盐(以N计)	mg/L	4.56	20.0	GB/T 5750.5-2023 8.3
13	三氯甲烷	mg/L	0.001	0.06	HJ 620-2011
14	四氯化碳	mg/L	<0.001	0.002	HJ 620-2011
15	色度	度	<5	15	GB/T 5750.4-2023 4.1
16	浑浊度	NTU	0.65	3	GB/T 5750.4-2023 5.1
17	嗅和味	/	无异臭、异味	无	GB/T 5750.4-2023 6.1
18	肉眼可见物	/	无	无	GB/T 5750.4-2023 7.1
19	pH	/	7.56	6.5-8.5	GB/T 5750.4-2023 8.1
20	铝	mg/L	<0.008	0.20	GB/T 5750.6-2023 4.1
21	铁	mg/L	<0.05	0.3	GB/T 5750.6-2023 5.1
22	锰	mg/L	<0.05	0.10	GB/T 5750.6-2023 6.1
23	铜	mg/L	<0.05	1.00	GB/T 5750.6-2023 7.2
24	锌	mg/L	<0.05	1.00	GB/T 5750.6-2023 8.1
25	氯化物	mg/L	22.7	250	GB/T 5750.5-2023 5.2
26	硫酸盐	mg/L	22.6	250	GB/T 5750.5-2023 4.2
27	溶解性总固体	mg/L	368	1000	GB/T 5750.4-2023 11.1
28	总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	303.9	450	GB/T 5750.4-2023 10.1
29	耗氧量(以O ₂ 计)	mg/L	0.32	3.0	GB/T 5750.7-2023 4.1
30	挥发性酚类	mg/L	<0.002	0.002	GB/T 5750.4-2023 12.1
31	阴离子表面活性剂	mg/L	<0.1	0.3	GB/T 5750.4-2023 13.1
32	氨氮	mg/L	<0.02	0.50	GB/T 5750.5-2023 11.1
33	亚硝酸盐	mg/L	0.001	1.00	GB/T 5750.5-2023 12.1
34	碘化物	mg/L	<0.005	0.08	HJ 778-2015
35	苯	mg/L	<0.005	0.01	HJ 1067-2019
36	甲苯	mg/L	<0.005	0.7	HJ 1067-2019
37	钠	mg/L	18.6	200	GB/T 5750.6-2023 25.1
38	总α放射性	Bq/L	0.14	0.5	GB/T 5750.13-2023 4.1
39	总β放射性	Bq/L	0.05	1.0	GB/T 5750.13-2023 5.1
	(以下空白)				



声明:

- 1、本检测报告的检验检测数据仅证明本次样品所检项目的符合性情况。
- 2、本检测报告不得涂改、增删, 未经签字盖章(加盖骑缝章)无效。
- 3、本检测报告未经书面允许, 不得部分复制, 复制检测报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
- 4、本检测报告未经公司批准, 不得用于产品标签、广告、商品宣传及评优等。
- 5、委托方如对本检测报告有异议, 请于收到报告之日起七日内向公司提出复核申请, 逾期不予受理。

许昌瑞科水质检测有限公司

电话: 0374-5130239

邮编: 461100

地址: 许昌市瑞贝卡大道 669 号

许昌瑞科水质检测有限公司

第 4 页 共 4 页





221613060008
有效期2028年1月9日

正本

报告编号: 20240539

漯河市质耀恒水质检测



有限公司

检测报告

样品名称: 许昌瑞贝卡水业有限公司曹寨水厂出厂水

委托单位: 许昌市供排水监管中心

报告打印日期: 2024年12月16日

漯河市质耀恒水质检测有限公司
检测报告

报告编号: 20240539

样品名称: 许昌瑞贝卡水业有限公司曹寨水厂出厂水

委托单位: 许昌市供排水监管中心

样品类别: 生活饮用水

样品来源: 自采

收样日期: 2024年12月03日

抽(采)样地点: 曹寨水厂

电话/地址: /

样品编号: 20241203013

样品性状: 无色透明液体

检测日期: 2024年12月03日~12月07日

执行标准: 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022

序号	检测项目	计量单位	检测方法	标准限值	检测结果
1	菌落总数	CFU/mL	GB/T 5750.12-2023 中 4.1	100	未检出
2	总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T 5750.12-2023 中 5.2	不应检出	未检出
3	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	GB/T 5750.12-2023 中 7.2	不应检出	未检出
4	砷	mg/L	GB/T 5750.6-2023 中 9.1	0.01	0.001
5	镉	mg/L	GB/T 5750.6-2023 中 12.1	0.005	<0.0005
6	铬(六价)	mg/L	GB/T 5750.6-2023 中 13.1	0.05	<0.004
7	铅	mg/L	GB/T 5750.6-2023 中 14.1	0.01	<0.0025
8	汞	mg/L	GB/T 5750.6-2023 中 11.1	0.001	<0.0001
9	氰化物	mg/L	CJ/T 141-2018 中 5.2.2	0.05	<0.002
10	氟化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 中 6.2	1.0	0.22
11	硝酸盐(以N计)	mg/L	GB/T 5750.5-2023 中 6.2	10	0.94
12	三氯甲烷 ✓	mg/L	HJ 620-2011	0.06	0.03425
13	二氯一溴甲烷 ✓	mg/L	HJ 620-2011	0.06	0.00358
14	一氯二溴甲烷 ✓	mg/L	HJ 620-2011	0.1	0.00035
15	三溴甲烷 ✓	mg/L	HJ 620-2011	0.1	0.0004
16	三卤甲烷 ✓	—	HJ 620-2011	1	0.63764
17	氯酸盐 ✓	mg/L	GB/T5750.10-2023 中 20.2	0.7	0.032
18	色度	度	GB/T 5750.4-2023 中 4.1	15	5
19	浑浊度	NTU	GB/T 5750.4-2023 中 5.1	1	0.09
20	臭和味	—	GB/T 5750.4-2023 中 6.1	无异臭, 异味	无
21	肉眼可见物	—	GB/T 5750.4-2023 中 7.1	无	无
22	pH	—	GB/T 5750.4-2023 中 8.1	不小于 6.5 且不大于 8.5	7.85
23	铝	mg/L	GB/T 5750.6-2023 中 4.1	0.2	0.014
24	铁	mg/L	GB/T 5750.6-2023 中 5.1	0.3	<0.025
25	锰	mg/L	GB/T 5750.6-2023 中 6.1	0.1	<0.0025



漯河市质耀恒水质检测有限公司
检测报告

报告编号: 20240539

样品名称: 许昌瑞贝卡水业有限公司曹寨水厂出厂水

委托单位: 许昌市供排水监管中心

样品类别: 生活饮用水

样品来源: 自采

收样日期: 2024年12月03日

抽(采)样地点: 曹寨水厂

电话/地址: /

样品编号: 20241203013

样品性状: 无色透明液体

检测日期: 2024年12月03日~12月07日

执行标准: 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022

序号	检测项目	计量单位	检测方法	标准限值	检测结果
26	铜	mg/L	GB/T 5750.6-2023 中 7.2	1.0	<0.011
27	锌	mg/L	GB/T 5750.6-2023 中 8.1	1.0	<0.025
28	氯化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 中 6.2	250	9.77
29	硫酸盐	mg/L	GB/T 5750.5-2023 中 6.2	250	25.73
30	溶解性总固体	mg/L	GB/T 5750.4-2023 中 11.1	1000	168
31	总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	GB/T 5750.4-2023 中 10.1	450	134.7
32	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	GB/T 5750.7-2023 中 4.1	3	1.49
33	氨(以N计)	mg/L	GB/T 5750.5-2023 中 11.1	0.5	0.14
34	总α放射性	Bq/L	GB/T 5750.13-2023 中 4.1	0.5(指导值)	0.03
35	总β放射性	Bq/L	GB/T 5750.13-2023 中 5.1	1(指导值)	0.17
36	二氯乙酸 ✓	mg/L	CJ/T 141-2018 中 9.8.1	0.05	<0.01
37	三氯乙酸 ✓	mg/L	CJ/T 141-2018 中 9.8.1	0.1	<0.01
38	游离氯	mg/L	GB/T 5750.11-2023 中 4.3	2≥出厂水≥0.3 末梢水≥0.05	0.74
以下空白					

备注: /

制表人: 文苗

审核人: 李苗

签发人: 孙龙辉

签发日期: 2024.12.18

盖



****报告结束****

正本

报告编号: 20240540



221613060008
有效期2028年1月9日

漯河市质耀恒水质检测

有限公司

检测报告

样品名称: 许昌瑞贝卡水业有限公司周庄水厂出厂水

委托单位: 许昌市供排水监管中心

报告打印日期: 2024年12月16日

漯河市质耀恒水质检测有限公司
检测报告

报告编号: 20240540

样品名称: 许昌瑞贝卡水业有限公司周庄水厂出厂水

委托单位: 许昌市供排水监管中心

样品类别: 生活饮用水

样品来源: 自采

收样日期: 2024年12月03日

抽(采)样地点: 周庄水厂

电话/地址: /

样品编号: 20241203014

样品性状: 无色透明液体

检测日期: 2024年12月03日~12月07日

执行标准: 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022

序号	检测项目	计量单位	检测方法	标准限值	检测结果
1	菌落总数 ✓	CFU/mL	GB/T 5750.12-2023 中 4.1	100	未检出
2	总大肠菌群 ✓	CFU/100mL	GB/T 5750.12-2023 中 5.2	不应检出	未检出
3	大肠埃希氏菌 ✓	CFU/100mL	GB/T 5750.12-2023 中 7.2	不应检出	未检出
4	砷 ✓	mg/L	GB/T 5750.6-2023 中 9.1	0.01	<0.001
5	镉 ✓	mg/L	GB/T 5750.6-2023 中 12.1	0.005	<0.0005
6	铬(六价) ✓	mg/L	GB/T 5750.6-2023 中 13.1	0.05	<0.004
7	铅 ✓	mg/L	GB/T 5750.6-2023 中 14.1	0.01	<0.0025
8	汞 ✓	mg/L	GB/T 5750.6-2023 中 11.1	0.001	<0.0001
9	氰化物 ✓	mg/L	CJ/T 141-2018 中 5.2.2	0.05	<0.002
10	氟化物 ✓	mg/L	GB/T 5750.5-2023 中 6.2	1.0	0.25
11	硝酸盐(以N计) ✓	mg/L	GB/T 5750.5-2023 中 6.2	10	0.95
12	三氯甲烷 ✓	mg/L	HJ 620-2011	0.06	0.02042
13	二氯一溴甲烷 ✓	mg/L	HJ 620-2011	0.06	0.00265
14	一氯二溴甲烷 ✓	mg/L	HJ 620-2011	0.1	0.00039
15	三溴甲烷 ✓	mg/L	HJ 620-2011	0.1	0.0001
16	三卤甲烷 ✓	—	HJ 620-2011	1	0.38985
17	氯酸盐 ✓	mg/L	GB/T5750.10-2023 中 20.2	0.7	0.016
18	色度 ✓	度	GB/T 5750.4-2023 中 4.1	15	5
19	浑浊度 ✓	NTU	GB/T 5750.4-2023 中 5.1	1	0.15
20	臭和味 ✓	—	GB/T 5750.4-2023 中 6.1	无异臭, 异味	无
21	肉眼可见物 ✓	—	GB/T 5750.4-2023 中 7.1	无	无
22	pH ✓	—	GB/T 5750.4-2023 中 8.1	不小于 6.5 且不大于 8.5	7.89
23	铝 ✓	mg/L	GB/T 5750.6-2023 中 4.1	0.2	0.015
24	铁 ✓	mg/L	GB/T 5750.6-2023 中 5.1	0.3	<0.025
25	锰 ✓	mg/L	GB/T 5750.6-2023 中 6.1	0.1	<0.0025



漯河市质耀恒水质检测有限公司
检测报告

报告编号: 20240540

样品名称: 许昌瑞贝卡水业有限公司周庄水厂出厂水

委托单位: 许昌市供排水监管中心

样品类别: 生活饮用水

样品来源: 自采

收样日期: 2024年12月03日

抽(采)样地点: 周庄水厂

电话/地址: /

样品编号: 20241203014

样品性状: 无色透明液体

检测日期: 2024年12月03日~12月07日

执行标准: 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022

序号	检测项目	计量单位	检测方法	标准限值	检测结果
26	铜 ✓	mg/L	GB/T 5750.6-2023 中 7.2	1.0	<0.011
27	锌 ✓	mg/L	GB/T 5750.6-2023 中 8.1	1.0	<0.025
28	氯化物 ✓	mg/L	GB/T 5750.5-2023 中 6.2	250	12.28
29	硫酸盐 ✓	mg/L	GB/T 5750.5-2023 中 6.2	250	25.71
30	溶解性总固体 ✓	mg/L	GB/T 5750.4-2023 中 11.1	1000	170
31	总硬度 (以CaCO ₃ 计) ✓	mg/L	GB/T 5750.4-2023 中 10.1	450	135.7
32	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计) ✓	mg/L	GB/T 5750.7-2023 中 4.1	3	1.47
33	氨 (以N计) ✓	mg/L	GB/T 5750.5-2023 中 11.1	0.5	0.13
34	总α放射性 ✓	Bq/L	GB/T 5750.13-2023 中 4.1	0.5 (指导值)	0.06
35	总β放射性 ✓	Bq/L	GB/T 5750.13-2023 中 5.1	1 (指导值)	0.14
36	二氯乙酸 ✓	mg/L	CJ/T 141-2018 中 9.8.1	0.05	<0.01
37	三氯乙酸 ✓	mg/L	CJ/T 141-2018 中 9.8.1	0.1	<0.01
38	游离氯 ✓	mg/L	GB/T 5750.11-2023 中 4.3	2 ≥出厂水 ≥ 0.3 末梢水 ≥ 0.05	0.43
以下空白					

备注: /

制表人: 刘苗娣

审核人: 李萌

签发人: 孙龙辉

签发日期: 2024. 12. 18

盖



****报告结束****



221613060477
有效期2028年10月10日



报告编号: W202412007

水质检测有限公司
许昌瑞科

检测报告

样品名称 烟墩郭小区管网(末梢)水

委托单位 许昌市供排水监管中心

报告日期 2024年12月19日

样品编号 W20241211003

收样日期 2024-12-11

样品类别 生活饮用水

检验检测结果

见报告附页

制表人 吴丹

审核人  舟

签发人 

签发日期 2024年12月19日

许昌瑞科水质检测有限公司

第2页 共4页



许昌瑞科水质检测有限公司

报告附页

报告编号: W202412007

第 3 页 共 4 页

样品名称: 烟墩郭小区管网(末梢)水			委托单位: 许昌市供排水监管中心		
样品编号: W20241211003			电话/地址: 0374-6061215		
样品性状: 无色透明			收样日期: 2024.12.11		
样品来源: 现场采样			检测日期: 2024.12.11~2024.12.19		
抽样地点: 社区党群服务中心卫生间			执行标准: 《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022		
序号	检测项目	计量单位	检测结果	标准限值	检测方法
1	菌落总数	CFU/mL	未检出	100	GB/T 5750.12-2023 4.1
2	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750.12-2023 5.2
3	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750.12-2023 7.2
4	砷	mg/L	0.001	0.01	GB/T 5750.6-2023 9.1
5	镉	mg/L	<0.0001	0.005	GB/T 5750.6-2023 12.1
6	铬(六价)	mg/L	<0.004	0.05	GB/T 5750.6-2023 13.1
7	铅	mg/L	0.001	0.01	GB/T 5750.6-2023 14.1
8	汞	mg/L	<0.0001	0.001	GB/T 5750.6-2023 11.1
9	氰化物	mg/L	<0.002	0.05	GB/T 5750.5-2023 7.2
10	氟化物	mg/L	0.21	1.0	GB/T 5750.5-2023 6.2
11	硝酸盐(以N计)	mg/L	0.95	10	GB/T 5750.5-2023 8.3
12	氯酸盐	mg/L	0.03	0.7	GB/T 5750.10-2023 21.2
13	三氯甲烷	mg/L	0.024	0.06	HJ 620-2011
14	一氯二溴甲烷	mg/L	0.0002	0.1	HJ 620-2011
15	二氯一溴甲烷	mg/L	0.0034	0.06	HJ 620-2011
16	三溴甲烷	mg/L	<0.0001	0.1	HJ 620-2011
17	三卤甲烷	/	0.468	1	HJ 620-2011
18	二氯乙酸	mg/L	<0.02	0.05	CJ/T 141-2018 9.8.1
19	三氯乙酸	mg/L	<0.02	0.1	CJ/T 141-2018 9.8.1
20	色度	度	<5	15	GB/T 5750.4-2023 4.1
21	浊光度	NTU	0.19	1.0	GB/T 5750.4-2023 5.1
22	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味	GB/T 5750.4-2023 6.1
23	肉眼可见物	/	无	无	GB/T 5750.4-2023 7.1
24	pH	/	8.19	6.5-8.5	GB/T 5750.4-2023 8.1
25	铝	mg/L	0.113	0.2	GB/T 5750.6-2023 4.1
26	铁	mg/L	<0.05	0.3	GB/T 5750.6-2023 5.1
27	锰	mg/L	<0.05	0.1	GB/T 5750.6-2023 6.1
28	铜	mg/L	<0.05	1.0	GB/T 5750.6-2023 7.2
29	锌	mg/L	<0.05	1.0	GB/T 5750.6-2023 8.1
30	氯化物	mg/L	10.0	250	GB/T 5750.5-2023 5.2
31	硫酸盐	mg/L	25.5	250	GB/T 5750.5-2023 4.2
32	溶解性总固体	mg/L	156	1000	GB/T 5750.4-2023 11.1
33	总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	136.7	450	GB/T 5750.4-2023 10.1
34	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	1.37	3.0	GB/T 5750.7-2023 4.1
35	氨(以N计)	mg/L	<0.02	0.5	GB/T 5750.5-2023 11.1
36	总α放射性	Bq/L	<0.02	0.5	GB/T 5750.13-2023 4.1
37	总β放射性	Bq/L	0.07	1.0	GB/T 5750.13-2023 5.1
38	游离氯	mg/L	0.42	0.05-2.0	GB/T 5750.11-2023 4.3
	(以下空白)				

声明:

- 1、本检测报告的检验检测数据仅证明本次样品所检项目的符合性情况。
- 2、本检测报告不得涂改、增删,未经签字盖章(加盖骑缝章)无效。
- 3、本检测报告未经书面允许,不得部分复制,复制检测报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
- 4、本检测报告未经公司批准,不得用于产品标签、广告、商品宣传及评优等。
- 5、委托方如对本检测报告有异议,请于收到报告之日起七日内向公司提出复核申请,逾期不予受理。

许昌瑞科水质检测有限公司

电话: 0374-5130239

邮编: 461100

地址: 许昌市瑞贝卡大道 669 号

许昌瑞科水质检测有限公司

第 4 页 共 4 页





221613060477
有效期2028年10月10日



报告编号: W202412008

许 昌 瑞 科
水 质 检 测 有 限 公 司

检 测 报 告

样品名称 阳光城翡丽公园管网（末梢）水

委托单位 许昌市供排水监管中心

报告日期 2024年12月19日

样品编号 W20241211004

收样日期 2024-12-11

样品类别 生活饮用水

检验检测结果

见报告附页

制表人 吴丹

审核人 朱峰 航

签发人 朱峰 航

签发日期 2024年12月19日

许昌瑞科水质检测有限公司

第2页 共4页

许昌瑞科水质检测有限公司
报告附页

报告编号: W202412008

第 3 页 共 4 页

样品名称: 阳光城翡丽公园管网(末梢)水			委托单位: 许昌市供排水监管中心		
样品编号: W20241211004			电话/地址: 0374-6061215		
样品性状: 无色透明			收样日期: 2024.12.11		
样品来源: 现场采样			检测日期: 2024.12.11~2024.12.19		
抽样地点: 10号楼1单元202洗手间			执行标准: 《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022		
序号	检测项目	计量单位	检测结果	标准限值	检测方法
1	菌落总数	CFU/mL	未检出	100	GB/T 5750.12-2023 4.1
2	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750.12-2023 5.2
3	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750.12-2023 7.2
4	砷	mg/L	0.001	0.01	GB/T 5750.6-2023 9.1
5	镉	mg/L	<0.0001	0.005	GB/T 5750.6-2023 12.1
6	铬(六价)	mg/L	<0.004	0.05	GB/T 5750.6-2023 13.1
7	铅	mg/L	<0.001	0.01	GB/T 5750.6-2023 14.1
8	汞	mg/L	<0.0001	0.001	GB/T 5750.6-2023 11.1
9	氰化物	mg/L	<0.002	0.05	GB/T 5750.5-2023 7.2
10	氟化物	mg/L	0.24	1.0	GB/T 5750.5-2023 6.2
11	硝酸盐(以N计)	mg/L	1.10	10	GB/T 5750.5-2023 8.3
12	氯酸盐	mg/L	0.09	0.7	GB/T 5750.10-2023 21.2
13	三氯甲烷	mg/L	0.037	0.06	HJ 620-2011
14	一氯二溴甲烷	mg/L	0.0004	0.1	HJ 620-2011
15	二氯一溴甲烷	mg/L	0.0039	0.06	HJ 620-2011
16	三溴甲烷	mg/L	<0.0001	0.1	HJ 620-2011
17	三卤甲烷	/	0.686	1	HJ 620-2011
18	二氯乙酸	mg/L	<0.02	0.05	CJ/T 141-2018 9.8.1
19	三氯乙酸	mg/L	<0.02	0.1	CJ/T 141-2018 9.8.1
20	色度	度	<5	15	GB/T 5750.4-2023 4.1
21	浑浊度	NTU	0.43	1.0	GB/T 5750.4-2023 5.1
22	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味	GB/T 5750.4-2023 6.1
23	肉眼可见物	/	无	无	GB/T 5750.4-2023 7.1
24	pH	/	8.14	6.5-8.5	GB/T 5750.4-2023 8.1
25	铝	mg/L	0.103	0.2	GB/T 5750.6-2023 4.1
26	铁	mg/L	<0.05	0.3	GB/T 5750.6-2023 5.1
27	锰	mg/L	<0.05	0.1	GB/T 5750.6-2023 6.1
28	铜	mg/L	<0.05	1.0	GB/T 5750.6-2023 7.2
29	锌	mg/L	<0.05	1.0	GB/T 5750.6-2023 8.1
30	氯化物	mg/L	12.4	250	GB/T 5750.5-2023 5.2
31	硫酸盐	mg/L	24.9	250	GB/T 5750.5-2023 4.2
32	溶解性总固体	mg/L	165	1000	GB/T 5750.4-2023 11.1
33	总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	143.3	450	GB/T 5750.4-2023 10.1
34	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	1.22	3.0	GB/T 5750.7-2023 4.1
35	氨(以N计)	mg/L	<0.02	0.5	GB/T 5750.5-2023 11.1
36	总α放射性	Bq/L	<0.02	0.5	GB/T 5750.13-2023 4.1
37	总β放射性	Bq/L	0.05	1.0	GB/T 5750.13-2023 5.1
38	游离氯	mg/L	0.54	0.05-2.0	GB/T 5750.11-2023 4.3
	(以下空白)				

声明：

- 1、本检测报告的检验检测数据仅证明本次样品所检项目的符合性情况。
- 2、本检测报告不得涂改、增删，未经签字盖章(加盖骑缝章)无效。
- 3、本检测报告未经书面允许，不得部分复制，复制检测报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
- 4、本检测报告未经公司批准，不得用于产品标签、广告、商品宣传及评优等。
- 5、委托方如对本检测报告有异议，请于收到报告之日起七日内向公司提出复核申请，逾期不予受理。

许昌瑞科水质检测有限公司

电话：0374-5130239

邮编：461100

地址：许昌市瑞贝卡大道 669 号

许昌瑞科水质检测有限公司

第 4 页 共 4 页





221613060477
有效期2028年10月10日



报告编号: W202412009

水质检测有限公司
许昌瑞科

检测报告

样品名称 黄李新城管网(末梢)水

委托单位 许昌市供排水监管中心

报告日期 2024年12月19日

样品编号 W20241211005

收样日期 2024-12-11

样品类别 生活饮用水

检验检测结果

见报告附页

制表人 吴丹

审核人 红 航

签发人 朱景凯

签发日期 2024年12月19日

许昌瑞科水质检测有限公司

第2页 共4页



许昌瑞科水质检测有限公司
报告附页

报告编号: W202412009

第 3 页 共 4 页

样品名称: 黄李新城管网(末梢)水			委托单位: 许昌市供排水监管中心		
样品编号: W20241211005			电话/地址: 0374-6061215		
样品性状: 无色透明			收样日期: 2024.12.11		
样品来源: 现场采样			检测日期: 2024.12.11~2024.12.19		
抽样地点: 黄李社区卫生服务站厨房			执行标准: 《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022		
序号	检测项目	计量单位	检测结果	标准限值	检测方法
1	菌落总数	CFU/mL	未检出	100	GB/T 5750.12-2023 4.1
2	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750.12-2023 5.2
3	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750.12-2023 7.2
4	砷	mg/L	0.001	0.01	GB/T 5750.6-2023 9.1
5	镉	mg/L	<0.0001	0.005	GB/T 5750.6-2023 12.1
6	铬(六价)	mg/L	<0.004	0.05	GB/T 5750.6-2023 13.1
7	铅	mg/L	0.001	0.01	GB/T 5750.6-2023 14.1
8	汞	mg/L	<0.0001	0.001	GB/T 5750.6-2023 11.1
9	氰化物	mg/L	<0.002	0.05	GB/T 5750.5-2023 7.2
10	氟化物	mg/L	0.23	1.0	GB/T 5750.5-2023 6.2
11	硝酸盐(以N计)	mg/L	0.97	10	GB/T 5750.5-2023 8.3
12	氯酸盐	mg/L	0.03	0.7	GB/T 5750.10-2023 21.2
13	三氯甲烷	mg/L	0.037	0.06	HJ 620-2011
14	一氯二溴甲烷	mg/L	0.0003	0.1	HJ 620-2011
15	二氯一溴甲烷	mg/L	0.0045	0.06	HJ 620-2011
16	三溴甲烷	mg/L	<0.0001	0.1	HJ 620-2011
17	三卤甲烷	/	0.695	1	HJ 620-2011
18	二氯乙酸	mg/L	0.03	0.05	CJ/T 141-2018 9.8.1
19	三氯乙酸	mg/L	<0.02	0.1	CJ/T 141-2018 9.8.1
20	色度	度	<5	15	GB/T 5750.4-2023 4.1
21	浑浊度	NTU	0.16	1.0	GB/T 5750.4-2023 5.1
22	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味	GB/T 5750.4-2023 6.1
23	肉眼可见物	/	无	无	GB/T 5750.4-2023 7.1
24	pH	/	8.16	6.5-8.5	GB/T 5750.4-2023 8.1
25	铝	mg/L	0.098	0.2	GB/T 5750.6-2023 4.1
26	铁	mg/L	<0.05	0.3	GB/T 5750.6-2023 5.1
27	锰	mg/L	<0.05	0.1	GB/T 5750.6-2023 6.1
28	铜	mg/L	<0.05	1.0	GB/T 5750.6-2023 7.2
29	锌	mg/L	<0.05	1.0	GB/T 5750.6-2023 8.1
30	氯化物	mg/L	10.4	250	GB/T 5750.5-2023 5.2
31	硫酸盐	mg/L	25.6	250	GB/T 5750.5-2023 4.2
32	溶解性总固体	mg/L	166	1000	GB/T 5750.4-2023 11.1
33	总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	134.1	450	GB/T 5750.4-2023 10.1
34	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	1.39	3.0	GB/T 5750.7-2023 4.1
35	氨(以N计)	mg/L	0.02	0.5	GB/T 5750.5-2023 11.1
36	总α放射性	Bq/L	0.02	0.5	GB/T 5750.13-2023 4.1
37	总β放射性	Bq/L	0.07	1.0	GB/T 5750.13-2023 5.1
38	游离氯	mg/L	0.07	0.05-2.0	GB/T 5750.11-2023 4.3
	(以下空白)				



声明:

- 1、本检测报告的检验检测数据仅证明本次样品所检项目的符合性情况。
- 2、本检测报告不得涂改、增删, 未经签字盖章(加盖骑缝章)无效。
- 3、本检测报告未经书面允许, 不得部分复制, 复制检测报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
- 4、本检测报告未经公司批准, 不得用于产品标签、广告、商品宣传及评优等。
- 5、委托方如对本检测报告有异议, 请于收到报告之日起七日内向公司提出复核申请, 逾期不予受理。

许昌瑞科水质检测有限公司

电话: 0374-5130239

邮编: 461100

地址: 许昌市瑞贝卡大道 669 号

许昌瑞科水质检测有限公司

第 4 页 共 4 页





221613060477
有效期2028年10月10日



报告编号: W202412010

水质检测有限公司
许昌瑞科



检测报告

样品名称 祥云花园小区二次供水

委托单位 许昌市供排水监管中心

报告日期 2024年12月19日

样品编号 W20241211006

收样日期 2024-12-11

样品类别 二次供水

检验检测结果

见报告附页

制表人 吴丹

审核人

朱峰航

签发人

朱峰航

签发日期 2024年12月19日

许昌瑞科水质检测有限公司

第2页 共4页



许昌瑞科水质检测有限公司

报告附页

报告编号: W202412010

第 3 页 共 4 页

样品名称: 祥云花园小区二次供水			委托单位: 许昌市供排水监管中心		
样品编号: W20241211006			电话/地址: 0374-6061215		
样品性状: 无色透明			收样日期: 2024.12.11		
样品来源: 现场采样			检测日期: 2024.12.11~2024.12.19		
抽样地点: 5号楼2单元1003厨房			执行标准: 《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022		
序号	检测项目	计量单位	检测结果	标准限值	检测方法
1	菌落总数	CFU/mL	未检出	100	GB/T 5750.12-2023 4.1
2	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750.12-2023 5.2
3	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750.12-2023 7.2
4	砷	mg/L	0.001	0.01	GB/T 5750.6-2023 9.1
5	镉	mg/L	<0.0001	0.005	GB/T 5750.6-2023 12.1
6	铬(六价)	mg/L	<0.004	0.05	GB/T 5750.6-2023 13.1
7	铅	mg/L	0.001	0.01	GB/T 5750.6-2023 14.1
8	汞	mg/L	<0.0001	0.001	GB/T 5750.6-2023 11.1
9	氰化物	mg/L	<0.002	0.05	GB/T 5750.5-2023 7.2
10	氟化物	mg/L	0.28	1.0	GB/T 5750.5-2023 6.2
11	硝酸盐(以N计)	mg/L	1.25	10	GB/T 5750.5-2023 8.3
12	氯酸盐	mg/L	0.04	0.7	GB/T 5750.10-2023 21.2
13	三氯甲烷	mg/L	0.031	0.06	HJ 620-2011
14	一氯二溴甲烷	mg/L	0.0005	0.1	HJ 620-2011
15	二氯一溴甲烷	mg/L	0.0036	0.06	HJ 620-2011
16	三溴甲烷	mg/L	<0.0001	0.1	HJ 620-2011
17	三卤甲烷	/	0.582	1	HJ 620-2011
18	二氯乙酸	mg/L	<0.02	0.05	CJ/T 141-2018 9.8.1
19	三氯乙酸	mg/L	<0.02	0.1	CJ/T 141-2018 9.8.1
20	色度	度	<5	15	GB/T 5750.4-2023 4.1
21	浑浊度	NTU	0.23	1.0	GB/T 5750.4-2023 5.1
22	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味	GB/T 5750.4-2023 6.1
23	肉眼可见物	/	无	无	GB/T 5750.4-2023 7.1
24	pH	/	8.01	6.5-8.5	GB/T 5750.4-2023 8.1
25	铝	mg/L	0.095	0.2	GB/T 5750.6-2023 4.1
26	铁	mg/L	<0.05	0.3	GB/T 5750.6-2023 5.1
27	锰	mg/L	<0.05	0.1	GB/T 5750.6-2023 6.1
28	铜	mg/L	<0.05	1.0	GB/T 5750.6-2023 7.2
29	锌	mg/L	<0.05	1.0	GB/T 5750.6-2023 8.1
30	氯化物	mg/L	11.3	250	GB/T 5750.5-2023 5.2
31	硫酸盐	mg/L	24.4	250	GB/T 5750.5-2023 4.2
32	溶解性总固体	mg/L	185	1000	GB/T 5750.4-2023 11.1
33	总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	151.3	450	GB/T 5750.4-2023 10.1
34	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	1.42	3.0	GB/T 5750.7-2023 4.1
35	氨(以N计)	mg/L	<0.02	0.5	GB/T 5750.5-2023 11.1
36	总α放射性	Bq/L	0.07	0.5	GB/T 5750.13-2023 4.1
37	总β放射性	Bq/L	0.08	1.0	GB/T 5750.13-2023 5.1
38	游离氯	mg/L	0.06	0.05-2.0	GB/T 5750.11-2023 4.3
	(以下空白)				

声明：

- 1、本检测报告的检验检测数据仅证明本次样品所检项目的符合性情况。
- 2、本检测报告不得涂改、增删，未经签字盖章(加盖骑缝章)无效。
- 3、本检测报告未经书面允许，不得部分复制，复制检测报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
- 4、本检测报告未经公司批准，不得用于产品标签、广告、商品宣传及评优等。
- 5、委托方如对本检测报告有异议，请于收到报告之日起七日内向公司提出复核申请，逾期不予受理。

许昌瑞科水质检测有限公司

电话：0374-5130239

邮编：461100

地址：许昌市瑞贝卡大道 669 号

许昌瑞科水质检测有限公司

第 4 页 共 4 页





221613060477
有效期2028年10月10日



报告编号: W202412011

许昌瑞科
水质检测有限公司

检测报告

样品名称 未来东岸华城二次供水

委托单位 许昌市供排水监管中心

报告日期 2024年12月19日

样品编号 W20241211007

收样日期 2024-12-11

样品类别 二次供水

检验检测结果

见报告附页

制表人 吴丹

审核人  航

签发人 

签发日期 2024年12月19日

许昌瑞科水质检测有限公司

第2页 共4页



许昌瑞科水质检测有限公司

报告附页

报告编号: W202412011

第 3 页 共 4 页

样品名称: 未来东岸华城二次供水			委托单位: 许昌市供排水监管中心		
样品编号: W20241211007			电话/地址: 0374-6061215		
样品性状: 无色透明			收样日期: 2024.12.11		
样品来源: 现场采样			检测日期: 2024.12.11~2024.12.19		
抽样地点: 2号楼一单元2203厨房			执行标准: 《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022		
序号	检测项目	计量单位	检测结果	标准限值	检测方法
1	菌落总数	CFU/mL	未检出	100	GB/T 5750.12-2023 4.1
2	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750.12-2023 5.2
3	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750.12-2023 7.2
4	砷	mg/L	0.001	0.01	GB/T 5750.6-2023 9.1
5	镉	mg/L	<0.0001	0.005	GB/T 5750.6-2023 12.1
6	铬(六价)	mg/L	<0.004	0.05	GB/T 5750.6-2023 13.1
7	铅	mg/L	0.002	0.01	GB/T 5750.6-2023 14.1
8	汞	mg/L	<0.0001	0.001	GB/T 5750.6-2023 11.1
9	氰化物	mg/L	<0.002	0.05	GB/T 5750.5-2023 7.2
10	氟化物	mg/L	0.22	1.0	GB/T 5750.5-2023 6.2
11	硝酸盐(以N计)	mg/L	0.53	10	GB/T 5750.5-2023 8.3
12	氯酸盐	mg/L	<0.02	0.7	GB/T 5750.10-2023 21.2
13	三氯甲烷	mg/L	0.031	0.06	HJ 620-2011
14	一氯二溴甲烷	mg/L	0.0002	0.1	HJ 620-2011
15	二氯一溴甲烷	mg/L	0.0030	0.06	HJ 620-2011
16	三溴甲烷	mg/L	<0.0001	0.1	HJ 620-2011
17	三卤甲烷	/	0.569	1	HJ 620-2011
18	二氯乙酸	mg/L	<0.02	0.05	CJ/T 141-2018 9.8.1
19	三氯乙酸	mg/L	<0.02	0.1	CJ/T 141-2018 9.8.1
20	色度	度	<5	15	GB/T 5750.4-2023 4.1
21	浑浊度	NTU	0.19	1.0	GB/T 5750.4-2023 5.1
22	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味	GB/T 5750.4-2023 6.1
23	肉眼可见物	/	无	无	GB/T 5750.4-2023 7.1
24	pH	/	8.23	6.5-8.5	GB/T 5750.4-2023 8.1
25	铝	mg/L	0.077	0.2	GB/T 5750.6-2023 4.1
26	铁	mg/L	<0.05	0.3	GB/T 5750.6-2023 5.1
27	锰	mg/L	<0.05	0.1	GB/T 5750.6-2023 6.1
28	铜	mg/L	<0.05	1.0	GB/T 5750.6-2023 7.2
29	锌	mg/L	<0.05	1.0	GB/T 5750.6-2023 8.1
30	氯化物	mg/L	10.3	250	GB/T 5750.5-2023 5.2
31	硫酸盐	mg/L	23.9	250	GB/T 5750.5-2023 4.2
32	溶解性总固体	mg/L	155	1000	GB/T 5750.4-2023 11.1
33	总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	121.7	450	GB/T 5750.4-2023 10.1
34	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	1.20	3.0	GB/T 5750.7-2023 4.1
35	氨(以N计)	mg/L	0.03	0.5	GB/T 5750.5-2023 11.1
36	总α放射性	Bq/L	0.04	0.5	GB/T 5750.13-2023 4.1
37	总β放射性	Bq/L	0.09	1.0	GB/T 5750.13-2023 5.1
38	游离氯	mg/L	0.21	0.05-2.0	GB/T 5750.11-2023 4.3
	(以下空白)				

声明：

1、本检测报告的检验检测数据仅证明本次样品所检项目的符合性情况。

2、本检测报告不得涂改、增删，未经签字盖章(加盖骑缝章)无效。

3、本检测报告未经书面允许，不得部分复制，复制检测报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。

4、本检测报告未经公司批准，不得用于产品标签、广告、商品宣传及评优等。

5、委托方如对本检测报告有异议，请于收到报告之日起七日内向公司提出复核申请，逾期不予受理。

许昌瑞科水质检测有限公司

电话：0374-5130239

邮编：461100

地址：许昌市瑞贝卡大道 669 号

许昌瑞科水质检测有限公司

第 4 页 共 4 页



221613060477
有效期2028年10月10日



报告编号: W202412012

水质检测有限公司
许昌瑞科有限公司



检测报告

样品名称 天宝华府二次供水

委托单位 许昌市供排水监管中心

报告日期 2024年12月19日

样品编号 W20241211008

收样日期 2024-12-11


样品类别 二次供水

检验检测结果

见报告附页

制表人 吴丹

审核人  再左

签发人 

签发日期 2024年12月19日

许昌瑞科水质检测有限公司

第2页 共4页



许昌瑞科水质检测有限公司
报告附页

报告编号: W202412012

第 3 页 共 4 页

样品名称: 天宝华府二次供水			委托单位: 许昌市供排水监管中心		
样品编号: W20241211008			电话/地址: 0374-6061215		
样品性状: 无色透明			收样日期: 2024.12.11		
样品来源: 现场采样			检测日期: 2024.12.11~2024.12.19		
抽样地点: 3号楼1903厨房			执行标准: 《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022		
序号	检测项目	计量单位	检测结果	标准限值	检测方法
1	菌落总数	CFU/mL	未检出	100	GB/T 5750.12-2023 4.1
2	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750.12-2023 5.2
3	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750.12-2023 7.2
4	砷	mg/L	0.001	0.01	GB/T 5750.6-2023 9.1
5	镉	mg/L	<0.0001	0.005	GB/T 5750.6-2023 12.1
6	铬(六价)	mg/L	<0.004	0.05	GB/T 5750.6-2023 13.1
7	铅	mg/L	0.002	0.01	GB/T 5750.6-2023 14.1
8	汞	mg/L	<0.0001	0.001	GB/T 5750.6-2023 11.1
9	氰化物	mg/L	<0.002	0.05	GB/T 5750.5-2023 7.2
10	氟化物	mg/L	0.21	1.0	GB/T 5750.5-2023 6.2
11	硝酸盐(以N计)	mg/L	0.95	10	GB/T 5750.5-2023 8.3
12	氯酸盐	mg/L	0.02	0.7	GB/T 5750.10-2023 21.2
13	三氯甲烷	mg/L	0.027	0.06	HJ 620-2011
14	一氯二溴甲烷	mg/L	0.0002	0.1	HJ 620-2011
15	二氯一溴甲烷	mg/L	0.0036	0.06	HJ 620-2011
16	三溴甲烷	mg/L	<0.0001	0.1	HJ 620-2011
17	三卤甲烷	/	0.512	1	HJ 620-2011
18	二氯乙酸	mg/L	<0.02	0.05	CJ/T 141-2018 9.8.1
19	三氯乙酸	mg/L	<0.02	0.1	CJ/T 141-2018 9.8.1
20	色度	度	<5	15	GB/T 5750.4-2023 4.1
21	浑浊度	NTU	0.22	1.0	GB/T 5750.4-2023 5.1
22	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味	GB/T 5750.4-2023 6.1
23	肉眼可见物	/	无	无	GB/T 5750.4-2023 7.1
24	pH	/	8.25	6.5-8.5	GB/T 5750.4-2023 8.1
25	铝	mg/L	0.107	0.2	GB/T 5750.6-2023 4.1
26	铁	mg/L	<0.05	0.3	GB/T 5750.6-2023 5.1
27	锰	mg/L	<0.05	0.1	GB/T 5750.6-2023 6.1
28	铜	mg/L	<0.05	1.0	GB/T 5750.6-2023 7.2
29	锌	mg/L	<0.05	1.0	GB/T 5750.6-2023 8.1
30	氯化物	mg/L	10.1	250	GB/T 5750.5-2023 5.2
31	硫酸盐	mg/L	25.6	250	GB/T 5750.5-2023 4.2
32	溶解性总固体	mg/L	165	1000	GB/T 5750.4-2023 11.1
33	总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	135.7	450	GB/T 5750.4-2023 10.1
34	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	1.39	3.0	GB/T 5750.7-2023 4.1
35	氨(以N计)	mg/L	<0.02	0.5	GB/T 5750.5-2023 11.1
36	总α放射性	Bq/L	<0.02	0.5	GB/T 5750.13-2023 4.1
37	总β放射性	Bq/L	0.07	1.0	GB/T 5750.13-2023 5.1
38	游离氯	mg/L	0.23	0.05-2.0	GB/T 5750.11-2023 4.3
	(以下空白)				

声明:

- 1、本检测报告的检验检测数据仅证明本次样品所检项目的符合性情况。
- 2、本检测报告不得涂改、增删, 未经签字盖章(加盖骑缝章)无效。
- 3、本检测报告未经书面允许, 不得部分复制, 复制检测报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
- 4、本检测报告未经公司批准, 不得用于产品标签、广告、商品宣传及评优等。
- 5、委托方如对本检测报告有异议, 请于收到报告之日起七日内向公司提出复核申请, 逾期不予受理。

许昌瑞科水质检测有限公司

电话: 0374-5130239

邮编: 461100

地址: 许昌市瑞贝卡大道 669 号

许昌瑞科水质检测有限公司

第 4 页 共 4 页





221613060477
有效期2028年10月10日



报告编号: W202412013

许 昌 瑞 科
水 质 检 测 有 限 公 司

检 测 报 告

样品名称 溧水庄园二次供水
委托单位 许昌市供排水监管中心
报告日期 2024 年 12 月 19 日

样品编号 W20241211009

收样日期 2024-12-11

样品类别 二次供水

检验检测结果

见报告附页

制表人 吴丹

审核人  吴丹

签发人  朱景凯

签发日期 2024年12月19日

许昌瑞科水质检测有限公司

第2页 共4页



许昌瑞科水质检测有限公司

报告附页

报告编号: W202412013

第 3 页 共 4 页

样品名称: 溧水庄园二次供水			委托单位: 许昌市供排水监管中心		
样品编号: W20241211009			电话/地址: 0374-6061215		
样品性状: 无色透明			收样日期: 2024.12.11		
样品来源: 现场采样			检测日期: 2024.12.11~2024.12.19		
抽样地点: 22A号楼2单元701厨房			执行标准: 《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022		
序号	检测项目	计量单位	检测结果	标准限值	检测方法
1	菌落总数	CFU/mL	未检出	100	GB/T 5750.12-2023 4.1
2	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750.12-2023 5.2
3	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750.12-2023 7.2
4	砷	mg/L	0.001	0.01	GB/T 5750.6-2023 9.1
5	镉	mg/L	<0.0001	0.005	GB/T 5750.6-2023 12.1
6	铬(六价)	mg/L	<0.004	0.05	GB/T 5750.6-2023 13.1
7	铅	mg/L	0.005	0.01	GB/T 5750.6-2023 14.1
8	汞	mg/L	<0.0001	0.001	GB/T 5750.6-2023 11.1
9	氰化物	mg/L	<0.002	0.05	GB/T 5750.5-2023 7.2
10	氟化物	mg/L	0.21	1.0	GB/T 5750.5-2023 6.2
11	硝酸盐(以N计)	mg/L	0.96	10	GB/T 5750.5-2023 8.3
12	氯酸盐	mg/L	0.04	0.7	GB/T 5750.10-2023 21.2
13	三氯甲烷	mg/L	0.033	0.06	HJ 620-2011
14	一氯二溴甲烷	mg/L	0.0003	0.1	HJ 620-2011
15	二氯一溴甲烷	mg/L	0.0041	0.06	HJ 620-2011
16	三溴甲烷	mg/L	<0.0001	0.1	HJ 620-2011
17	三卤甲烷	/	0.622	1	HJ 620-2011
18	二氯乙酸	mg/L	<0.02	0.05	CJ/T 141-2018 9.8.1
19	三氯乙酸	mg/L	<0.02	0.1	CJ/T 141-2018 9.8.1
20	色度	度	<5	15	GB/T 5750.4-2023 4.1
21	浑浊度	NTU	0.20	1.0	GB/T 5750.4-2023 5.1
22	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味	GB/T 5750.4-2023 6.1
23	肉眼可见物	/	无	无	GB/T 5750.4-2023 7.1
24	pH	/	8.27	6.5-8.5	GB/T 5750.4-2023 8.1
25	铝	mg/L	0.118	0.2	GB/T 5750.6-2023 4.1
26	铁	mg/L	<0.05	0.3	GB/T 5750.6-2023 5.1
27	锰	mg/L	<0.05	0.1	GB/T 5750.6-2023 6.1
28	铜	mg/L	<0.05	1.0	GB/T 5750.6-2023 7.2
29	锌	mg/L	<0.05	1.0	GB/T 5750.6-2023 8.1
30	氯化物	mg/L	10.2	250	GB/T 5750.5-2023 5.2
31	硫酸盐	mg/L	25.6	250	GB/T 5750.5-2023 4.2
32	溶解性总固体	mg/L	194	1000	GB/T 5750.4-2023 11.1
33	总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	148.9	450	GB/T 5750.4-2023 10.1
34	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	1.49	3.0	GB/T 5750.7-2023 4.1
35	氨(以N计)	mg/L	<0.02	0.5	GB/T 5750.5-2023 11.1
36	总α放射性	Bq/L	0.02	0.5	GB/T 5750.13-2023 4.1
37	总β放射性	Bq/L	0.07	1.0	GB/T 5750.13-2023 5.1
38	游离氯	mg/L	0.25	0.05-2.0	GB/T 5750.11-2023 4.3
	(以下空白)				

声明：

- 1、本检测报告的检验检测数据仅证明本次样品所检项目的符合性情况。
- 2、本检测报告不得涂改、增删，未经签字盖章(加盖骑缝章)无效。
- 3、本检测报告未经书面允许，不得部分复制，复制检测报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
- 4、本检测报告未经公司批准，不得用于产品标签、广告、商品宣传及评优等。
- 5、委托方如对本检测报告有异议，请于收到报告之日起七日内向公司提出复核申请，逾期不予受理。

许昌瑞科水质检测有限公司

电话：0374-5130239

邮编：461100

地址：许昌市瑞贝卡大道 669 号

许昌瑞科水质检测有限公司

第 4 页 共 4 页

