许昌市水利局
2025年第二季度城市供水水质抽检公报

2025年6月，我局对市区2个水源水水样、2个出厂水水样、3个管网末梢水水样、4个二次供水水样进行了常规项指标抽检，1个出厂水水样全分析检测。现将水质抽检结果向社会公布（见水质检测表）。

221613060477
有效期2028年10月10日

正本

报告编号：W202506035

许昌瑞科
水质检测有限公司

检 测 报 告

样品名称　曹寨地表水源水（丹江水）

委托单位　许昌市供排水监管中心

报告日期　2025 年 06 月 25 日

样品编号　W20250618001

收样日期　2025-06-18

样品类别　地表水源水

检验检测结果

见报告附页

制 表 人　吴　丹

审 核 人　[illegible]

签 发 人　[illegible]

签发日期　2025年 6月25日

许昌瑞科水质检测有限公司

报 告 附 页

报告编号：W202506035

样品名称：曹寨地表水源水（丹江水）	委托单位：　许昌市供排水监管中心
样品编号：W20250618001	电话/地址：0374-6061215
样品性状：淡黄色	收样日期：　2025.06.18
样品来源：现场采样	检测日期：　2025.06.18～2025.06.25
抽样地点：曹寨水源地	执行标准：《地表水环境质量标准》GB 3838-2002 III类值

序号	检测项目	计量单位	检测结果	标准限值	检测方法
1	水温	℃	25.0	/	GB 13195-1991
2	粪大肠菌群	个/L	未检出	10000	HJ 347.1-2018
3	砷	mg/L	0.001	≤0.05	GB/T 5750.6-2023 9.1
4	镉	mg/L	<0.0001	≤0.005	GB/T 5750.6-2023 12.1
5	铬（六价）	mg/L	0.010	≤0.05	GB/T 5750.6-2023 13.1
6	铅	mg/L	0.001	≤0.05	GB/T 5750.6-2023 14.1
7	汞	mg/L	<0.0001	≤0.0001	GB/T 5750.6-2023 11.1
8	硒	mg/L	<0.001	≤0.01	GB/T 5750.6-2023 10.1
9	氰化物	mg/L	0.002	≤0.2	GB/T 5750.5-2023 7.2
10	氟化物	mg/L	0.22	≤1.0	GB/T 5750.5-2023 6.2
11	硫化物	mg/L	<0.02	≤0.2	GB/T 5750.5-2023 9.1
12	石油类	mg/L	<0.01	≤0.05	HJ 970-2018
13	硝酸盐（以N计）	mg/L	0.79	≤10	GB/T 5750.5-2023 8.3
14	三氯甲烷	mg/L	<0.001	≤0.06	HJ 620-2011
15	四氯化碳	mg/L	<0.001	≤0.002	HJ 620-2011
16	色度	度	9	/	GB/T 5750.4-2023 4.1
17	浑浊度	NTU	3.84	/	GB/T 5750.4-2023 5.1
18	臭和味	/	无异臭、异味	/	GB/T 5750.4-2023 6.1
19	肉眼可见物	/	少量杂质沉淀物	/	GB/T 5750.4-2023 7.1
20	pH	/	8.28	6.0-9.0	GB/T 5750.4-2023 8.1
21	铝	mg/L	0.011	/	GB/T 5750.6-2023 4.1
22	铁	mg/L	<0.05	≤0.3	GB/T 5750.6-2023 5.1
23	锰	mg/L	<0.05	≤0.1	GB/T 5750.6-2023 6.1
24	铜	mg/L	<0.05	≤1.0	GB/T 5750.6-2023 7.2
25	锌	mg/L	<0.05	≤1.0	GB/T 5750.6-2023 8.1
26	氯化物	mg/L	8.2	≤250	GB/T 5750.5-2023 5.2
27	硫酸盐	mg/L	26.3	≤250	GB/T 5750.5-2023 4.2
28	溶解性总固体	mg/L	144	/	GB/T 5750.4-2023 11.1
29	总硬度（以$CaCO_3$计）	mg/L	136.5	/	GB/T 5750.4-2023 10.1
30	高锰酸盐指数	mg/L	1.88	≤6	GB/T 5750.7-2023 4.1
31	挥发酚	mg/L	<0.002	≤0.005	GB/T 5750.4-2023 12.1
32	阴离子表面活性剂	mg/L	<0.1	≤0.2	GB/T 5750.4-2023 13.1
33	氨氮	mg/L	0.12	≤1.0	GB/T 5750.5-2023 11.1
34	总磷（以P计）	mg/L	0.02	≤0.2	GB 11893-1989
35	总氮（以N计）	mg/L	1.02	≤1.0	HJ 636-2012
36	溶解氧	mg/L	7.8	≥5	HJ 506-2009
37	化学需氧量（COD）	mg/L	6	≤20	HJ 828-2017
38	五日生化需氧量	mg/L	<0.5	≤4	HJ 505-2009
39	总α放射性	Bq/L	0.03	/	GB/T 5750.13-2023 4.1
40	总β放射性	Bq/L	0.09	/	GB/T 5750.13-2023 5.1
	（以下空白）				

声明：

1、本检测报告的检验检测数据仅证明本次样品所检项目的符合性情况。

2、本检测报告不得涂改、增删，未经签字盖章(加盖骑缝章)无效。

3、本检测报告未经书面允许，不得部分复制，复制检测报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。

4、本检测报告未经公司批准，不得用于产品标签、广告、商品宣传及评优等。

5、委托方如对本检测报告有异议，请于收到报告之日起七日内向公司提出复核申请，逾期不予受理。

许昌瑞科水质检测有限公司

电话：0374-5130239

邮编：461100

地址：许昌市瑞贝卡大道 669 号

221613060477
有效期2028年10月10日

正本

报告编号：W202506036

许昌瑞科
水质检测有限公司

检 测 报 告

样品名称　地下水源水（麦岭）

委托单位　许昌市供排水监管中心

报告日期　2025 年 06 月 25 日

样品编号　W20250618002

收样日期　2025-06-18

样品类别　地下水源水

检验检测结果

见报告附页

制 表 人　吴　丹

审 核 人　[illegible]

签 发 人　[illegible]

签发日期　2025年 6月25日

许昌瑞科水质检测有限公司

报 告 附 页

报告编号：W202506036

样品名称：地下水源水（麦岭）	委托单位：　许昌市供排水监管中心
样品编号：W20250618002	电话/地址：0374-6061215
样品性状：无色透明	收样日期：　2025.06.18
样品来源：现场采样	检测日期：　2025.06.18～2025.06.25
抽样地点：榆林加压站	执行标准：《地下水质量标准》GB/T 14848-2017 III类值

序号	检测项目	计量单位	检测结果	标准限值	检测方法
1	菌落总数	CFU/mL	未检出	100	GB/T 5750.12-2023 4.1
2	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	3.0	GB/T 5750.12-2023 5.2
3	砷	mg/L	<0.001	0.01	GB/T 5750.6-2023 9.1
4	镉	mg/L	<0.0001	0.005	GB/T 5750.6-2023 12.1
5	铬（六价）	mg/L	<0.004	0.05	GB/T 5750.6-2023 13.1
6	铅	mg/L	0.001	0.01	GB/T 5750.6-2023 14.1
7	汞	mg/L	<0.0001	0.001	GB/T 5750.6-2023 11.1
8	硒	mg/L	<0.001	0.01	GB/T 5750.6-2023 10.1
9	氰化物	mg/L	<0.002	0.05	GB/T 5750.5-2023 7.2
10	氟化物	mg/L	0.63	1.0	GB/T 5750.5-2023 6.2
11	硫化物	mg/L	<0.02	0.02	GB/T 5750.5-2023 9.1
12	硝酸盐（以N计）	mg/L	4.83	20.0	GB/T 5750.5-2023 8.3
13	三氯甲烷	mg/L	<0.001	0.06	HJ 620-2011
14	四氯化碳	mg/L	<0.001	0.002	HJ 620-2011
15	色度	度	<5	15	GB/T 5750.4-2023 4.1
16	浑浊度	NTU	0.32	3	GB/T 5750.4-2023 5.1
17	嗅和味	/	无异臭、异味	无	GB/T 5750.4-2023 6.1
18	肉眼可见物	/	无	无	GB/T 5750.4-2023 7.1
19	pH	/	7.45	6.5-8.5	GB/T 5750.4-2023 8.1
20	铝	mg/L	<0.008	0.20	GB/T 5750.6-2023 4.1
21	铁	mg/L	<0.05	0.3	GB/T 5750.6-2023 5.1
22	锰	mg/L	<0.05	0.10	GB/T 5750.6-2023 6.1
23	铜	mg/L	<0.05	1.00	GB/T 5750.6-2023 7.2
24	锌	mg/L	<0.05	1.00	GB/T 5750.6-2023 8.1
25	氯化物	mg/L	23.5	250	GB/T 5750.5-2023 5.2
26	硫酸盐	mg/L	22.8	250	GB/T 5750.5-2023 4.2
27	溶解性总固体	mg/L	367	1000	GB/T 5750.4-2023 11.1
28	总硬度（以$CaCO_3$计）	mg/L	308.3	450	GB/T 5750.4-2023 10.1
29	耗氧量（以O_2计）	mg/L	0.46	3.0	GB/T 5750.7-2023 4.1
30	挥发性酚类	mg/L	<0.002	0.002	GB/T 5750.4-2023 12.1
31	阴离子表面活性剂	mg/L	<0.1	0.3	GB/T 5750.4-2023 13.1
32	氨氮	mg/L	<0.02	0.50	GB/T 5750.5-2023 11.1
33	亚硝酸盐	mg/L	<0.001	1.00	GB/T 5750.5-2023 12.1
34	碘化物	mg/L	<0.005	0.08	HJ 778-2015
35	苯	mg/L	<0.005	0.01	HJ 1067-2019
36	甲苯	mg/L	<0.005	0.7	HJ 1067-2019
37	钠	mg/L	24.1	200	GB/T 5750.6-2023 25.1
38	总α放射性	Bq/L	0.09	0.5	GB/T 5750.13-2023 4.1
39	总β放射性	Bq/L	0.06	1.0	GB/T 5750.13-2023 5.1
	（以下空白）				

声明：

1、本检测报告的检验检测数据仅证明本次样品所检项目的符合性情况。

2、本检测报告不得涂改、增删，未经签字盖章(加盖骑缝章)无效。

3、本检测报告未经书面允许，不得部分复制，复制检测报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。

4、本检测报告未经公司批准，不得用于产品标签、广告、商品宣传及评优等。

5、委托方如对本检测报告有异议，请于收到报告之日起七日内向公司提出复核申请，逾期不予受理。

许昌瑞科水质检测有限公司

电话：0374-5130239

邮编：461100

地址：许昌市瑞贝卡大道 669 号

正本

报告编号：20250275

221613060008
有效期2028年1月9日

漯河市质耀恒水质检测
有限公司

检 测 报 告

样品名称：许昌瑞贝卡水业有限公司麦岭水厂出厂水

委托单位：许昌市供排水监管中心

报告打印日期：2025 年 07 月 04 日

漯河市质耀恒水质检测有限公司
检 测 报 告

报告编号：20250275

样品名称：许昌瑞贝卡水业有限公司麦岭水厂出厂水

委托单位：许昌市供排水监管中心　　电话/地址：/

样品类别：生活饮用水　　样品编号：20250623009

样品来源：自采　　样品性状：无色透明液体

收样日期：2025 年 06 月 23 日　　检测日期：2025 年 06 月 23 日~06 月 27 日

抽（采）样地点：麦岭水厂　　执行标准：《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022

序号	检测项目	计量单位	检测方法	标准限值	检测结果
1	菌落总数	CFU/mL	GB/T 5750.12-2023 中 4.1	100	未检出
2	总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T 5750.12-2023 中 5.2	不应检出	未检出
3	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	GB/T 5750.12-2023 中 7.2	不应检出	未检出
4	砷	mg/L	GB/T 5750.6-2023 中 9.1	0.01	0.001
5	镉	mg/L	GB/T 5750.6-2023 中 12.1	0.005	<0.0005
6	铬（六价）	mg/L	GB/T 5750.6-2023 中 13.1	0.05	<0.004
7	铅	mg/L	GB/T 5750.6-2023 中 14.1	0.01	<0.0025
8	汞	mg/L	GB/T 5750.6-2023 中 11.1	0.001	<0.0001
9	氰化物	mg/L	CJ/T 141-2018 中 5.2.2	0.05	<0.002
10	氟化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 中 6.2	1.0	0.26
11	硝酸盐（以 N 计）	mg/L	GB/T 5750.5-2023 中 6.2	10	0.86
12	三氯甲烷	mg/L	HJ 620-2011	0.06	0.01895
13	二氯一溴甲烷	mg/L	HJ 620-2011	0.06	0.00543
14	一氯二溴甲烷	mg/L	HJ 620-2011	0.1	0.00112
15	三溴甲烷	mg/L	HJ 620-2011	0.1	<0.0001
16	三卤甲烷	—	HJ 620-2011	1	0.41839
17	氯酸盐	mg/L	GB/T5750.10-2023 中 20.2	0.7	0.107
18	色度	度	GB/T 5750.4-2023 中 4.1	15	5
19	浑浊度	NTU	GB/T 5750.4-2023 中 5.1	1	0.08
20	臭和味	—	GB/T 5750.4-2023 中 6.1	无异臭，异味	无
21	肉眼可见物	—	GB/T 5750.4-2023 中 7.1	无	无
22	pH	—	GB/T 5750.4-2023 中 8.1	不小于 6.5 且不大于 8.5	8.01
23	铝	mg/L	GB/T 5750.6-2023 中 4.1	0.2	0.012
24	铁	mg/L	GB/T 5750.6-2023 中 5.1	0.3	<0.025
25	锰	mg/L	GB/T 5750.6-2023 中 6.1	0.1	<0.0025

漯河市质耀恒水质检测有限公司
检 测 报 告

报告编号：20250275

样品名称：许昌瑞贝卡水业有限公司麦岭水厂出厂水

委托单位：许昌市供排水监管中心　　电话/地址：/

样品类别：生活饮用水　　样品编号：20250623009

样品来源：自采　　样品性状：无色透明液体

收样日期：2025 年 06 月 23 日　　检测日期：2025 年 06 月 23 日~06 月 27 日

抽（采）样地点：麦岭水厂　　执行标准：《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022

序号	检测项目	计量单位	检测方法	标准限值	检测结果
26	铜	mg/L	GB/T 5750.6-2023 中 7.2	1.0	<0.011
27	锌	mg/L	GB/T 5750.6-2023 中 8.1	1.0	<0.025
28	氯化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 中 6.2	250	10.26
29	硫酸盐	mg/L	GB/T 5750.5-2023 中 6.2	250	27.44
30	溶解性总固体	mg/L	GB/T 5750.4-2023 中 11.1	1000	168
31	总硬度（以$CaCO_3$计）	mg/L	GB/T 5750.4-2023 中 10.1	450	134.7
32	高锰酸盐指数（以O_2计）	mg/L	GB/T 5750.7-2023 中 4.1	3	1.33
33	氨（以 N 计）	mg/L	GB/T 5750.5-2023 中 11.1	0.5	0.05
34	总α放射性	Bq/L	GB/T 5750.13-2023 中 4.1	0.5（指导值）	0.02
35	总β放射性	Bq/L	GB/T 5750.13-2023 中 5.1	1（指导值）	0.07
36	二氯乙酸	mg/L	CJ/T 141-2018 中 9.8.1	0.05	<0.01
37	三氯乙酸	mg/L	CJ/T 141-2018 中 9.8.1	0.1	<0.01
38	游离氯	mg/L	GB/T 5750.11-2023 中 4.3	2 ≥出厂水≥ 0.3 末梢水≥ 0.05	0.42
以下空白					

备注：/

制表人：刘茜娣　　审核人：李茜　　签发人：张[illegible]

签发日期：2025.7.6　　盖　章：

****报告结束****

221613060008
有效期2028年1月9日

正本

报告编号：20250279

漯河市质耀恒水质检测
有限公司

检 测 报 告

样品名称：许昌瑞贝卡水业有限公司周庄水厂出厂水

委托单位：许昌市供排水监管中心

报告打印日期：2025 年 07 月 11 日

漯河市质耀恒水质检测有限公司
检 测 报 告

报告编号：20250279

样品名称：许昌瑞贝卡水业有限公司周庄水厂出厂水

委托单位：许昌市供排水监管中心　　电话/地址：/

样品类别：生活饮用水　　样品编号：20250623005

样品来源：自采　　样品性状：无色透明液体

收样日期：2025 年 06 月 23 日　　检测日期：2025 年 06 月 23 日~07 月 03 日

抽（采）样地点：周庄水厂　　执行标准：《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022

序号	检测项目	计量单位	检测方法	标准限值	检测结果
1	菌落总数	CFU/mL	GB/T 5750.12-2023 中 4.1	100	未检出
2	总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T 5750.12-2023 中 5.2	不应检出	未检出
3	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	GB/T 5750.12-2023 中 7.2	不应检出	未检出
4	砷	mg/L	GB/T 5750.6-2023 中 9.1	0.01	0.001
5	镉	mg/L	GB/T 5750.6-2023 中 12.1	0.005	<0.0005
6	铬（六价）	mg/L	GB/T 5750.6-2023 中 13.1	0.05	<0.004
7	铅	mg/L	GB/T 5750.6-2023 中 14.1	0.01	<0.0025
8	汞	mg/L	GB/T 5750.6-2023 中 11.1	0.001	<0.0001
9	氰化物	mg/L	CJ/T 141-2018 中 5.2.2	0.05	<0.002
10	氟化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 中 6.2	1.0	0.26
11	硝酸盐（以 N 计）	mg/L	GB/T 5750.5-2023 中 6.2	10	0.87
12	三氯甲烷	mg/L	HJ 620-2011	0.06	0.04036
13	二氯一溴甲烷	mg/L	HJ 620-2011	0.06	0.01185
14	一氯二溴甲烷	mg/L	HJ 620-2011	0.1	0.00218
15	三溴甲烷	mg/L	HJ 620-2011	0.1	0.0002
16	三卤甲烷	—	HJ 620-2011	1	0.89367
17	氯酸盐	mg/L	GB/T5750.10-2023 中 20.2	0.7	0.116
18	色度	度	GB/T 5750.4-2023 中 4.1	15	5
19	浑浊度	NTU	GB/T 5750.4-2023 中 5.1	1	0.09
20	臭和味	—	GB/T 5750.4-2023 中 6.1	无异臭，异味	无
21	肉眼可见物	—	GB/T 5750.4-2023 中 7.1	无	无
22	pH	—	GB/T 5750.4-2023 中 8.1	不小于 6.5 且不大于 8.5	7.94
23	铝	mg/L	GB/T 5750.6-2023 中 4.1	0.2	0.016
24	铁	mg/L	GB/T 5750.6-2023 中 5.1	0.3	<0.025
25	锰	mg/L	GB/T 5750.6-2023 中 6.1	0.1	<0.0025

漯河市质耀恒水质检测有限公司
检 测 报 告

报告编号：20250279

样品名称：许昌瑞贝卡水业有限公司周庄水厂出厂水

委托单位：许昌市供排水监管中心　　电话/地址：/

样品类别：生活饮用水　　样品编号：20250623005

样品来源：自采　　样品性状：无色透明液体

收样日期：2025 年 06 月 23 日　　检测日期：2025 年 06 月 23 日~07 月 03 日

抽（采）样地点：周庄水厂　　执行标准：《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022

序号	检测项目	计量单位	检测方法	标准限值	检测结果
26	铜	mg/L	GB/T 5750.6-2023 中 7.2	1.0	<0.011
27	锌	mg/L	GB/T 5750.6-2023 中 8.1	1.0	<0.025
28	氯化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 中 6.2	250	9.84
29	硫酸盐	mg/L	GB/T 5750.5-2023 中 6.2	250	26.79
30	溶解性总固体	mg/L	GB/T 5750.4-2023 中 11.1	1000	167
31	总硬度（以 $CaCO_3$ 计）	mg/L	GB/T 5750.4-2023 中 10.1	450	135.2
32	高锰酸盐指数（以 O_2 计）	mg/L	GB/T 5750.7-2023 中 4.1	3	1.20
33	氨（以 N 计）	mg/L	GB/T 5750.5-2023 中 11.1	0.5	0.04
34	总α放射性	Bq/L	GB/T 5750.13-2023 中 4.1	0.5（指导值）	0.02
35	总β放射性	Bq/L	GB/T 5750.13-2023 中 5.1	1（指导值）	0.05
36	二氯乙酸	mg/L	CJ/T 141-2018 中 9.8.1	0.05	<0.01
37	三氯乙酸	mg/L	CJ/T 141-2018 中 9.8.1	0.1	<0.01
38	游离氯	mg/L	GB/T 5750.11-2023 中 4.3	2 ≥出厂水≥ 0.3 末梢水≥ 0.05	0.72
39	锑	mg/L	GB/T 5750.6-2023 中 22.1	0.005	0.0011
40	钡	mg/L	GB/T 5750.6-2023 中 19.1	0.7	0.08
41	铍	mg/L	GB/T 5750.6-2023 中 23.2	0.002	<0.0002
42	硼	mg/L	GB/T 5750.6-2023 中 29.1	1.0	<0.20
43	钼	mg/L	GB/T 5750.6-2023 中 16.1	0.07	<0.005
44	镍	mg/L	GB/T 5750.6-2023 中 18.1	0.02	<0.005
45	银	mg/L	GB/T 5750.6-2023 中 15.1	0.05	<0.0025
46	铊	mg/L	GB/T 5750.6-2023 中 24.1	0.0001	<0.0001
47	硒	mg/L	GB/T 5750.6-2023 中 10.1	0.01	0.0004
48	二氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.8-2023 中 49.3	0.02	<0.001
49	1,2-二氯乙烷	mg/L	GB/T 5750.8-2023 中 5.3	0.03	<0.002
50	四氯化碳	mg/L	HJ 620-2011	0.002	0.00006

漯河市质耀恒水质检测有限公司
检 测 报 告

报告编号：20250279

样品名称：许昌瑞贝卡水业有限公司周庄水厂出厂水

委托单位：许昌市供排水监管中心　　电话/地址：/

样品类别：生活饮用水　　样品编号：20250623005

样品来源：自采　　样品性状：无色透明液体

收样日期：2025 年 06 月 23 日　　检测日期：2025 年 06 月 23 日~07 月 03 日

抽（采）样地点：周庄水厂　　执行标准：《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022

序号	检测项目	计量单位	检测方法	标准限值	检测结果
51	氯乙烯	mg/L	GB/T 5750.8-2023 中 7.1	0.001	<0.001
52	1,1-二氯乙烯	mg/L	CJ/T 141-2018 中 6.6	0.03	<0.00080
53	1,2-二氯乙烯（总量）	mg/L	CJ/T 141-2018 中 6.7	0.05	<0.00044
54	三氯乙烯	mg/L	HJ 620-2011	0.02	0.00004
55	四氯乙烯	mg/L	HJ 620-2011	0.04	0.00002
56	六氯丁二烯	mg/L	CJ/T 141-2018 中 6.10	0.0006	<0.00044
57	苯	mg/L	CJ/T 141-2018 中 6.11.1	0.01	<0.00028
58	甲苯	mg/L	CJ/T 141-2018 中 6.12.1	0.7	<0.00060
59	二甲苯（总量）	mg/L	CJ/T 141-2018 中 6.13.1	0.5	<0.00074
60	苯乙烯	mg/L	CJ/T 141-2018 中 6.15.1	0.02	<0.00048
61	氯苯	mg/L	CJ/T 141-2018 中 6.16.3	0.3	<0.00048
62	1,4-二氯苯	mg/L	CJ/T 141-2018 中 6.18.3	0.3	<0.00036
63	三氯苯（总量）	mg/L	CJ/T 141-2018 中 6.19.3	0.02	<0.00106
64	六氯苯	mg/L	GB/T 5750.8-2023 中（附录 B）	0.001	<0.0002
65	七氯	mg/L	GB/T 5750.9-2023 中 22.1	0.0004	<0.00001
66	马拉硫磷	mg/L	GB/T 5750.9-2023 中 7.1	0.25	<0.00002
67	乐果	mg/L	GB/T 5750.9-2023 中 7.1	0.006	<0.00001
68	灭草松	mg/L	CJ/T 141-2018 中 7.8.2	0.3	<0.01
69	百菌清	mg/L	GB/T 5750.8-2023 中（附录 B）	0.01	<0.0002
70	呋喃丹	mg/L	GB/T 5750.9-2023 中 18.1	0.007	<0.000125
71	毒死蜱	mg/L	GB/T 5750.8-2023 中（附录 B）	0.03	<0.0002
72	草甘膦	mg/L	CJ/T 141-2018 中 7.14.1	0.7	<0.04
73	敌敌畏	mg/L	GB/T 5750.9-2023 中 7.1	0.001	<0.00001
74	莠去津	mg/L	GB/T 5750.9-2023 中 20.1	0.002	<0.0005
75	溴氰菊酯	mg/L	CJ/T 141-2018 中 7.12	0.02	<0.004

漯河市质耀恒水质检测有限公司
检 测 报 告

报告编号：20250279

样品名称：许昌瑞贝卡水业有限公司周庄水厂出厂水

委托单位：许昌市供排水监管中心　　电话/地址：/

样品类别：生活饮用水　　样品编号：20250623005

样品来源：自采　　样品性状：无色透明液体

收样日期：2025 年 06 月 23 日　　检测日期：2025 年 06 月 23 日~07 月 03 日

抽（采）样地点：周庄水厂　　执行标准：《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022

序号	检测项目	计量单位	检测方法	标准限值	检测结果
76	2,4-滴	mg/L	CJ/T 141-2018 中 7.5	0.03	<0.003
77	五氯酚	mg/L	CJ/T 141-2018 中 6.25	0.009	<0.00027
78	2,4,6-三氯酚	mg/L	CJ/T 141-2018 中 6.25	0.2	<0.00054
79	苯并（a）芘	mg/L	GB/T 5750.8-2023 中 12.2	0.00001	<0.000001
80	邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯	mg/L	GB/T 5750.8-2023 中（附录 B）	0.008	<0.0002
81	丙烯酰胺	mg/L	CJ/T 141-2018 中 6.22	0.0005	<0.0005
82	环氧氯丙烷	mg/L	CJ/T 141-2018 中 6.21	0.0004	<0.0004
83	微囊藻毒素-LR	mg/L	GB/T 5750.8-2023 中 16.1	0.001	<0.00006
84	钠	mg/L	GB/T 5750.6-2023 中 25.1	200	7.46
85	挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	GB/T 5750.4-2023 中 12.1	0.002	<0.002
86	阴离子合成洗涤剂	mg/L	GB/T 5750.4-2023 中 13.1	0.3	<0.050
87	高氯酸盐	mg/L	GB/T 5750.5-2023 中 14.1	0.07	<0.0125
88	乙草胺	mg/L	GB/T 5750.9-2023 中 41.1	0.02	<0.00002
89	2-甲基异莰醇	mg/L	CJ/T 141-2018 中 8.2	0.00001	<0.0000068
90	土臭素	mg/L	CJ/T 141-2018 中 8.1	0.00001	<0.0000048
91	贾第鞭毛虫	个/10L	GB/T 5750.12-2023 中 8.1	<1	0
92	隐孢子虫	个/10L	GB/T 5750.12-2023 中 9.1	<1	0
以下空白					

备注：/

制表人：刘莉娜　　审核人：李茜　　签发人：

签发日期：2025.7.14　　盖　章：

漯河市质耀恒水质检测有限公司 检验检测专用章 4111010123208

****报告结束****

221613060008
有效期2028年1月9日

正本

报告编号：20250274

漯河市质耀恒水质检测
有限公司

检 测 报 告

样品名称：许昌瑞贝卡水业有限公司第二水厂出厂水

委托单位：许昌市供排水监管中心

报告打印日期：2025 年 07 月 04 日

漯河市质耀恒水质检测有限公司
检 测 报 告

报告编号：20250274

样品名称：许昌瑞贝卡水业有限公司第二水厂出厂水

委托单位：许昌市供排水监管中心　　电话/地址：/

样品类别：生活饮用水　　样品编号：20250623008

样品来源：自采　　样品性状：无色透明液体

收样日期：2025 年 06 月 23 日　　检测日期：2025 年 06 月 23 日~06 月 27 日

抽（采）样地点：第二水厂　　执行标准：《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022

序号	检测项目	计量单位	检测方法	标准限值	检测结果
1	菌落总数	CFU/mL	GB/T 5750.12-2023 中 4.1	100	未检出
2	总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T 5750.12-2023 中 5.2	不应检出	未检出
3	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	GB/T 5750.12-2023 中 7.2	不应检出	未检出
4	砷	mg/L	GB/T 5750.6-2023 中 9.1	0.01	0.001
5	镉	mg/L	GB/T 5750.6-2023 中 12.1	0.005	<0.0005
6	铬（六价）	mg/L	GB/T 5750.6-2023 中 13.1	0.05	<0.004
7	铅	mg/L	GB/T 5750.6-2023 中 14.1	0.01	<0.0025
8	汞	mg/L	GB/T 5750.6-2023 中 11.1	0.001	<0.0001
9	氰化物	mg/L	CJ/T 141-2018 中 5.2.2	0.05	<0.002
10	氟化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 中 6.2	1.0	0.30
11	硝酸盐（以 N 计）	mg/L	GB/T 5750.5-2023 中 6.2	10	1.10
12	三氯甲烷	mg/L	HJ 620-2011	0.06	0.01834
13	二氯一溴甲烷	mg/L	HJ 620-2011	0.06	0.00531
14	一氯二溴甲烷	mg/L	HJ 620-2011	0.1	0.00113
15	三溴甲烷	mg/L	HJ 620-2011	0.1	<0.0001
16	三卤甲烷	—	HJ 620-2011	1	0.40625
17	氯酸盐	mg/L	GB/T5750.10-2023 中 20.2	0.7	0.229
18	色度	度	GB/T 5750.4-2023 中 4.1	15	5
19	浑浊度	NTU	GB/T 5750.4-2023 中 5.1	1	0.31
20	臭和味	—	GB/T 5750.4-2023 中 6.1	无异臭，异味	无
21	肉眼可见物	—	GB/T 5750.4-2023 中 7.1	无	无
22	pH	—	GB/T 5750.4-2023 中 8.1	不小于 6.5 且不大于 8.5	7.96
23	铝	mg/L	GB/T 5750.6-2023 中 4.1	0.2	0.013
24	铁	mg/L	GB/T 5750.6-2023 中 5.1	0.3	<0.025
25	锰	mg/L	GB/T 5750.6-2023 中 6.1	0.1	<0.0025

漯河市质耀恒水质检测有限公司
检 测 报 告

报告编号：20250274

样品名称：许昌瑞贝卡水业有限公司第二水厂出厂水

委托单位：许昌市供排水监管中心　　电话/地址：/

样品类别：生活饮用水　　样品编号：20250623008

样品来源：自采　　样品性状：无色透明液体

收样日期：2025 年 06 月 23 日　　检测日期：2025 年 06 月 23 日~06 月 27 日

抽（采）样地点：第二水厂　　执行标准：《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022

序号	检测项目	计量单位	检测方法	标准限值	检测结果
26	铜	mg/L	GB/T 5750.6-2023 中 7.2	1.0	<0.011
27	锌	mg/L	GB/T 5750.6-2023 中 8.1	1.0	<0.025
28	氯化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 中 6.2	250	11.19
29	硫酸盐	mg/L	GB/T 5750.5-2023 中 6.2	250	27.06
30	溶解性总固体	mg/L	GB/T 5750.4-2023 中 11.1	1000	172
31	总硬度（以$CaCO_3$计）	mg/L	GB/T 5750.4-2023 中 10.1	450	133.6
32	高锰酸盐指数（以O_2计）	mg/L	GB/T 5750.7-2023 中 4.1	3	1.36
33	氨（以 N 计）	mg/L	GB/T 5750.5-2023 中 11.1	0.5	0.05
34	总α放射性	Bq/L	GB/T 5750.13-2023 中 4.1	0.5（指导值）	<0.02
35	总β放射性	Bq/L	GB/T 5750.13-2023 中 5.1	1（指导值）	0.22
36	二氯乙酸	mg/L	CJ/T 141-2018 中 9.8.1	0.05	<0.01
37	三氯乙酸	mg/L	CJ/T 141-2018 中 9.8.1	0.1	<0.01
38	游离氯	mg/L	GB/T 5750.11-2023 中 4.3	2 ≥出厂水≥ 0.3 末梢水≥ 0.05	0.61
以下空白					

备注：/

制表人：刘茵娜　　审核人：李茜　　签发人：

签发日期：2025.7.4　　盖　章：

****报告结束****

221613060477
有效期2028年10月10日

正本

报告编号：W202506037

许昌瑞科
水质检测有限公司

许昌瑞科水质检测有限公司 检验专用章

检 测 报 告

样品名称　碧海青城管网（末梢）水

委托单位　许昌市供排水监管中心

报告日期　2025 年 06 月 25 日

样品编号　W20250618003

收样日期　2025-06-18

样品类别　生活饮用水

检验检测结果

见报告附页

制 表 人　吴　丹

审 核 人

签 发 人

签发日期　2025年 6月25日

许昌瑞科水质检测有限公司

报 告 附 页

报告编号：W202506037　　第 3 页　共 4 页

样品名称：碧海青城管网（末梢）水	委托单位：　许昌市供排水监管中心
样品编号：W20250618003	电话/地址：0374-6061215
样品性状：无色透明	收样日期：　2025.06.18
样品来源：现场采样	检测日期：　2025.06.18～2025.06.25
抽样地点：物业卫生间	执行标准：《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022

序号	检测项目	计量单位	检测结果	标准限值	检测方法
1	菌落总数	CFU/mL	未检出	100	GB/T 5750.12-2023 4.1
2	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750.12-2023 5.2
3	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750.12-2023 7.2
4	砷	mg/L	0.001	0.01	GB/T 5750.6-2023 9.1
5	镉	mg/L	<0.0001	0.005	GB/T 5750.6-2023 12.1
6	铬（六价）	mg/L	<0.004	0.05	GB/T 5750.6-2023 13.1
7	铅	mg/L	0.001	0.01	GB/T 5750.6-2023 14.1
8	汞	mg/L	<0.0001	0.001	GB/T 5750.6-2023 11.1
9	氰化物	mg/L	<0.002	0.05	GB/T 5750.5-2023 7.2
10	氟化物	mg/L	0.39	1.0	GB/T 5750.5-2023 6.2
11	硝酸盐（以N计）	mg/L	2.02	10	GB/T 5750.5-2023 8.3
12	氯酸盐	mg/L	0.15	0.7	GB/T 5750.10-2023 21.2
13	三氯甲烷	mg/L	0.010	0.06	HJ 620-2011
14	一氯二溴甲烷	mg/L	0.0024	0.1	HJ 620-2011
15	二氯一溴甲烷	mg/L	0.0048	0.06	HJ 620-2011
16	三溴甲烷	mg/L	0.0004	0.1	HJ 620-2011
17	三卤甲烷	/	0.275	1	HJ 620-2011
18	二氯乙酸	mg/L	<0.02	0.05	CJ/T 141-2018 9.8.1
19	三氯乙酸	mg/L	<0.02	0.1	CJ/T 141-2018 9.8.1
20	色度	度	<5	15	GB/T 5750.4-2023 4.1
21	浑浊度	NTU	0.17	1.0	GB/T 5750.4-2023 5.1
22	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味	GB/T 5750.4-2023 6.1
23	肉眼可见物	/	无	无	GB/T 5750.4-2023 7.1
24	pH	/	7.86	6.5-8.5	GB/T 5750.4-2023 8.1
25	铝	mg/L	0.067	0.2	GB/T 5750.6-2023 4.1
26	铁	mg/L	<0.05	0.3	GB/T 5750.6-2023 5.1
27	锰	mg/L	<0.05	0.1	GB/T 5750.6-2023 6.1
28	铜	mg/L	<0.05	1.0	GB/T 5750.6-2023 7.2
29	锌	mg/L	<0.05	1.0	GB/T 5750.6-2023 8.1
30	氯化物	mg/L	13.7	250	GB/T 5750.5-2023 5.2
31	硫酸盐	mg/L	23.5	250	GB/T 5750.5-2023 4.2
32	溶解性总固体	mg/L	224	1000	GB/T 5750.4-2023 11.1
33	总硬度（以$CaCO_3$计）	mg/L	199.8	450	GB/T 5750.4-2023 10.1
34	高锰酸盐指数(以O_2计)	mg/L	0.92	3.0	GB/T 5750.7-2023 4.1
35	氨（以N计）	mg/L	<0.02	0.5	GB/T 5750.5-2023 11.1
36	总α放射性	Bq/L	0.06	0.5	GB/T 5750.13-2023 4.1
37	总β放射性	Bq/L	0.05	1.0	GB/T 5750.13-2023 5.1
38	游离氯	mg/L	0.23	0.05-2.0	GB/T 5750.11-2023 4.3
	（以下空白）				

声明：

1、本检测报告的检验检测数据仅证明本次样品所检项目的符合性情况。

2、本检测报告不得涂改、增删，未经签字盖章(加盖骑缝章)无效。

3、本检测报告未经书面允许，不得部分复制，复制检测报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。

4、本检测报告未经公司批准，不得用于产品标签、广告、商品宣传及评优等。

5、委托方如对本检测报告有异议，请于收到报告之日起七日内向公司提出复核申请，逾期不予受理。

许昌瑞科水质检测有限公司

电话：0374-5130239

邮编：461100

地址：许昌市瑞贝卡大道669号

221613060477
有效期2028年10月10日

正本

报告编号：W202506038

许昌瑞科
水质检测有限公司

检 测 报 告

样品名称　祥佑小区管网（末梢）水

委托单位　许昌市供排水监管中心

报告日期　2025 年 06 月 25 日

样品编号　W20250618004

收样日期　2025-06-18

样品类别　生活饮用水

检验检测结果

见报告附页

制 表 人　吴　丹

审 核 人

签 发 人

签发日期 2025年6月25日

许昌瑞科水质检测有限公司

报 告 附 页

报告编号：W202506038　　第 3 页　共 4 页

样品名称：祥佑小区管网（末梢）水	委托单位：　许昌市供排水监管中心
样品编号：W20250618004	电话/地址：0374-6061215
样品性状：无色透明	收样日期：　2025.06.18
样品来源：现场采样	检测日期：　2025.06.18～2025.06.25
抽样地点：门卫水龙头	执行标准：《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022

序号	检测项目	计量单位	检测结果	标准限值	检测方法
1	菌落总数	CFU/mL	未检出	100	GB/T 5750.12-2023 4.1
2	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750.12-2023 5.2
3	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750.12-2023 7.2
4	砷	mg/L	0.001	0.01	GB/T 5750.6-2023 9.1
5	镉	mg/L	<0.0001	0.005	GB/T 5750.6-2023 12.1
6	铬（六价）	mg/L	<0.004	0.05	GB/T 5750.6-2023 13.1
7	铅	mg/L	0.001	0.01	GB/T 5750.6-2023 14.1
8	汞	mg/L	<0.0001	0.001	GB/T 5750.6-2023 11.1
9	氰化物	mg/L	<0.002	0.05	GB/T 5750.5-2023 7.2
10	氟化物	mg/L	0.47	1.0	GB/T 5750.5-2023 6.2
11	硝酸盐（以N计）	mg/L	2.37	10	GB/T 5750.5-2023 8.3
12	氯酸盐	mg/L	0.14	0.7	GB/T 5750.10-2023 21.2
13	三氯甲烷	mg/L	0.007	0.06	HJ 620-2011
14	一氯二溴甲烷	mg/L	0.0027	0.1	HJ 620-2011
15	二氯一溴甲烷	mg/L	0.0046	0.06	HJ 620-2011
16	三溴甲烷	mg/L	0.0005	0.1	HJ 620-2011
17	三卤甲烷	/	0.225	1	HJ 620-2011
18	二氯乙酸	mg/L	<0.02	0.05	CJ/T 141-2018 9.8.1
19	三氯乙酸	mg/L	<0.02	0.1	CJ/T 141-2018 9.8.1
20	色度	度	<5	15	GB/T 5750.4-2023 4.1
21	浑浊度	NTU	0.16	1.0	GB/T 5750.4-2023 5.1
22	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味	GB/T 5750.4-2023 6.1
23	肉眼可见物	/	无	无	GB/T 5750.4-2023 7.1
24	pH	/	7.65	6.5-8.5	GB/T 5750.4-2023 8.1
25	铝	mg/L	0.065	0.2	GB/T 5750.6-2023 4.1
26	铁	mg/L	<0.05	0.3	GB/T 5750.6-2023 5.1
27	锰	mg/L	<0.05	0.1	GB/T 5750.6-2023 6.1
28	铜	mg/L	<0.05	1.0	GB/T 5750.6-2023 7.2
29	锌	mg/L	<0.05	1.0	GB/T 5750.6-2023 8.1
30	氯化物	mg/L	14.3	250	GB/T 5750.5-2023 5.2
31	硫酸盐	mg/L	22.8	250	GB/T 5750.5-2023 4.2
32	溶解性总固体	mg/L	254	1000	GB/T 5750.4-2023 11.1
33	总硬度（以$CaCO_3$计）	mg/L	211.8	450	GB/T 5750.4-2023 10.1
34	高锰酸盐指数(以O_2计)	mg/L	0.85	3.0	GB/T 5750.7-2023 4.1
35	氨（以N计）	mg/L	<0.02	0.5	GB/T 5750.5-2023 11.1
36	总α放射性	Bq/L	0.07	0.5	GB/T 5750.13-2023 4.1
37	总β放射性	Bq/L	0.03	1.0	GB/T 5750.13-2023 5.1
38	游离氯	mg/L	0.35	0.05-2.0	GB/T 5750.11-2023 4.3
	（以下空白）				

声明：

1、本检测报告的检验检测数据仅证明本次样品所检项目的符合性情况。

2、本检测报告不得涂改、增删，未经签字盖章(加盖骑缝章)无效。

3、本检测报告未经书面允许，不得部分复制，复制检测报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。

4、本检测报告未经公司批准，不得用于产品标签、广告、商品宣传及评优等。

5、委托方如对本检测报告有异议，请于收到报告之日起七日内向公司提出复核申请，逾期不予受理。

许昌瑞科水质检测有限公司

电话：0374-5130239

邮编：461100

地址：许昌市瑞贝卡大道 669 号

221613060477
有效期2028年10月10日

正本

报告编号：W202506039

许昌瑞科水质检测有限公司

检 测 报 告

样品名称　龙湖西苑管网（末梢）水

委托单位　许昌市供排水监管中心

报告日期　2025 年 06 月 25 日

样品编号　W20250618005

收样日期　2025-06-18

样品类别　生活饮用水

检验检测结果

见报告附页

制 表 人　吴　丹

审 核 人　

签 发 人　

签发日期　2025年 6月25日

许昌瑞科水质检测有限公司

报 告 附 页

报告编号：W202506039　　第 3 页　共 4 页

样品名称：龙湖西苑管网（末梢）水	委托单位：　许昌市供排水监管中心
样品编号：W20250618005	电话/地址：0374-6061215
样品性状：无色透明	收样日期：　2025.06.18
样品来源：现场采样	检测日期：　2025.06.18～2025.06.25
抽样地点：8号楼2单元104厨房	执行标准：《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022

序号	检测项目	计量单位	检测结果	标准限值	检测方法
1	菌落总数	CFU/mL	未检出	100	GB/T 5750.12-2023 4.1
2	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750.12-2023 5.2
3	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750.12-2023 7.2
4	砷	mg/L	0.001	0.01	GB/T 5750.6-2023 9.1
5	镉	mg/L	<0.0001	0.005	GB/T 5750.6-2023 12.1
6	铬（六价）	mg/L	<0.004	0.05	GB/T 5750.6-2023 13.1
7	铅	mg/L	0.001	0.01	GB/T 5750.6-2023 14.1
8	汞	mg/L	<0.0001	0.001	GB/T 5750.6-2023 11.1
9	氰化物	mg/L	<0.002	0.05	GB/T 5750.5-2023 7.2
10	氟化物	mg/L	0.26	1.0	GB/T 5750.5-2023 6.2
11	硝酸盐（以N计）	mg/L	0.82	10	GB/T 5750.5-2023 8.3
12	氯酸盐	mg/L	0.10	0.7	GB/T 5750.10-2023 21.2
13	三氯甲烷	mg/L	0.019	0.06	HJ 620-2011
14	一氯二溴甲烷	mg/L	0.0010	0.1	HJ 620-2011
15	二氯一溴甲烷	mg/L	0.0046	0.06	HJ 620-2011
16	三溴甲烷	mg/L	0.0001	0.1	HJ 620-2011
17	三卤甲烷	/	0.404	1	HJ 620-2011
18	二氯乙酸	mg/L	<0.02	0.05	CJ/T 141-2018 9.8.1
19	三氯乙酸	mg/L	<0.02	0.1	CJ/T 141-2018 9.8.1
20	色度	度	<5	15	GB/T 5750.4-2023 4.1
21	浑浊度	NTU	0.18	1.0	GB/T 5750.4-2023 5.1
22	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味	GB/T 5750.4-2023 6.1
23	肉眼可见物	/	无	无	GB/T 5750.4-2023 7.1
24	pH	/	8.12	6.5-8.5	GB/T 5750.4-2023 8.1
25	铝	mg/L	0.115	0.2	GB/T 5750.6-2023 4.1
26	铁	mg/L	<0.05	0.3	GB/T 5750.6-2023 5.1
27	锰	mg/L	<0.05	0.1	GB/T 5750.6-2023 6.1
28	铜	mg/L	<0.05	1.0	GB/T 5750.6-2023 7.2
29	锌	mg/L	<0.05	1.0	GB/T 5750.6-2023 8.1
30	氯化物	mg/L	9.7	250	GB/T 5750.5-2023 5.2
31	硫酸盐	mg/L	26.4	250	GB/T 5750.5-2023 4.2
32	溶解性总固体	mg/L	125	1000	GB/T 5750.4-2023 11.1
33	总硬度（以$CaCO_3$计）	mg/L	134.9	450	GB/T 5750.4-2023 10.1
34	高锰酸盐指数(以O_2计)	mg/L	1.37	3.0	GB/T 5750.7-2023 4.1
35	氨（以N计）	mg/L	<0.02	0.5	GB/T 5750.5-2023 11.1
36	总α放射性	Bq/L	0.03	0.5	GB/T 5750.13-2023 4.1
37	总β放射性	Bq/L	0.07	1.0	GB/T 5750.13-2023 5.1
38	游离氯	mg/L	0.22	0.05-2.0	GB/T 5750.11-2023 4.3
	（以下空白）				

声明：

1、本检测报告的检验检测数据仅证明本次样品所检项目的符合性情况。

2、本检测报告不得涂改、增删，未经签字盖章(加盖骑缝章)无效。

3、本检测报告未经书面允许，不得部分复制，复制检测报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。

4、本检测报告未经公司批准，不得用于产品标签、广告、商品宣传及评优等。

5、委托方如对本检测报告有异议，请于收到报告之日起七日内向公司提出复核申请，逾期不予受理。

许昌瑞科水质检测有限公司

电话：0374-5130239

邮编：461100

地址：许昌市瑞贝卡大道 669 号

221613060477
有效期2028年10月10日

正本

报告编号：W202506040

许昌瑞科
水质检测有限公司

检 测 报 告

样品名称　大正翡翠花园二次供水

委托单位　许昌市供排水监管中心

报告日期　2025 年 06 月 25 日

样品编号　W20250618006

收样日期　2025-06-18

样品类别　二次供水

检验检测结果

见报告附页

制 表 人　吴　丹

审 核 人

签 发 人

签发日期 2025年 6 月25日

许昌瑞科水质检测有限公司

报 告 附 页

报告编号：W202506040　　第 3 页　共 4 页

样品名称：大正翡翠花园二次供水	委托单位：　许昌市供排水监管中心
样品编号：W20250618006	电话/地址：0374-6061215
样品性状：无色透明	收样日期：　2025.06.18
样品来源：现场采样	检测日期：　2025.06.18～2025.06.25
抽样地点：8号楼1302厨房	执行标准：《生活饮用水卫生标准》　GB 5749-2022

序号	检测项目	计量单位	检测结果	标准限值	检测方法
1	菌落总数	CFU/mL	未检出	100	GB/T 5750.12-2023 4.1
2	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750.12-2023 5.2
3	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750.12-2023 7.2
4	砷	mg/L	0.001	0.01	GB/T 5750.6-2023 9.1
5	镉	mg/L	<0.0001	0.005	GB/T 5750.6-2023 12.1
6	铬（六价）	mg/L	<0.004	0.05	GB/T 5750.6-2023 13.1
7	铅	mg/L	0.001	0.01	GB/T 5750.6-2023 14.1
8	汞	mg/L	<0.0001	0.001	GB/T 5750.6-2023 11.1
9	氰化物	mg/L	<0.002	0.05	GB/T 5750.5-2023 7.2
10	氟化物	mg/L	0.37	1.0	GB/T 5750.5-2023 6.2
11	硝酸盐（以N计）	mg/L	1.93	10	GB/T 5750.5-2023 8.3
12	氯酸盐	mg/L	0.16	0.7	GB/T 5750.10-2023 21.2
13	三氯甲烷	mg/L	0.008	0.06	HJ 620-2011
14	一氯二溴甲烷	mg/L	0.0021	0.1	HJ 620-2011
15	二氯一溴甲烷	mg/L	0.0045	0.06	HJ 620-2011
16	三溴甲烷	mg/L	0.0003	0.1	HJ 620-2011
17	三卤甲烷	/	0.232	1	HJ 620-2011
18	二氯乙酸	mg/L	<0.02	0.05	CJ/T 141-2018 9.8.1
19	三氯乙酸	mg/L	<0.02	0.1	CJ/T 141-2018 9.8.1
20	色度	度	<5	15	GB/T 5750.4-2023 4.1
21	浑浊度	NTU	0.21	1.0	GB/T 5750.4-2023 5.1
22	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味	GB/T 5750.4-2023 6.1
23	肉眼可见物	/	无	无	GB/T 5750.4-2023 7.1
24	pH	/	7.82	6.5-8.5	GB/T 5750.4-2023 8.1
25	铝	mg/L	0.082	0.2	GB/T 5750.6-2023 4.1
26	铁	mg/L	<0.05	0.3	GB/T 5750.6-2023 5.1
27	锰	mg/L	<0.05	0.1	GB/T 5750.6-2023 6.1
28	铜	mg/L	<0.05	1.0	GB/T 5750.6-2023 7.2
29	锌	mg/L	<0.05	1.0	GB/T 5750.6-2023 8.1
30	氯化物	mg/L	13.9	250	GB/T 5750.5-2023 5.2
31	硫酸盐	mg/L	23.9	250	GB/T 5750.5-2023 4.2
32	溶解性总固体	mg/L	202	1000	GB/T 5750.4-2023 11.1
33	总硬度（以$CaCO_3$计）	mg/L	194.6	450	GB/T 5750.4-2023 10.1
34	高锰酸盐指数(以O_2计)	mg/L	1.09	3.0	GB/T 5750.7-2023 4.1
35	氨（以N计）	mg/L	<0.02	0.5	GB/T 5750.5-2023 11.1
36	总α放射性	Bq/L	0.06	0.5	GB/T 5750.13-2023 4.1
37	总β放射性	Bq/L	0.04	1.0	GB/T 5750.13-2023 5.1
38	游离氯	mg/L	0.34	0.05-2.0	GB/T 5750.11-2023 4.3
	（以下空白）				

声明：

1、本检测报告的检验检测数据仅证明本次样品所检项目的符合性情况。

2、本检测报告不得涂改、增删，未经签字盖章(加盖骑缝章)无效。

3、本检测报告未经书面允许，不得部分复制，复制检测报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。

4、本检测报告未经公司批准，不得用于产品标签、广告、商品宣传及评优等。

5、委托方如对本检测报告有异议，请于收到报告之日起七日内向公司提出复核申请，逾期不予受理。

许昌瑞科水质检测有限公司

电话：0374-5130239

邮编：461100

地址：许昌市瑞贝卡大道669号

221613060477
有效期2028年10月10日

正本

报告编号：W202506041

许昌瑞科
水质检测有限公司

检 测 报 告

样品名称　紫薇小区二次供水

委托单位　许昌市供排水监管中心

报告日期　2025 年 06 月 25 日

样品编号　W20250618007

收样日期　2025-06-18

样品类别　二次供水

检验检测结果

见报告附页

制 表 人　吴　丹

审 核 人

签 发 人

签发日期 2025年 6月25日

许昌瑞科水质检测有限公司

报 告 附 页

报告编号：W202506041　　第 3 页　共 4 页

样品名称：紫薇小区二次供水	委托单位：　许昌市供排水监管中心
样品编号：W20250618007	电话/地址：0374-6061215
样品性状：无色透明	收样日期：　2025.06.18
样品来源：现场采样	检测日期：　2025.06.18～2025.06.25
抽样地点：5号楼1301厨房	执行标准：《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022

序号	检测项目	计量单位	检测结果	标准限值	检测方法
1	菌落总数	CFU/mL	未检出	100	GB/T 5750.12-2023 4.1
2	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750.12-2023 5.2
3	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750.12-2023 7.2
4	砷	mg/L	0.001	0.01	GB/T 5750.6-2023 9.1
5	镉	mg/L	<0.0001	0.005	GB/T 5750.6-2023 12.1
6	铬（六价）	mg/L	<0.004	0.05	GB/T 5750.6-2023 13.1
7	铅	mg/L	0.001	0.01	GB/T 5750.6-2023 14.1
8	汞	mg/L	<0.0001	0.001	GB/T 5750.6-2023 11.1
9	氰化物	mg/L	<0.002	0.05	GB/T 5750.5-2023 7.2
10	氟化物	mg/L	0.26	1.0	GB/T 5750.5-2023 6.2
11	硝酸盐（以N计）	mg/L	0.82	10	GB/T 5750.5-2023 8.3
12	氯酸盐	mg/L	0.10	0.7	GB/T 5750.10-2023 21.2
13	三氯甲烷	mg/L	0.013	0.06	HJ 620-2011
14	一氯二溴甲烷	mg/L	0.0008	0.1	HJ 620-2011
15	二氯一溴甲烷	mg/L	0.0033	0.06	HJ 620-2011
16	三溴甲烷	mg/L	<0.0001	0.1	HJ 620-2011
17	三卤甲烷	/	0.280	1	HJ 620-2011
18	二氯乙酸	mg/L	<0.02	0.05	CJ/T 141-2018 9.8.1
19	三氯乙酸	mg/L	<0.02	0.1	CJ/T 141-2018 9.8.1
20	色度	度	<5	15	GB/T 5750.4-2023 4.1
21	浑浊度	NTU	0.21	1.0	GB/T 5750.4-2023 5.1
22	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味	GB/T 5750.4-2023 6.1
23	肉眼可见物	/	无	无	GB/T 5750.4-2023 7.1
24	pH	/	8.27	6.5-8.5	GB/T 5750.4-2023 8.1
25	铝	mg/L	0.125	0.2	GB/T 5750.6-2023 4.1
26	铁	mg/L	<0.05	0.3	GB/T 5750.6-2023 5.1
27	锰	mg/L	<0.05	0.1	GB/T 5750.6-2023 6.1
28	铜	mg/L	<0.05	1.0	GB/T 5750.6-2023 7.2
29	锌	mg/L	<0.05	1.0	GB/T 5750.6-2023 8.1
30	氯化物	mg/L	9.7	250	GB/T 5750.5-2023 5.2
31	硫酸盐	mg/L	26.4	250	GB/T 5750.5-2023 4.2
32	溶解性总固体	mg/L	174	1000	GB/T 5750.4-2023 11.1
33	总硬度（以$CaCO_3$计）	mg/L	137.7	450	GB/T 5750.4-2023 10.1
34	高锰酸盐指数(以O_2计)	mg/L	1.48	3.0	GB/T 5750.7-2023 4.1
35	氨（以N计）	mg/L	<0.02	0.5	GB/T 5750.5-2023 11.1
36	总α放射性	Bq/L	0.05	0.5	GB/T 5750.13-2023 4.1
37	总β放射性	Bq/L	0.09	1.0	GB/T 5750.13-2023 5.1
38	游离氯	mg/L	0.22	0.05-2.0	GB/T 5750.11-2023 4.3
	（以下空白）				

声明：

1、本检测报告的检验检测数据仅证明本次样品所检项目的符合性情况。

2、本检测报告不得涂改、增删，未经签字盖章(加盖骑缝章)无效。

3、本检测报告未经书面允许，不得部分复制，复制检测报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。

4、本检测报告未经公司批准，不得用于产品标签、广告、商品宣传及评优等。

5、委托方如对本检测报告有异议，请于收到报告之日起七日内向公司提出复核申请，逾期不予受理。

许昌瑞科水质检测有限公司

电话：0374-5130239

邮编：461100

地址：许昌市瑞贝卡大道 669 号

221613060477
有效期2028年10月10日

正本

报告编号：W202506042

许昌瑞科
水质检测有限公司

检 测 报 告

样品名称　劳伦斯花园小区二次供水

委托单位　许昌市供排水监管中心

报告日期　2025 年 06 月 25 日

样品编号　W20250618008

收样日期　2025-06-18

样品类别　二次供水

检验检测结果

见报告附页

制 表 人　吴　丹

审 核 人

签 发 人

签发日期 2025年 6月 25日

许昌瑞科水质检测有限公司

报 告 附 页

报告编号：W202506042　　第 3 页　共 4 页

样品名称：劳伦斯花园小区二次供水	委托单位：　许昌市供排水监管中心
样品编号：W20250618008	电话/地址：0374-6061215
样品性状：无色透明	收样日期：　2025.06.18
样品来源：现场采样	检测日期：　2025.06.18～2025.06.25
抽样地点：2号楼2单元1101厨房	执行标准：《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022

序号	检测项目	计量单位	检测结果	标准限值	检测方法
1	菌落总数	CFU/mL	未检出	100	GB/T 5750.12-2023 4.1
2	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750.12-2023 5.2
3	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750.12-2023 7.2
4	砷	mg/L	0.001	0.01	GB/T 5750.6-2023 9.1
5	镉	mg/L	<0.0001	0.005	GB/T 5750.6-2023 12.1
6	铬（六价）	mg/L	<0.004	0.05	GB/T 5750.6-2023 13.1
7	铅	mg/L	0.001	0.01	GB/T 5750.6-2023 14.1
8	汞	mg/L	<0.0001	0.001	GB/T 5750.6-2023 11.1
9	氰化物	mg/L	<0.002	0.05	GB/T 5750.5-2023 7.2
10	氟化物	mg/L	0.30	1.0	GB/T 5750.5-2023 6.2
11	硝酸盐（以N计）	mg/L	0.98	10	GB/T 5750.5-2023 8.3
12	氯酸盐	mg/L	0.10	0.7	GB/T 5750.10-2023 21.2
13	三氯甲烷	mg/L	0.014	0.06	HJ 620-2011
14	一氯二溴甲烷	mg/L	0.0011	0.1	HJ 620-2011
15	二氯一溴甲烷	mg/L	0.0037	0.06	HJ 620-2011
16	三溴甲烷	mg/L	0.0001	0.1	HJ 620-2011
17	三卤甲烷	/	0.307	1	HJ 620-2011
18	二氯乙酸	mg/L	<0.02	0.05	CJ/T 141-2018 9.8.1
19	三氯乙酸	mg/L	<0.02	0.1	CJ/T 141-2018 9.8.1
20	色度	度	<5	15	GB/T 5750.4-2023 4.1
21	浑浊度	NTU	0.18	1.0	GB/T 5750.4-2023 5.1
22	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味	GB/T 5750.4-2023 6.1
23	肉眼可见物	/	无	无	GB/T 5750.4-2023 7.1
24	pH	/	8.24	6.5-8.5	GB/T 5750.4-2023 8.1
25	铝	mg/L	0.131	0.2	GB/T 5750.6-2023 4.1
26	铁	mg/L	<0.05	0.3	GB/T 5750.6-2023 5.1
27	锰	mg/L	<0.05	0.1	GB/T 5750.6-2023 6.1
28	铜	mg/L	<0.05	1.0	GB/T 5750.6-2023 7.2
29	锌	mg/L	<0.05	1.0	GB/T 5750.6-2023 8.1
30	氯化物	mg/L	11.0	250	GB/T 5750.5-2023 5.2
31	硫酸盐	mg/L	26.0	250	GB/T 5750.5-2023 4.2
32	溶解性总固体	mg/L	200	1000	GB/T 5750.4-2023 11.1
33	总硬度（以$CaCO_3$计）	mg/L	144.5	450	GB/T 5750.4-2023 10.1
34	高锰酸盐指数(以O_2计)	mg/L	1.28	3.0	GB/T 5750.7-2023 4.1
35	氨（以N计）	mg/L	0.02	0.5	GB/T 5750.5-2023 11.1
36	总α放射性	Bq/L	0.04	0.5	GB/T 5750.13-2023 4.1
37	总β放射性	Bq/L	0.03	1.0	GB/T 5750.13-2023 5.1
38	游离氯	mg/L	0.10	0.05-2.0	GB/T 5750.11-2023 4.3
	（以下空白）				

声明：

1、本检测报告的检验检测数据仅证明本次样品所检项目的符合性情况。

2、本检测报告不得涂改、增删，未经签字盖章(加盖骑缝章)无效。

3、本检测报告未经书面允许，不得部分复制，复制检测报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。

4、本检测报告未经公司批准，不得用于产品标签、广告、商品宣传及评优等。

5、委托方如对本检测报告有异议，请于收到报告之日起七日内向公司提出复核申请，逾期不予受理。

许昌瑞科水质检测有限公司

电话：0374-5130239

邮编：461100

地址：许昌市瑞贝卡大道 669 号

221613060477
有效期2028年10月10日

正本

报告编号：W202506043

许昌瑞科
水质检测有限公司

检 测 报 告

样品名称　濮水庄园二次供水

委托单位　许昌市供排水监管中心

报告日期　2025 年 06 月 25 日

样品编号　W20250618009

收样日期　2025-06-18

样品类别　二次供水

检验检测结果

见报告附页

制 表 人　吴　丹

审 核 人　[illegible]

签 发 人　[illegible]

签发日期　2025年 6月 25日

许昌瑞科水质检测有限公司

报 告 附 页

报告编号：W202506043

样品名称：濮水庄园二次供水	委托单位： 许昌市供排水监管中心
样品编号：W20250618009	电话/地址：0374-6061215
样品性状：无色透明	收样日期： 2025.06.18
样品来源：现场采样	检测日期： 2025.06.18～2025.06.25
抽样地点：12B楼2单元1001厨房	执行标准：《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022

序号	检测项目	计量单位	检测结果	标准限值	检测方法
1	菌落总数	CFU/mL	未检出	100	GB/T 5750.12-2023 4.1
2	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750.12-2023 5.2
3	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750.12-2023 7.2
4	砷	mg/L	0.001	0.01	GB/T 5750.6-2023 9.1
5	镉	mg/L	<0.0001	0.005	GB/T 5750.6-2023 12.1
6	铬（六价）	mg/L	<0.004	0.05	GB/T 5750.6-2023 13.1
7	铅	mg/L	0.001	0.01	GB/T 5750.6-2023 14.1
8	汞	mg/L	<0.0001	0.001	GB/T 5750.6-2023 11.1
9	氰化物	mg/L	<0.002	0.05	GB/T 5750.5-2023 7.2
10	氟化物	mg/L	0.24	1.0	GB/T 5750.5-2023 6.2
11	硝酸盐（以N计）	mg/L	0.81	10	GB/T 5750.5-2023 8.3
12	氯酸盐	mg/L	0.21	0.7	GB/T 5750.10-2023 21.2
13	三氯甲烷	mg/L	0.022	0.06	HJ 620-2011
14	一氯二溴甲烷	mg/L	0.0010	0.1	HJ 620-2011
15	二氯一溴甲烷	mg/L	0.0053	0.06	HJ 620-2011
16	三溴甲烷	mg/L	<0.0001	0.1	HJ 620-2011
17	三卤甲烷	/	0.465	1	HJ 620-2011
18	二氯乙酸	mg/L	<0.02	0.05	CJ/T 141-2018 9.8.1
19	三氯乙酸	mg/L	<0.02	0.1	CJ/T 141-2018 9.8.1
20	色度	度	<5	15	GB/T 5750.4-2023 4.1
21	浑浊度	NTU	0.16	1.0	GB/T 5750.4-2023 5.1
22	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味	GB/T 5750.4-2023 6.1
23	肉眼可见物	/	无	无	GB/T 5750.4-2023 7.1
24	pH	/	8.26	6.5-8.5	GB/T 5750.4-2023 8.1
25	铝	mg/L	0.122	0.2	GB/T 5750.6-2023 4.1
26	铁	mg/L	<0.05	0.3	GB/T 5750.6-2023 5.1
27	锰	mg/L	<0.05	0.1	GB/T 5750.6-2023 6.1
28	铜	mg/L	<0.05	1.0	GB/T 5750.6-2023 7.2
29	锌	mg/L	<0.05	1.0	GB/T 5750.6-2023 8.1
30	氯化物	mg/L	10.2	250	GB/T 5750.5-2023 5.2
31	硫酸盐	mg/L	26.6	250	GB/T 5750.5-2023 4.2
32	溶解性总固体	mg/L	183	1000	GB/T 5750.4-2023 11.1
33	总硬度（以$CaCO_3$计）	mg/L	134.9	450	GB/T 5750.4-2023 10.1
34	高锰酸盐指数(以O_2计)	mg/L	1.34	3.0	GB/T 5750.7-2023 4.1
35	氨（以N计）	mg/L	<0.02	0.5	GB/T 5750.5-2023 11.1
36	总α放射性	Bq/L	0.03	0.5	GB/T 5750.13-2023 4.1
37	总β放射性	Bq/L	0.07	1.0	GB/T 5750.13-2023 5.1
38	游离氯	mg/L	0.27	0.05-2.0	GB/T 5750.11-2023 4.3
	（以下空白）				

声明：

1、本检测报告的检验检测数据仅证明本次样品所检项目的符合性情况。

2、本检测报告不得涂改、增删，未经签字盖章(加盖骑缝章)无效。

3、本检测报告未经书面允许，不得部分复制，复制检测报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。

4、本检测报告未经公司批准，不得用于产品标签、广告、商品宣传及评优等。

5、委托方如对本检测报告有异议，请于收到报告之日起七日内向公司提出复核申请，逾期不予受理。

许昌瑞科水质检测有限公司

电话：0374-5130239

邮编：461100

地址：许昌市瑞贝卡大道 669 号