

许昌市水利局文件

许市水〔2025〕44号

签发人：苏凯强

办理结果：B

许昌市水利局关于 对市政协八届三次会议第 08030099 号提案的 答 复

张英楠委员：

您提出的关于“关于综合治理智慧大道中段内涝积水问题”的提案收悉。现答复如下：

智慧大道中段内涝积水问题主要原因为收水口收水能力不足和末端入河排水口排水能力有限。市水利局邀请郑州市政院专家对智慧大道中段积水问题进行了现场踏勘研究，确定工程措施、临时措施及应急措施。

一是完善应急应对责任体系。将该处点位纳入易涝点联合值守责任体系管理，确定社区、水利、城管、应急各部门责任人，

强降雨期间专人值守，出现积水及时处置。

二是提升应急抽排能力。今年东城区水利局新购置 2 台移动泵车，每台抽排能力 1000 立方米/小时，出现积水能够及时抽排，避免出现长时间积水。

三是开展管网清淤疏浚。安排东城区水利局对该片区雨水管网进行全面清淤疏浚，保障管网排水能力。

四是提升管网收水能力。东城区对智慧大道、莲城大道收水口进行改造，将立式收水口改为平式联排收水口，有条件的检查井也增加平式收水口，大幅提升周边收水能力。

五是谋划管网提升改造。计划实施许昌市东城区雨水管网更新改造提升工程（一期），子项包括莲城大道（魏文路-清潩河）新建管径 2 米雨水管道，提升智慧大道下游排水能力。目前，该项目正在进行设计招标。

下一步，我局将督促东城区做好管网清疏、排水系统改造、降雨应对等相关工作，避免该处降雨期间出现长时间积水。

联系单位及电话：许昌市水利局

联系人：黄艳



抄送：市政协提案委（1 份）、市委市政府督查局（1 份）

许昌市水利局办公室

2025 年 9 月 3 日印发
