

许昌市水利局文件

许市水〔2025〕50号

签发人：苏凯强

办理结果：B

许昌市水利局关于 对市政协八届三次会议第 08030285 号提案的 答 复

周淑威委员：

您提出的关于“关于郑许线电气谷站 A 口汛期市政管网排水不畅”的提案收悉。现答复如下：

郑许线电气谷站 A 口位于魏武大道许开路交叉口，汛期易积水原因一是地势低洼，二是排水依靠魏武大道雨水管网，管径较小，强降雨时易出现积水。

结合我市实际，一是强化顶层设计，修编规划。《许昌市国土空间总体规划（2021-2035 年）》已于 2024 年 5 月获批。国土空间格局有所变化（建设用地、备用地进行了调整），各供排水分区内用水量、排水量、城市下垫面（土地性质）发生变化，我局计

划今年开展《许昌市城市排水防涝专项规划》修编工作，结合《许昌市防洪规划》等相关规划，统筹流域防洪、空间规划、排水设施建设等，科学指导我市排水设施建设。目前已落实资金，计划年底前启动。

二是对魏武大道许开路口进行专项整治。已要求示范区排水主管部门与尚集镇相结合对周边排水管网进行疏通，提升排水能力；同时督促示范区建设环保局谋划排水管网提升改造，根据电气谷站 A 口地理位置，结合实际制定专项排水方案。

三是提升示范区降雨应对能力。将该点位纳入示范区防汛应急预案管理，安排值守人员 2 名，分别负责强降雨期间的雨水篦子启闭、行人与车辆疏导，同时安排示范区新购置移动泵车 2 台，根据情况开展应急抽排。

下一步，我局将督促示范区做好管网疏通、排水系统改造、降雨应对等相关工作，避免该处降雨期间出现长时间积水。

联系单位及电话：许昌市水利局

联系人：黄艳



抄送：市政协提案委（1份）、市委市政府督查局（1份）

许昌市水利局办公室

2025年9月3日印发
